

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Февраль 2025
за период с 23.01.2025 по 22.02.2025

Потребитель: ЖКС №2 Невского района
Адрес: Санкт-Петербург, Ново-Александровская, 21
Обслуживающая организация:
Источник:

Договор:
Строительный адрес: Санкт-Петербург, Ново-Александровская, 21
Схема подключения: СО+ГВС 2-трубная. СО открытая. ГВС тулиповое

Телефон:
Телефон:

Узел учета: Общий
Код УУТЭ:

| | | | | | | | |
|---|--|---|--------------------------|---|---|---|------------------|
| Установленные приборы: Вычислитель: ВКТ-7 №208250 Подающ.тр.(M1): № 515594 Обратн.тр.(M2): № 515424 Тр. ГВС(M3): № 523234 Тр.цирк.ГВС(M4): № Тр.подпитки(V5): | Расходомер: ПРЭМ Расходомер: ПРЭМ Расходомер: ПРЭМ Расходомер: Расходомер: | Gmin= Gmin= Gmin= Gmin= Gmin= | Режим (схема): | Gmax= Gmax= Gmax= Gmax= Gmax= | Приборы УУТЭ поверены до: Термопреобр.: КТСП-Н № 22227Г Термопреобр.: КТСП-Н № 22227Х Термопреобр.: ТСП-Н № 4457 Термопреобр.: Термопреобр.: | Тхв, гр.С= 0.28 Преобр.давления: Преобр.давления: Преобр.давления: Преобр.давления: | № № № № |
| Расчетный алгоритм: | зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) | лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) | | | | | |
| Договорные нагрузки, Гкал/час: Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: | Qот= Qтех.гвс.ср= Gот= | Qвент.= Qгвс.ср= Gвент.= | Qтех.пот.= Gтех.пот.= | Qгвс= Gгвс= | | | |

| Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.01.2025 по 22.02.2025 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Общее теплотопр-е | |
|--|--------|----|---------|---------|--------|-------|-------|-------|------|------|---------------------|----|---------|---------|----|-----------|-------|-------|----|----|-----|----------------------|--------|
| Учет ГВС (ТВ-1) | | | | | | | | | | | Контроль ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | | | | | |
| Дата | Ти | НС | M1 | M2 | dM | T1 | T2 | dT | P1 | P2 | M3 | M4 | dM | V3 | V4 | dV(излив) | Vподп | T3 | T4 | P3 | P4 | Qобщ. | |
| | ч | | т | т | т | т | °C | °C | °C | МПа | МПа | т | т | т | м3 | м3 | м3 | м3 | °C | °C | МПа | | МПа |
| 23.01.25 | 24,00 | - | 198,35 | 189,82 | 8,53 | 80,94 | 56,02 | 24,92 | 0,69 | 0,49 | 43,90 | - | 43,90 | 45,20 | - | 45,20 | - | 80,65 | - | - | - | - | 5,43 |
| 24.01.25 | 24,00 | - | 199,23 | 191,24 | 7,99 | 80,09 | 55,89 | 24,20 | 0,69 | 0,49 | 43,61 | - | 43,61 | 44,87 | - | 44,87 | - | 79,82 | - | - | - | - | 5,28 |
| 25.01.25 | 24,00 | - | 197,89 | 189,43 | 8,46 | 77,80 | 54,54 | 23,26 | 0,69 | 0,49 | 43,75 | - | 43,75 | 44,93 | - | 44,93 | - | 77,56 | - | - | - | - | 5,07 |
| 26.01.25 | 24,00 | - | 201,56 | 191,84 | 9,72 | 77,69 | 54,90 | 22,79 | 0,69 | 0,49 | 45,31 | - | 45,31 | 46,53 | - | 46,53 | - | 77,42 | - | - | - | - | 5,14 |
| 27.01.25 | 24,00 | - | 198,94 | 189,32 | 9,62 | 77,43 | 54,68 | 22,75 | 0,69 | 0,49 | 44,82 | - | 44,82 | 46,03 | - | 46,03 | - | 77,18 | - | - | - | - | 5,06 |
| 28.01.25 | 24,00 | - | 198,33 | 189,71 | 8,62 | 76,81 | 54,23 | 22,58 | 0,69 | 0,49 | 44,03 | - | 44,03 | 45,20 | - | 45,20 | - | 76,62 | - | - | - | - | 4,95 |
| 29.01.25 | 24,00 | - | 200,67 | 192,22 | 8,45 | 76,06 | 54,17 | 21,89 | 0,69 | 0,49 | 44,36 | - | 44,36 | 45,51 | - | 45,51 | - | 75,84 | - | - | - | - | 4,86 |
| 30.01.25 | 24,00 | - | 203,47 | 195,07 | 8,40 | 75,80 | 54,34 | 21,46 | 0,69 | 0,49 | 44,73 | - | 44,73 | 45,88 | - | 45,88 | - | 75,59 | - | - | - | - | 4,83 |
| 31.01.25 | 24,00 | - | 204,34 | 196,05 | 8,29 | 75,99 | 54,37 | 21,62 | 0,69 | 0,49 | 44,95 | - | 44,95 | 46,12 | - | 46,12 | - | 75,78 | - | - | - | - | 4,87 |
| 01.02.25 | 24,00 | - | 192,69 | 184,55 | 8,14 | 76,78 | 53,77 | 23,01 | 0,69 | 0,49 | 42,52 | - | 42,52 | 43,65 | - | 43,65 | - | 76,50 | - | - | - | - | 4,88 |
| 02.02.25 | 24,00 | - | 193,65 | 184,43 | 9,22 | 80,53 | 55,42 | 25,11 | 0,69 | 0,49 | 43,64 | - | 43,64 | 44,90 | - | 44,90 | - | 80,39 | - | - | - | - | 5,38 |
| 03.02.25 | 24,00 | - | 184,90 | 176,22 | 8,68 | 83,14 | 55,78 | 27,36 | 0,69 | 0,49 | 41,44 | - | 41,44 | 42,72 | - | 42,72 | - | 82,92 | - | - | - | - | 5,55 |
| 04.02.25 | 24,00 | - | 170,75 | 162,48 | 8,27 | 85,68 | 55,23 | 30,45 | 0,69 | 0,49 | 38,28 | - | 38,28 | 39,52 | - | 39,52 | - | 85,36 | - | - | - | - | 5,67 |
| 05.02.25 | 24,00 | - | 172,33 | 163,92 | 8,41 | 86,05 | 55,16 | 30,89 | 0,69 | 0,49 | 38,83 | - | 38,83 | 40,11 | - | 40,11 | - | 85,73 | - | - | - | - | 5,80 |
| 06.02.25 | 24,00 | - | 192,75 | 185,04 | 7,71 | 86,02 | 57,82 | 28,20 | 0,69 | 0,49 | 42,54 | - | 42,54 | 43,94 | - | 43,94 | - | 85,69 | - | - | - | - | 5,89 |
| 07.02.25 | 24,00 | - | 192,50 | 184,17 | 8,33 | 86,07 | 58,04 | 28,03 | 0,69 | 0,49 | 42,79 | - | 42,79 | 44,22 | - | 44,22 | - | 85,75 | - | - | - | - | 5,89 |
| 08.02.25 | 24,00 | - | 179,43 | 170,56 | 8,87 | 85,55 | 56,05 | 29,50 | 0,69 | 0,49 | 40,62 | - | 40,62 | 41,95 | - | 41,95 | - | 85,23 | - | - | - | - | 5,80 |
| 09.02.25 | 24,00 | - | 189,41 | 178,29 | 11,12 | 86,50 | 57,59 | 28,91 | 0,69 | 0,49 | 44,43 | - | 44,43 | 45,86 | - | 45,86 | - | 86,11 | - | - | - | - | 6,13 |
| 10.02.25 | 24,00 | - | 190,20 | 182,10 | 8,10 | 86,15 | 57,59 | 28,56 | 0,69 | 0,49 | 42,13 | - | 42,13 | 43,53 | - | 43,53 | - | 85,88 | - | - | - | - | 5,91 |
| 11.02.25 | 24,00 | - | 196,66 | 188,00 | 8,66 | 87,25 | 59,01 | 28,24 | 0,69 | 0,49 | 43,79 | - | 43,79 | 45,27 | - | 45,27 | - | 86,97 | - | - | - | - | 6,08 |
| 12.02.25 | 24,00 | - | 192,95 | 185,26 | 7,69 | 87,27 | 58,74 | 28,53 | 0,69 | 0,49 | 42,56 | - | 42,56 | 43,97 | - | 43,97 | - | 87,01 | - | - | - | - | 5,97 |
| 13.02.25 | 24,00 | - | 194,33 | 186,44 | 7,89 | 87,11 | 58,92 | 28,19 | 0,69 | 0,49 | 43,08 | - | 43,08 | 44,53 | - | 44,53 | - | 86,80 | - | - | - | - | 5,96 |
| 14.02.25 | 24,00 | - | 187,73 | 179,68 | 8,05 | 87,45 | 58,38 | 29,07 | 0,69 | 0,49 | 41,70 | - | 41,70 | 43,09 | - | 43,09 | - | 87,10 | - | - | - | - | 5,94 |
| 15.02.25 | 24,00 | - | 177,88 | 170,42 | 7,46 | 87,51 | 57,02 | 30,49 | 0,69 | 0,49 | 39,37 | - | 39,37 | 40,70 | - | 40,70 | - | 87,18 | - | - | - | - | 5,86 |
| 16.02.25 | 24,00 | - | 172,98 | 161,48 | 11,50 | 86,98 | 55,84 | 31,14 | 0,69 | 0,49 | 41,43 | - | 41,43 | 42,81 | - | 42,81 | - | 86,62 | - | - | - | - | 6,04 |
| 17.02.25 | 24,00 | - | 176,83 | 168,82 | 8,01 | 87,79 | 56,73 | 31,06 | 0,69 | 0,49 | 39,53 | - | 39,53 | 40,88 | - | 40,88 | - | 87,49 | - | - | - | - | 5,96 |
| 18.02.25 | 24,00 | - | 184,68 | 176,91 | 7,77 | 87,60 | 57,73 | 29,87 | 0,69 | 0,49 | 41,00 | - | 41,00 | 42,39 | - | 42,39 | - | 87,30 | - | - | - | - | 5,98 |
| 19.02.25 | 24,00 | - | 185,85 | 178,30 | 7,55 | 87,24 | 57,78 | 29,46 | 0,69 | 0,49 | 41,08 | - | 41,08 | 42,45 | - | 42,45 | - | 86,91 | - | - | - | - | 5,93 |
| 20.02.25 | 24,00 | - | 185,08 | 176,70 | 8,38 | 87,29 | 57,72 | 29,57 | 0,69 | 0,49 | 41,56 | - | 41,56 | 42,95 | - | 42,95 | - | 86,98 | - | - | - | - | 5,97 |
| 21.02.25 | 24,00 | - | 196,31 | 188,31 | 8,00 | 85,87 | 58,48 | 27,39 | 0,69 | 0,49 | 43,51 | - | 43,51 | 44,90 | - | 44,90 | - | 85,58 | - | - | - | - | 5,86 |
| 22.02.25 | 24,00 | - | 198,27 | 190,64 | 7,63 | 85,58 | 58,97 | 26,61 | 0,69 | 0,49 | 43,81 | - | 43,81 | 45,21 | - | 45,21 | - | 85,27 | - | - | - | - | 5,74 |
| Среднее | 24,00 | - | 190,68 | 182,17 | 8,50 | 83,42 | 56,48 | 26,94 | 0,69 | 0,49 | 42,55 | - | 42,55 | 43,87 | - | 43,87 | - | 83,14 | - | - | - | 0,00 | 5,60 |
| Итого | 744,00 | - | 5910,94 | 5647,42 | 263,52 | - | - | - | - | - | 1319,10 | - | 1319,10 | 1359,82 | - | 1359,82 | - | - | - | - | - | - | 173,65 |

| Показания счетчиков на момент снятия данных | Дата и время | M1 (т) | M2 (т) | M3 (т) | M4 (т) | V3 (м3) | V4 (м3) | Qотопл (Гкал) | Qгвс (Гкал) | Ти (ч) |
|---|--------------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------------|-------------|--------|
| | 22.01.25 | | | | | | | | | |
| | 22.02.25 | | | | | | | | | |

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: час
 Период расчета по договору: _____ / _____
 Период превышения t2: _____ °C
 Корректировка на температуру холодной воды: 0,28 °C
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 173,58 Гкал
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл: 268,90 м3

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ / _____
 Представитель теплоснабжающей организации _____ / _____

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Идентификатор: 58d68af5-09f6-48bf-a90e-c8d6a946ca41

ОТПРАВЛЕНО ГУП "ТЭК СПб", Соколов Дмитрий Александрович
Эл.доверенность №69522679-2636-49b7-bd2a-90cc9635be65

27.02.25 10:01 (MSK)

Сертификат 057778B60094B1C9A446732FFFE743C075

УТВЕРЖДЕНО ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

27.02.25 11:50 (MSK)

Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D