

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Февраль 2025
за период с 23.01.2025 по 22.02.2025

Потребитель: ЖКС №2 Невского района
Адрес: Санкт-Петербург, Ново-Александровская, 27
Обслуживающая организация:
Источник:

Договор:
Строительный адрес: Санкт-Петербург, Ново-Александровская, 27

Телефон:

Телефон:

Узел учета: Общий
Код УУТЭ:

Установленные приборы: Вычислитель: ВКТ-7 №206117 Подающ.тр.(М1): № 519305 Обратн.тр.(М2): № 515427 Тр. ГВС(М3): № 528421 Тр.цирк.ГВС(М4): № Тр.подпитки(В5):	Расходомер: Расходомер: Расходомер: Расходомер:	ПрЭМ 40 В1 ПрЭМ 40 В1 ПрЭМ 32 В1	Gmin= 0,1 Gmin= 0,1 Gmin= 0,067 Gmin= Gmin=	Режим (схема): Часовые и суточные архивы в файлах:	Gmax= 45 Gmax= 45 Gmax= 30 Gmax= Gmax=	Термопреобр.: КТСП-Н № 47818Г Термопреобр.: КТСП-Н № 47818Х Термопреобр.: ТСП-Н № 4491 Термопреобр.: Термопреобр.:	Приборы УУТЭ поверены до: № 47818Г № 47818Х № 4491 № №	Тхв, гр.С= 0.28 Преобр.давления: Преобр.давления: Преобр.давления: Преобр.давления:	№ № № №
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)		лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)						
Договорные нагрузки, Гкал/час: Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Qот= Qтех.гвс.ср= Gот=	Qвент.= Qгвс.ср= Gвент.=	Qтех.пот.= Gтех.пот.=	Qгвс= Gгвс=					

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.01.2025 по 22.02.2025																							Общее теплотопр-е
Учет ГВС (ТВ-1)											Контроль ГВС (ТВ-2)										Qобщ.		
Дата	Ти	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4	P3		P4	Гкал
			т	т	т	°С	°С	°С	МПа	МПа	т	т	т	т	т	т	т	т	°С	°С	МПа	МПа	
23.01.25	24,00	-	131,86	104,72	27,14	81,95	46,76	35,19	0,69	0,49	71,26	-	71,26	73,39	-	73,39	-	81,84	-	-	-	5,91	
24.01.25	24,00	-	127,79	105,35	22,44	81,10	46,59	34,51	0,69	0,49	67,02	-	67,02	68,98	-	68,98	-	81,02	-	-	-	5,46	
25.01.25	24,00	-	121,71	105,41	16,30	78,78	45,61	33,17	0,69	0,49	61,14	-	61,14	62,82	-	62,82	-	78,69	-	-	-	4,78	
26.01.25	24,00	-	138,71	105,17	33,54	78,69	46,08	32,61	0,69	0,49	77,65	-	77,65	79,81	-	79,81	-	78,60	-	-	-	6,07	
27.01.25	24,00	-	136,04	105,45	30,59	78,37	46,05	32,32	0,69	0,49	74,91	-	74,91	77,00	-	77,00	-	78,28	-	-	-	5,81	
28.01.25	24,00	-	121,68	105,55	16,13	77,64	45,38	32,26	0,69	0,49	61,00	-	61,00	62,66	-	62,66	-	77,58	-	-	-	4,66	
29.01.25	24,00	-	123,36	105,98	17,38	76,86	45,43	31,43	0,69	0,49	62,41	-	62,41	64,08	-	64,08	-	76,80	-	-	-	4,67	
30.01.25	24,00	-	123,64	106,58	17,06	76,69	45,60	31,09	0,69	0,49	62,37	-	62,37	64,01	-	64,01	-	76,61	-	-	-	4,63	
31.01.25	24,00	-	123,42	106,48	16,94	76,93	45,56	31,37	0,69	0,49	62,17	-	62,17	63,83	-	63,83	-	76,85	-	-	-	4,65	
01.02.25	24,00	-	126,56	104,21	22,35	77,78	45,31	32,47	0,69	0,49	66,43	-	66,43	68,23	-	68,23	-	77,71	-	-	-	5,13	
02.02.25	24,00	-	135,36	104,17	31,19	81,46	46,71	34,75	0,69	0,49	75,01	-	75,01	77,21	-	77,21	-	81,27	-	-	-	6,16	
03.02.25	24,00	-	123,10	102,92	20,18	84,35	46,90	37,45	0,69	0,49	63,83	-	63,83	65,83	-	65,83	-	84,28	-	-	-	5,56	
04.02.25	24,00	-	136,71	100,50	36,21	86,86	47,20	39,66	0,69	0,49	78,24	-	78,24	80,85	-	80,85	-	86,75	-	-	-	7,14	
05.02.25	24,00	-	137,28	101,04	36,24	87,23	46,95	40,28	0,69	0,49	78,53	-	78,53	81,18	-	81,18	-	87,13	-	-	-	7,24	
06.02.25	24,00	-	138,16	104,04	34,12	87,23	48,04	39,19	0,69	0,49	77,85	-	77,85	80,45	-	80,45	-	87,12	-	-	-	7,06	
07.02.25	24,00	-	138,40	104,25	34,15	87,30	48,42	38,88	0,69	0,49	78,11	-	78,11	80,76	-	80,76	-	87,18	-	-	-	7,04	
08.02.25	24,00	-	125,24	102,23	23,01	86,75	47,12	39,63	0,69	0,49	66,69	-	66,69	68,90	-	68,90	-	86,60	-	-	-	6,05	
09.02.25	24,00	-	131,35	103,86	27,49	87,72	48,04	39,68	0,69	0,49	71,71	-	71,71	74,13	-	74,13	-	87,58	-	-	-	6,54	
10.02.25	24,00	-	130,72	104,38	26,34	87,45	48,10	39,35	0,69	0,49	70,83	-	70,83	73,22	-	73,22	-	87,34	-	-	-	6,42	
11.02.25	24,00	-	132,07	106,45	25,62	88,52	49,02	39,50	0,69	0,49	70,97	-	70,97	73,42	-	73,42	-	88,40	-	-	-	6,48	
12.02.25	24,00	-	132,22	105,15	27,07	88,59	48,73	39,86	0,69	0,49	71,84	-	71,84	74,33	-	74,33	-	88,48	-	-	-	6,60	
13.02.25	24,00	-	131,28	105,51	25,77	88,36	48,99	39,37	0,69	0,49	70,79	-	70,79	73,20	-	73,20	-	88,22	-	-	-	6,44	
14.02.25	24,00	-	131,06	104,09	26,97	88,71	48,80	39,91	0,69	0,49	71,33	-	71,33	73,80	-	73,80	-	88,58	-	-	-	6,56	
15.02.25	24,00	-	127,85	102,32	25,53	88,80	48,10	40,70	0,69	0,49	69,28	-	69,28	71,67	-	71,67	-	88,67	-	-	-	6,44	
16.02.25	24,00	-	127,49	100,79	26,70	88,23	47,43	40,80	0,69	0,49	69,80	-	69,80	72,17	-	72,17	-	88,09	-	-	-	6,48	
17.02.25	24,00	-	127,46	102,49	24,97	89,09	47,84	41,25	0,69	0,49	68,74	-	68,74	71,16	-	71,16	-	88,97	-	-	-	6,46	
18.02.25	24,00	-	130,10	103,46	26,64	88,90	48,25	40,65	0,69	0,49	70,77	-	70,77	73,25	-	73,25	-	88,77	-	-	-	6,58	
19.02.25	24,00	-	130,01	103,65	26,36	88,53	48,33	40,20	0,69	0,49	70,65	-	70,65	73,08	-	73,08	-	88,40	-	-	-	6,51	
20.02.25	24,00	-	130,46	103,37	27,09	88,58	48,44	40,14	0,69	0,49	71,17	-	71,17	73,64	-	73,64	-	88,46	-	-	-	6,56	
21.02.25	24,00	-	132,08	105,96	26,12	87,13	48,64	38,49	0,69	0,49	71,33	-	71,33	73,74	-	73,74	-	87,01	-	-	-	6,36	
22.02.25																							
Среднее	24,00	-	130,11	104,18	25,92	84,49	47,28	37,21	0,69	0,49	70,13	-	70,13	72,36	-	72,36	-	84,38	-	-	0,00	6,08	
Итого	720,00	-	3903,17	3125,53	777,64	-	-	-	-	-	2103,83	-	2103,83	2170,80	-	2170,80	-	-	-	-	-	182,43	

Показания счетчиков на момент снятия данных	Дата и время	M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
	22.01.25									
	21.02.25									

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **24** час 6,08 Гкал
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: **24** час 26,44 м3
 Период расчета по договору: _____ / _____
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды: 0.28 °С -0,22 Гкал
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 188,29 Гкал
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл: 819,95 м3

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Идентификатор: 58d68af5-09f6-48bf-a90e-c8d6a946ca41

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ОТПРАВЛЕНО УТВЕРЖДЕНО	ГУП "ТЭК СПб" , Соколов Дмитрий Александрович Эл.доверенность №69522679-2636-49b7-bd2a-90cc9635be65 ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА" , ОРЛОВ ИВАН ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР	27.02.25 10:01 (MSK) 27.02.25 11:50 (MSK)	Сертификат 057778B60094B1C9A446732FFFE743C075 Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D
--------------------------	---	--	--