Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Февраль 2025
за период с 23.01.2025 по 22.02.2025

Потребитель: ЖКС №2 Невского района | Договор: | Телефон: | Узел учета: Общий
Адрес: Санкт-Петербург, Ольминского, 8 ТЦ-2 | Строительный адрес: Санкт-Петербург, Ольминского, 8 ТЦ-2 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: | Телефон:
Источник: | Схема подключения: СО+ГВС 2- трубная. СО открытая. ГВС тупиковое

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах:
Вычислитель: ВКТ-7 №206423 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до: | Тхв, гр.С= 1.87

Подающ.тр.(М1):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Обратн.тр.(М2):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Тр. ГВС(М3):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Тр.цирк.ГВС(М4):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Тр.подпитки(V5):		Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:		Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот=	Qвент.=	Qтех.пот.=	Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:	Qтех.гвс.ср=	Qгвс.ср=		
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот=	Gвент.=	Gтех.пот.=	Gгвс=

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.01.2025 по 22.02.2025

Дата	Ти	НС	Учет ГВС (ТВ-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)											Общее теплопотр-е
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4	P3	P4	Qобщ.
	ч		т	т	т	°C	°C	°C	МПа	МПа	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	МПа	МПа	Гкал
23.01.25	24,00	-	105,18	93,96	11,22	79,64	51,85	27,79	0,69	0,49	8,23	-	8,23	8,46	-	8,46	-	78,39	-	-	-	3,51
24.01.25	24,00	-	104,56	93,32	11,24	77,52	50,90	26,62	0,69	0,49	8,14	-	8,14	8,38	-	8,38	-	76,58	-	-	-	3,36
25.01.25	24,00	-	105,06	93,00	12,06	75,48	49,96	25,52	0,69	0,49	9,00	-	9,00	9,21	-	9,21	-	75,00	-	-	-	3,28
26.01.25	24,00	-	105,40	94,10	11,30	75,75	50,54	25,21	0,69	0,49	8,43	-	8,43	8,64	-	8,64	-	75,04	-	-	-	3,23
27.01.25	24,00	-	104,62	93,15	11,47	73,45	49,44	24,01	0,69	0,49	8,66	-	8,66	8,85	-	8,85	-	72,29	-	-	-	3,08
28.01.25	24,00	-	103,87	93,29	10,58	72,63	48,84	23,79	0,69	0,49	7,90	-	7,90	8,09	-	8,09	-	71,94	-	-	-	2,99
29.01.25	24,00	-	106,18	94,05	12,13	73,01	49,33	23,68	0,69	0,49	9,25	-	9,25	9,50	-	9,50	-	72,47	-	-	-	3,12
30.01.25	24,00	-	104,97	93,40	11,57	70,83	48,27	22,56	0,69	0,49	8,76	-	8,76	8,96	-	8,96	-	70,05	-	-	-	2,93
31.01.25	24,00	-	105,98	94,42	11,56	72,10	49,10	23,00	0,69	0,49	8,75	-	8,75	8,94	-	8,94	-	71,53	-	-	-	3,01
01.02.25	24,00	-	102,95	92,04	10,91	73,49	48,96	24,53	0,69	0,49	8,01	-	8,01	8,21	-	8,21	-	73,12	-	-	-	3,06
02.02.25	24,00	-	104,10	92,26	11,84	78,50	51,04	27,46	0,69	0,49	8,68	-	8,68	8,91	-	8,91	-	78,94	-	-	-	3,47
03.02.25	24,00	-	101,77	91,39	10,38	81,53	52,25	29,28	0,69	0,49	6,89	-	6,89	7,10	-	7,10	-	80,65	-	-	-	3,53
04.02.25	24,00	-	100,47	89,46	11,01	83,65	52,50	31,15	0,69	0,49	7,33	-	7,33	7,53	-	7,53	-	83,00	-	-	-	3,71
05.02.25	24,00	-	102,82	90,46	12,36	86,08	53,46	32,62	0,69	0,49	8,51	-	8,51	8,80	-	8,80	-	85,41	-	-	-	4,02
06.02.25	24,00	-	103,26	92,35	10,91	86,26	54,47	31,79	0,69	0,49	6,96	-	6,96	7,17	-	7,17	-	84,94	-	-	-	3,88
07.02.25	24,00	-	103,32	91,82	11,50	86,23	54,56	31,67	0,69	0,49	7,74	-	7,74	7,97	-	7,97	-	85,34	-	-	-	3,90
08.02.25	24,00	-	102,63	90,39	12,24	84,88	53,48	31,40	0,69	0,49	8,66	-	8,66	8,92	-	8,92	-	83,99	-	-	-	3,88
09.02.25	24,00	-	103,24	91,49	11,75	86,20	54,41	31,79	0,69	0,49	8,16	-	8,16	8,39	-	8,39	-	85,32	-	-	-	3,93
10.02.25	24,00	-	103,61	90,53	13,08	86,04	54,41	31,63	0,69	0,49	8,48	-	8,48	8,75	-	8,75	-	85,17	-	-	-	4,00
11.02.25	24,00	-	102,82	85,07	17,75	85,43	54,00	31,43	0,69	0,49	7,16	-	7,16	7,41	-	7,41	-	84,51	-	-	-	4,20
12.02.25	24,00	-	102,91	75,74	27,17	85,09	52,93	32,16	0,69	0,49	7,38	-	7,38	7,63	-	7,63	-	84,23	-	-	-	4,75
13.02.25	24,00	-	103,57	70,41	33,16	85,70	53,21	32,49	0,69	0,49	7,47	-	7,47	7,70	-	7,70	-	84,91	-	-	-	5,14
14.02.25	24,00	-	103,24	66,65	36,59	86,16	53,00	33,16	0,69	0,49	7,38	-	7,38	7,63	-	7,63	-	85,21	-	-	-	5,37
15.02.25	24,00	-	102,11	64,72	37,39	85,17	51,86	33,31	0,69	0,49	8,08	-	8,08	8,29	-	8,29	-	84,28	-	-	-	5,35
16.02.25	24,00	-	101,34	63,56	37,78	85,22	51,61	33,61	0,69	0,49	7,72	-	7,72	7,94	-	7,94	-	83,94	-	-	-	5,36
17.02.25	24,00	-	101,41	63,06	38,35	87,24	52,42	34,82	0,69	0,49	7,19	-	7,19	7,44	-	7,44	-	86,57	-	-	-	5,55
18.02.25	24,00	-	100,78	62,30	38,48	88,19	52,84	35,35	0,69	0,49	6,14	-	6,14	6,35	-	6,35	-	87,07	-	-	-	5,61
19.02.25	24,00	-	102,06	55,23	46,83	88,16	52,56	35,60	0,69	0,49	7,53	-	7,53	7,78	-	7,78	-	87,38	-	-	-	6,10
20.02.25	24,00	-	62,94	34,26	28,68	86,78	53,89	32,89	0,69	0,49	7,33	-	7,33	7,56	-	7,56	-	83,55	-	-	-	3,62
21.02.25	24,00	-	103,36	93,04	10,32	84,60	54,32	30,28	0,69	0,49	8,33	-	8,33	8,58	-	8,58	-	83,46	-	-	-	3,70
22.02.25	24,00	-	103,21	93,30	9,91	82,55	52,92	29,63	0,69	0,49	8,21	-	8,21	8,45	-	8,45	-	81,55	-	-	-	3,59
Среднее	24,00	-	102,06	83,30	18,76	81,73	52,04	29,68	0,69	0,49	7,95	-	7,95	8,18	-	8,18	-	80,83	-	-	0,00	4,01
Итого	744,00	-	3163,74	2582,22	581,52	-	-	-	-	-	246,46	-	246,46	253,54	-	253,54	-	-	-	-	-	124,21

	Дата и время	M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
Показания счетчиков на момент снятия данных	22.01.25							-	-	-
	22.02.25							-	-	-

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:		час	Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему:		час	м3
Период расчета по договору:			
Период превышения t2:			
Корректировка на температуру холодной воды:	1.87	°C	0,46 Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):			123,75 Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл:			253,54 м3

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/
Представитель теплоснабжающей организации

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ | Идентификатор: 58d68af5-09f6-48bf-a90e-c8d6a946ca41

ОТПРАВЛЕНО **ГУП "ТЭК СПБ",** Соколов Дмитрий Александрович / **27.02.25** 10:01 (MSK) Сертификат 057778B60094B1C9A446732FFFE743C075
Эл.доверенность №69522679-2636-49b7-bd2a-90cc9635be65

УТВЕРЖДЕНО **ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА",** ОРЛОВ ИВАН ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР **27.02.25** 11:50 (MSK) Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D