

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Февраль 2025
за период с 23.01.2025 по 22.02.2025

Потребитель: ЖКС №2 Невского района
Адрес: Санкт-Петербург, Седова, 148
Обслуживающая организация:
Источник:

Договор:
Строительный адрес: Санкт-Петербург, Седова, 148

Телефон:

Узел учета: Общий
Код УУТЭ:

Телефон:

Схема подключения: СО+ГВС 2-трубная. СО открытая. ГВС тулиповое

Часовые и суточные архивы в файлах:

Установленные приборы: Вычислитель: ВКТ-7 №208368 Подающ.тр.(M1): № Обратн.тр.(M2): № Тр. ГВС(M3): № Тр.цирк.ГВС(M4): № Тр.подпитки(V5):	Расходомер: Расходомер: Расходомер: Расходомер: Расходомер:	Gmin= Gmin= Gmin= Gmin= Gmin=	Режим (схема):	Gmax= Gmax= Gmax= Gmax= Gmax=	Приборы УУТЭ поверены до:	№ № № № №	Тхв, гр.С= 0.28 Преобр.давления: Преобр.давления: Преобр.давления: Преобр.давления:	№ № № № №
Расчетный алгоритм:	зима: $Q=M1*(h1-hxv)-M2*(h2-hxv)$	лето: $Q=M1*(h1-hxv)-M2*(h2-hxv)$						
Договорные нагрузки, Гкал/час: Договорные нагрузки (ср.час): Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Qот= Qтех.гвс.ср= Gот=	Qвент.= Qгвс.ср= Gвент.=	Qтех.пот.= Gтех.пот.=	Qгвс.ср= Gгвс.=				

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.01.2025 по 22.02.2025																							Общее теплотопр-е
Дата	Учет ГВС (ТВ-1)										Контроль ГВС (ТВ-2)										Qобщ.		
	Ти	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4	P3		P4	Гкал
ч	т	т	т	т	°C	°C	°C	МПа	МПа	т	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	МПа	МПа	Гкал	
23.01.25	24,00	-	72,54	63,39	9,15	79,33	44,55	34,78	0,69	0,49	23,59	-	23,59	24,22	-	24,22	-	78,95	-	-	-	2,93	
24.01.25	24,00	-	73,98	64,05	9,93	78,56	44,85	33,71	0,69	0,49	24,37	-	24,37	25,07	-	25,07	-	78,19	-	-	-	2,94	
25.01.25	24,00	-	72,63	64,13	8,50	76,31	44,06	32,25	0,69	0,49	23,07	-	23,07	23,67	-	23,67	-	75,95	-	-	-	2,72	
26.01.25	24,00	-	74,55	64,35	10,20	76,28	44,30	31,98	0,69	0,49	24,74	-	24,74	25,37	-	25,37	-	75,91	-	-	-	2,84	
27.01.25	24,00	-	75,58	65,39	10,19	75,89	44,41	31,48	0,69	0,49	24,77	-	24,77	25,43	-	25,43	-	75,54	-	-	-	2,83	
28.01.25	24,00	-	75,12	66,23	8,89	75,09	44,33	30,76	0,69	0,49	23,66	-	23,66	24,28	-	24,28	-	74,85	-	-	-	2,71	
29.01.25	24,00	-	76,90	66,48	10,42	74,43	44,33	30,10	0,69	0,49	25,25	-	25,25	25,89	-	25,89	-	74,16	-	-	-	2,78	
30.01.25	24,00	-	75,16	66,88	8,28	74,56	44,73	29,83	0,69	0,49	23,40	-	23,40	24,00	-	24,00	-	74,25	-	-	-	2,61	
31.01.25	24,00	-	78,29	68,33	9,96	74,81	44,96	29,85	0,69	0,49	24,78	-	24,78	25,40	-	25,40	-	74,53	-	-	-	2,79	
01.02.25	24,00	-	76,29	66,89	9,40	75,53	44,60	30,93	0,69	0,49	23,62	-	23,62	24,25	-	24,25	-	75,14	-	-	-	2,78	
02.02.25	24,00	-	79,02	68,53	10,49	79,14	45,78	33,36	0,69	0,49	24,74	-	24,74	25,46	-	25,46	-	78,95	-	-	-	3,12	
03.02.25	24,00	-	76,06	66,68	9,38	81,67	45,94	35,73	0,69	0,49	23,23	-	23,23	23,92	-	23,92	-	81,36	-	-	-	3,15	
04.02.25	24,00	-	72,41	63,79	8,62	84,20	45,28	38,92	0,69	0,49	21,98	-	21,98	22,67	-	22,67	-	83,79	-	-	-	3,21	
05.02.25	24,00	-	70,10	61,92	8,18	84,63	44,38	40,25	0,69	0,49	21,45	-	21,45	22,14	-	22,14	-	84,24	-	-	-	3,19	
06.02.25	24,00	-	72,06	63,49	8,57	84,69	45,68	39,01	0,69	0,49	22,31	-	22,31	23,02	-	23,02	-	84,25	-	-	-	3,21	
07.02.25	24,00	-	73,00	63,01	9,99	84,81	45,94	38,87	0,69	0,49	23,73	-	23,73	24,49	-	24,49	-	84,41	-	-	-	3,30	
08.02.25	24,00	-	70,78	60,18	10,60	84,20	44,46	39,74	0,69	0,49	23,96	-	23,96	24,69	-	24,69	-	83,76	-	-	-	3,28	
09.02.25	24,00	-	70,74	61,37	9,37	85,18	45,33	39,85	0,69	0,49	23,06	-	23,06	23,76	-	23,76	-	84,70	-	-	-	3,25	
10.02.25	24,00	-	70,46	61,48	8,98	84,77	45,20	39,57	0,69	0,49	22,84	-	22,84	23,56	-	23,56	-	84,40	-	-	-	3,20	
11.02.25	24,00	-	70,68	62,54	8,14	85,96	46,28	39,68	0,69	0,49	22,14	-	22,14	22,86	-	22,86	-	85,55	-	-	-	3,18	
12.02.25	24,00	-	71,63	62,11	9,52	85,93	46,00	39,93	0,69	0,49	23,28	-	23,28	24,04	-	24,04	-	85,57	-	-	-	3,30	
13.02.25	24,00	-	70,20	62,40	7,80	85,80	46,32	39,48	0,69	0,49	21,67	-	21,67	22,38	-	22,38	-	85,35	-	-	-	3,14	
14.02.25	24,00	-	70,17	61,01	9,16	86,08	45,98	40,10	0,69	0,49	22,65	-	22,65	23,37	-	23,37	-	85,60	-	-	-	3,24	
15.02.25	24,00	-	69,38	59,62	9,76	86,08	44,94	41,14	0,69	0,49	23,09	-	23,09	23,83	-	23,83	-	85,64	-	-	-	3,30	
16.02.25	24,00	-	69,34	58,23	11,11	85,50	44,23	41,27	0,69	0,49	24,07	-	24,07	24,83	-	24,83	-	85,02	-	-	-	3,36	
17.02.25	24,00	-	69,16	59,68	9,48	86,25	44,60	41,65	0,69	0,49	22,80	-	22,80	23,54	-	23,54	-	85,87	-	-	-	3,31	
18.02.25	24,00	-	71,14	61,08	10,06	86,25	45,15	41,10	0,69	0,49	23,50	-	23,50	24,27	-	24,27	-	85,84	-	-	-	3,38	
19.02.25	24,00	-	69,75	60,93	8,82	85,93	45,43	40,50	0,69	0,49	22,26	-	22,26	22,98	-	22,98	-	85,49	-	-	-	3,23	
20.02.25	24,00	-	70,71	61,11	9,60	85,98	45,47	40,51	0,69	0,49	22,94	-	22,94	23,69	-	23,69	-	85,60	-	-	-	3,30	
21.02.25	24,00	-	65,55	57,30	8,25	84,04	45,31	38,73	0,69	0,49	22,06	-	22,06	22,73	-	22,73	-	82,28	-	-	-	2,92	
22.02.25	24,00	-	76,19	67,25	8,94	84,35	46,88	37,47	0,69	0,49	23,65	-	23,65	24,40	-	24,40	-	83,95	-	-	-	3,28	
Среднее	24,00	-	72,57	63,22	9,35	82,01	45,15	36,86	0,69	0,49	23,31	-	23,31	24,01	-	24,01	-	81,58	-	-	0,00	3,09	
Итого	744,00	-	2249,57	1959,83	289,74	-	-	-	-	-	722,66	-	722,66	744,21	-	744,21	-	-	-	-	-	95,74	

Показания счетчиков на момент снятия данных	Дата и время	M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
		22.01.25							-	-
	22.02.25							-	-	-

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: час
 Период расчета по договору: _____ / _____
 Период превышения t2: _____
 Корректировка на температуру холодной воды: 0,28 °C
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 95,66 Гкал
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл: 295,65 м3

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ / _____

Представитель теплоснабжающей организации _____ / _____

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

Идентификатор: 58d68af5-09f6-48f6-a90e-c8d6a946ca41

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ОТПРАВЛЕНО ГУП "ТЭК СПб", Соколов Дмитрий Александрович
Эл.доверенность №69522679-2636-49b7-bd2a-90cc9635be65

27.02.25 10:01 (MSK)

Сертификат 057778B60094B1C9A446732FFFE743C075

УТВЕРЖДЕНО ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

27.02.25 11:50 (MSK)

Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D