

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Февраль 2025
за период с 23.01.2025 по 22.02.2025

Потребитель: ЖКС №2 Невского района
Адрес: Санкт-Петербург, Седова, 158
Обслуживающая организация:
Источник:

Договор:
Строительный адрес: Санкт-Петербург, Седова, 158

Телефон:

Узел учета: Общий
Код УУТЭ:

Телефон:

Схема подключения: СО+ГВС 2-трубная. СО открытая. ГВС тулиповое

Часовые и суточные архивы в файлах:

Установленные приборы: Вычислитель: ВКТ-7 №205591	Расходомер: Расходомер: Расходомер: Расходомер: Расходомер:	Gmin= Gmin= Gmin= Gmin= Gmin=	Режим (схема):	Gmax= Gmax= Gmax= Gmax= Gmax=	Приборы УУТЭ поверены до:	№ № № № №	Тхв, гр.С= 0.28 Преобр.давления: Преобр.давления: Преобр.давления: Преобр.давления:	№ № № № №
Подающ.тр.(M1): № Обратн.тр.(M2): № Тр. ГВС(M3): № Тр.цирк.ГВС(M4): № Тр.подпитки(V5):								
Расчетный алгоритм:	зима: $Q=M1*(h1-hxv)-M2*(h2-hxv)$		лето: $Q=M1*(h1-hxv)-M2*(h2-hxv)$					
Договорные нагрузки, Гкал/час: Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Qот= Qтех.гвс.ср= Gот=	Qвент.= Qтех.ср= Gвент.=	Qтех.пот.=	Qгвс.ср= Gтех.пот.=	Qгвс= Gгвс=			

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.01.2025 по 22.02.2025																						Общее теплотпр-е
Дата	Учет ГВС (ТВ-1)										Контроль ГВС (ТВ-2)										Qобщ.	
	Ти	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4	P3		P4
ч		т	т	т	°C	°C	°C	МПа	МПа	т	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	МПа	МПа	
23.01.25	24,00	-	130,20	122,76	7,44	82,11	59,14	22,97	0,69	0,49	63,93	-	63,93	65,85	-	65,85	-	82,21	-	-	-	3,44
24.01.25	24,00	-	130,50	123,98	6,52	81,21	58,94	22,27	0,69	0,49	63,86	-	63,86	65,78	-	65,78	-	81,31	-	-	-	3,30
25.01.25	24,00	-	130,72	122,80	7,92	78,79	57,38	21,41	0,69	0,49	64,22	-	64,22	65,98	-	65,98	-	78,90	-	-	-	3,26
26.01.25	24,00	-	131,48	122,70	8,78	78,72	57,47	21,25	0,69	0,49	64,65	-	64,65	66,47	-	66,47	-	78,82	-	-	-	3,30
27.01.25	24,00	-	131,05	124,17	6,88	78,39	57,51	20,88	0,69	0,49	64,16	-	64,16	65,89	-	65,89	-	78,49	-	-	-	3,14
28.01.25	24,00	-	130,82	124,15	6,67	77,76	57,02	20,74	0,69	0,49	63,98	-	63,98	65,71	-	65,71	-	77,87	-	-	-	3,10
29.01.25	24,00	-	131,66	124,45	7,21	77,13	56,83	20,30	0,69	0,49	64,47	-	64,47	66,20	-	66,20	-	77,24	-	-	-	3,09
30.01.25	24,00	-	132,29	125,10	7,19	76,93	56,97	19,96	0,69	0,49	64,79	-	64,79	66,49	-	66,49	-	77,03	-	-	-	3,06
31.01.25	24,00	-	131,74	125,92	5,82	77,10	57,17	19,93	0,69	0,49	64,26	-	64,26	65,98	-	65,98	-	77,21	-	-	-	2,96
01.02.25	24,00	-	130,11	121,86	8,25	77,89	57,03	20,86	0,69	0,49	63,93	-	63,93	65,66	-	65,66	-	77,99	-	-	-	3,19
02.02.25	24,00	-	130,40	122,64	7,76	81,62	58,95	22,67	0,69	0,49	63,96	-	63,96	65,89	-	65,89	-	81,73	-	-	-	3,42
03.02.25	24,00	-	128,15	121,02	7,13	84,35	60,22	24,13	0,69	0,49	62,81	-	62,81	64,81	-	64,81	-	84,45	-	-	-	3,53
04.02.25	24,00	-	125,81	118,24	7,57	86,97	61,01	25,96	0,69	0,49	61,79	-	61,79	63,90	-	63,90	-	87,06	-	-	-	3,73
05.02.25	24,00	-	125,97	118,99	6,98	87,28	61,01	26,27	0,69	0,49	61,80	-	61,80	63,87	-	63,87	-	87,36	-	-	-	3,74
06.02.25	24,00	-	129,33	122,71	6,62	87,26	61,74	25,52	0,69	0,49	63,35	-	63,35	65,52	-	65,52	-	87,35	-	-	-	3,72
07.02.25	24,00	-	129,30	122,70	6,60	87,34	62,00	25,34	0,69	0,49	63,37	-	63,37	65,51	-	65,51	-	87,43	-	-	-	3,70
08.02.25	24,00	-	126,17	119,10	7,07	86,77	60,84	25,93	0,69	0,49	61,95	-	61,95	64,02	-	64,02	-	86,84	-	-	-	3,71
09.02.25	24,00	-	128,65	120,88	7,77	87,76	61,72	26,04	0,69	0,49	63,26	-	63,26	65,42	-	65,42	-	87,84	-	-	-	3,84
10.02.25	24,00	-	129,00	121,93	7,07	87,31	61,64	25,67	0,69	0,49	63,31	-	63,31	65,48	-	65,48	-	87,40	-	-	-	3,76
11.02.25	24,00	-	130,40	124,05	6,35	88,51	62,87	25,64	0,69	0,49	63,91	-	63,91	66,11	-	66,11	-	88,60	-	-	-	3,75
12.02.25	24,00	-	130,03	123,43	6,60	88,48	62,68	25,80	0,69	0,49	63,77	-	63,77	65,96	-	65,96	-	88,57	-	-	-	3,78
13.02.25	24,00	-	129,84	123,78	6,06	88,35	62,98	25,37	0,69	0,49	63,58	-	63,58	65,77	-	65,77	-	88,43	-	-	-	3,69
14.02.25	24,00	-	128,42	122,26	6,16	88,69	62,95	25,74	0,69	0,49	62,96	-	62,96	65,12	-	65,12	-	88,77	-	-	-	3,70
15.02.25	24,00	-	126,36	119,30	7,06	88,73	62,26	26,47	0,69	0,49	62,11	-	62,11	64,27	-	64,27	-	88,81	-	-	-	3,79
16.02.25	24,00	-	124,46	117,47	6,99	88,19	61,73	26,46	0,69	0,49	61,13	-	61,13	63,27	-	63,27	-	88,27	-	-	-	3,73
17.02.25	24,00	-	126,46	119,61	6,85	88,98	62,23	26,75	0,69	0,49	62,12	-	62,12	64,29	-	64,29	-	89,07	-	-	-	3,82
18.02.25	24,00	-	127,76	121,28	6,48	88,84	62,56	26,28	0,69	0,49	62,68	-	62,68	64,87	-	64,87	-	88,93	-	-	-	3,77
19.02.25	24,00	-	127,95	121,60	6,35	88,47	62,41	26,06	0,69	0,49	62,77	-	62,77	64,93	-	64,93	-	88,56	-	-	-	3,74
20.02.25	24,00	-	127,66	121,72	5,94	88,52	62,45	26,07	0,69	0,49	62,53	-	62,53	64,70	-	64,70	-	88,60	-	-	-	3,71
21.02.25	24,00	-	132,16	124,44	7,72	87,03	62,07	24,96	0,69	0,49	64,89	-	64,89	67,07	-	67,07	-	87,12	-	-	-	3,79
22.02.25	24,00	-	132,36	125,98	6,38	86,74	62,30	24,44	0,69	0,49	64,73	-	64,73	66,89	-	66,89	-	86,83	-	-	-	3,64
Среднее	24,00	-	129,26	122,29	6,97	84,59	60,45	24,13	0,69	0,49	63,39	-	63,39	65,41	-	65,41	-	84,68	-	-	0,00	3,54
Итого	744,00	-	4007,21	3791,02	216,19	-	-	-	-	-	1965,03	-	1965,03	2027,68	-	2027,68	-	-	-	-	-	109,89

Показания счетчиков на момент снятия данных	Дата и время	M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
		22.01.25							-	-
	22.02.25							-	-	-

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: час
 Период расчета по договору:
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды: 0.28 °C
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл:

Гкал м3
 Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
 Гкал м3
 Представитель теплоснабжающей организации

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Идентификатор: 58d68af5-09f6-48bf-a90e-c8d6a946ca41

ОТПРАВЛЕНО ГУП "ТЭК СПб", Соколов Дмитрий Александрович
 Эл.доверенность №69522679-2636-49b7-bd2a-90cc9635be65

27.02.25 10:01 (MSK)

Сертификат 057778B60094B1C9A446732FFFE743C075

УТВЕРЖДЕНО ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН
 ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

27.02.25 11:50 (MSK)

Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D