

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Февраль 2025  
за период с 23.01.2025 по 22.02.2025

Потребитель: ЖКС №2 Невского района  
Адрес: Санкт-Петербург, Седова, 160  
Обслуживающая организация:  
Источник:

Договор:  
Строительный адрес: Санкт-Петербург, Седова, 160

Телефон:

Узел учета: Общий  
Код УУТЭ:

Телефон:

Схема подключения: СО+ГВС 2- трубная. СО открытая. ГВС тулиповое

Часовые и суточные архивы в файлах:

Установленные приборы: Вычислитель: ВКТ-7 №207793	Расходомер: Расходомер: Расходомер: Расходомер: Расходомер:	Gmin= Gmin= Gmin= Gmin= Gmin=	Режим (схема):	Gmax= Gmax= Gmax= Gmax= Gmax=	Приборы УУТЭ поверены до:	№ № № № №	Тхв, гр.С= 0.28 Преобр.давления: Преобр.давления: Преобр.давления: Преобр.давления:	№ № № № №
Подходящ.тр.(M1): № Обратн.тр.(M2): № Тр. ГВС(M3): № Тр.цирк.ГВС(M4): № Тр.подпитки(V5):								
Расчетный алгоритм:	зима: $Q=M1*(h1-hxv)-M2*(h2-hxv)$		лето: $Q=M1*(h1-hxv)-M2*(h2-hxv)$					
Договорные нагрузки, Гкал/час: Договорные нагрузки (ср.час): Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Qот= Qтех.гвс.ср= Gот=	Qвент.= Gвент.= Gвент.=	Qтех.пот.= Gтех.пот.= Gтех.пот.=	Qгвс= Gгвс= Gгвс=				

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.01.2025 по 22.02.2025																						Общее теплотопр-е
Дата	Учет ГВС (ТВ-1)										Контроль ГВС (ТВ-2)										Qобщ.	
	Ти	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4	P3		P4
23.01.25	24,00	-	180,44	166,86	13,58	82,66	59,20	23,46	0,69	0,49	43,01	-	43,01	43,97	-	43,97	-	70,18	-	-	-	5,05
24.01.25	24,00	-	181,39	167,81	13,58	81,75	59,59	22,16	0,69	0,49	43,15	-	43,15	44,12	-	44,12	-	70,00	-	-	-	4,84
25.01.25	24,00	-	184,09	171,53	12,56	79,35	58,60	20,75	0,69	0,49	42,30	-	42,30	43,26	-	43,26	-	70,12	-	-	-	4,56
26.01.25	24,00	-	185,68	170,03	15,65	79,25	59,05	20,20	0,69	0,49	45,23	-	45,23	46,23	-	46,23	-	69,98	-	-	-	4,69
27.01.25	24,00	-	184,94	171,55	13,39	78,97	59,20	19,77	0,69	0,49	43,30	-	43,30	44,25	-	44,25	-	70,05	-	-	-	4,46
28.01.25	24,00	-	186,45	172,34	14,11	78,31	58,62	19,69	0,69	0,49	43,96	-	43,96	44,96	-	44,96	-	70,01	-	-	-	4,51
29.01.25	24,00	-	187,10	174,49	12,61	77,65	58,62	19,03	0,69	0,49	42,66	-	42,66	43,62	-	43,62	-	70,03	-	-	-	4,31
30.01.25	24,00	-	187,85	174,96	12,89	77,46	58,93	18,53	0,69	0,49	42,89	-	42,89	43,84	-	43,84	-	69,95	-	-	-	4,25
31.01.25	24,00	-	188,15	173,97	14,18	77,66	59,06	18,60	0,69	0,49	44,26	-	44,26	45,24	-	45,24	-	69,88	-	-	-	4,34
01.02.25	24,00	-	184,89	171,38	13,51	78,46	58,96	19,50	0,69	0,49	43,96	-	43,96	44,93	-	44,93	-	69,99	-	-	-	4,41
02.02.25	24,00	-	180,67	165,05	15,62	82,26	60,19	22,07	0,69	0,49	45,70	-	45,70	46,74	-	46,74	-	70,11	-	-	-	4,94
03.02.25	24,00	-	175,27	161,25	14,02	85,05	60,80	24,25	0,69	0,49	44,15	-	44,15	45,15	-	45,15	-	70,12	-	-	-	5,11
04.02.25	24,00	-	171,74	157,83	13,91	87,65	60,55	27,10	0,69	0,49	44,06	-	44,06	45,04	-	45,04	-	70,11	-	-	-	5,51
05.02.25	24,00	-	173,25	159,22	14,03	87,95	59,40	28,55	0,69	0,49	43,63	-	43,63	44,61	-	44,61	-	70,10	-	-	-	5,79
06.02.25	24,00	-	173,85	160,70	13,15	87,91	61,50	26,41	0,69	0,49	42,95	-	42,95	43,92	-	43,92	-	69,98	-	-	-	5,41
07.02.25	24,00	-	172,86	159,09	13,77	87,95	62,44	25,51	0,69	0,49	43,89	-	43,89	44,87	-	44,87	-	70,01	-	-	-	5,28
08.02.25	24,00	-	172,31	158,19	14,12	87,42	60,85	26,57	0,69	0,49	44,36	-	44,36	45,34	-	45,34	-	70,03	-	-	-	5,45
09.02.25	24,00	-	173,27	157,19	16,08	88,38	62,01	26,37	0,69	0,49	45,85	-	45,85	46,86	-	46,86	-	70,06	-	-	-	5,58
10.02.25	24,00	-	173,67	158,63	15,04	88,01	61,92	26,09	0,69	0,49	44,82	-	44,82	45,84	-	45,84	-	70,08	-	-	-	5,48
11.02.25	24,00	-	172,55	158,16	14,39	89,16	63,39	25,77	0,69	0,49	44,06	-	44,06	45,04	-	45,04	-	69,88	-	-	-	5,37
12.02.25	24,00	-	172,50	158,55	13,95	89,15	62,92	26,23	0,69	0,49	43,60	-	43,60	44,56	-	44,56	-	70,08	-	-	-	5,42
13.02.25	24,00	-	172,66	158,04	14,62	88,97	63,22	25,75	0,69	0,49	44,21	-	44,21	45,20	-	45,20	-	70,07	-	-	-	5,38
14.02.25	24,00	-	170,38	158,96	11,42	89,33	62,98	26,35	0,69	0,49	41,62	-	41,62	42,53	-	42,53	-	70,01	-	-	-	5,22
15.02.25	24,00	-	169,91	157,16	12,75	89,42	61,72	27,70	0,69	0,49	42,95	-	42,95	43,92	-	43,92	-	70,03	-	-	-	5,51
16.02.25	24,00	-	169,74	154,88	14,86	88,88	61,17	27,71	0,69	0,49	45,03	-	45,03	46,05	-	46,05	-	70,01	-	-	-	5,63
17.02.25	24,00	-	171,97	155,51	16,46	89,68	61,51	28,17	0,69	0,49	46,03	-	46,03	47,08	-	47,08	-	70,10	-	-	-	5,87
18.02.25	24,00	-	172,22	158,01	14,21	89,51	61,92	27,59	0,69	0,49	43,90	-	43,90	44,86	-	44,86	-	70,15	-	-	-	5,65
19.02.25	24,00	-	171,85	157,43	14,42	89,14	62,62	26,52	0,69	0,49	44,55	-	44,55	45,52	-	45,52	-	69,99	-	-	-	5,47
20.02.25	24,00	-	171,44	157,60	13,84	89,18	62,70	26,48	0,69	0,49	44,35	-	44,35	45,35	-	45,35	-	70,07	-	-	-	5,42
21.02.25	24,00	-	174,63	160,86	13,77	87,68	63,07	24,61	0,69	0,49	43,94	-	43,94	44,92	-	44,92	-	70,17	-	-	-	5,18
22.02.25	24,00	-	174,30	160,77	13,53	87,37	62,95	24,42	0,69	0,49	43,23	-	43,23	44,20	-	44,20	-	70,07	-	-	-	5,12
Среднее	24,00	-	176,84	162,84	14,00	85,21	60,96	24,26	0,69	0,49	43,92	-	43,92	44,90	-	44,90	-	70,05	-	-	0,00	5,14
Итого	744,00	-	5482,02	5048,00	434,02	-	-	-	-	-	1361,60	-	1361,60	1392,02	-	1392,02	-	-	-	-	-	159,21

Показания счетчиков на момент снятия данных	Дата и время	M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
	22.01.25									
	22.02.25									

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час  
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: час  
 Период расчета по договору: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
 Период превышения t2: \_\_\_\_\_ °C  
 Корректировка на температуру холодной воды: 0,28 °C  
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 159,08 Гкал  
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл: 442,88 м3

Гкал м3  
 Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
 Представитель теплоснабжающей организации \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

Идентификатор: 58d68af5-09f6-48bf-a90e-c8d6a946ca41

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ОТПРАВЛЕНО ГУП "ТЭК СПб", Соколов Дмитрий Александрович  
 Эл.доверенность №69522679-2636-49b7-bd2a-90cc9635be65

27.02.25 10:01 (MSK)

Сертификат 057778B60094B1C9A446732FFFE743C075

УТВЕРЖДЕНО ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН  
 ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

27.02.25 11:50 (MSK)

Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D