

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Февраль 2025
за период с 23.01.2025 по 22.02.2025

Потребитель: ЖКС №2 Невского района
Адрес: Санкт-Петербург, Цимбалина, 30
Обслуживающая организация:
Источник:

Договор:
Строительный адрес: Санкт-Петербург, Цимбалина, 30

Телефон:

Узел учета: Отопление
Код УУТЭ:

Установленные приборы:

Схема подключения: СО 2- трубая. Закрытая

Часовые и суточн. архивы в файлах:

Вычислитель: ТСРВ-026М №1307924	Режим (схема):		Приборы УУТЭ поверены до:		Тхв, гр.С=	
Подающ.тр.(M1): № 1402797	Расходомер: ЭРСВ-440ЛВ 25 В	Gmin= 0,071	Gmax= 11,32	Термопреобр.: Вэлэт ТПС	№ 1438459	Преобр.давления: СДВ-И-1,6-1,0-0,6- №
Обратн.тр.(M2): № 1406948	Расходомер: ЭРСВ-440ЛВ 25 В	Gmin= 0,071	Gmax= 11,32	Термопреобр.: ТПС	№ 1438629	Преобр.давления: СДВ-И-1,6-1,0-0,6- №
Тр. ГВС(M3): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления: №
Тр.цирк.ГВС(M4): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления: №
Тр.подпитки(V5):	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления: №

Расчетный алгоритм:

зима: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$

лето: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$

Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот=	Qвент.=	Qтех.пот.=	Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:	Qтех.гвс.ср=	Qгвс.ср=		
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот=	Gвент.=	Gтех.пот.=	Gгвс=

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.01.2025 по 22.02.2025

Дата	Учет ГВС (ТВ-1)										Контроль ГВС (ТВ-2)										Общее теплотоптр-е Гкал		
	Ти	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4	P3		P4	
	ч		т	т	т	°С	°С	°С	МПа	МПа	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°С	°С	МПа		МПа	
23.01.25	24,00	-	158,59	161,64	-3,05	69,94	57,95	11,99	0,61	0,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,73
24.01.25	24,00	-	157,93	160,90	-2,97	68,57	57,06	11,51	0,61	0,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,65
25.01.25	24,00	-	157,56	160,46	-2,89	67,06	55,90	11,16	0,61	0,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,60
26.01.25	24,00	-	160,08	163,04	-2,96	67,72	56,68	11,04	0,62	0,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,60
27.01.25	24,00	-	159,42	162,38	-2,96	68,23	56,99	11,24	0,61	0,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,63
28.01.25	24,00	-	160,23	163,15	-2,92	66,64	55,98	10,66	0,62	0,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,55
29.01.25	24,00	-	159,41	162,25	-2,85	66,63	56,01	10,62	0,61	0,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,54
30.01.25	24,00	-	159,98	162,78	-2,81	66,77	56,21	10,56	0,62	0,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,54
31.01.25	24,00	-	159,28	162,01	-2,73	65,96	55,55	10,41	0,61	0,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,51
01.02.25	24,00	-	159,77	162,42	-2,65	64,66	54,44	10,22	0,61	0,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,49
02.02.25	24,00	-	162,71	165,50	-2,79	69,88	58,09	11,79	0,63	0,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,76
03.02.25	24,00	-	162,02	164,94	-2,92	74,91	61,71	13,20	0,63	0,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,96
04.02.25	24,00	-	158,39	161,31	-2,92	74,39	60,84	13,55	0,61	0,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,98
05.02.25	24,00	-	157,59	160,59	-2,99	74,69	60,74	13,95	0,61	0,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,02
06.02.25	24,00	-	158,98	162,12	-3,14	77,66	63,23	14,43	0,62	0,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,10
07.02.25	24,00	-	158,68	161,88	-3,19	77,77	63,36	14,41	0,62	0,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,09
08.02.25	24,00	-	158,30	161,47	-3,17	76,04	62,03	14,01	0,62	0,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,03
09.02.25	24,00	-	158,36	161,59	-3,23	77,25	63,01	14,24	0,62	0,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,06
10.02.25	24,00	-	157,37	160,64	-3,27	78,16	63,53	14,63	0,61	0,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,10
11.02.25	24,00	-	157,79	161,08	-3,29	78,44	63,93	14,51	0,61	0,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,09
12.02.25	24,00	-	156,82	160,06	-3,24	77,32	63,10	14,22	0,61	0,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,03
13.02.25	24,00	-	156,78	160,01	-3,23	77,70	63,50	14,20	0,61	0,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,03
14.02.25	24,00	-	155,28	158,45	-3,17	76,66	62,52	14,14	0,60	0,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00
15.02.25	24,00	-	155,42	158,59	-3,17	76,12	61,95	14,17	0,61	0,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,01
16.02.25	24,00	-	155,90	159,08	-3,18	75,83	61,71	14,12	0,61	0,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,01
17.02.25	24,00	-	158,72	162,06	-3,35	78,57	63,73	14,84	0,62	0,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,15
18.02.25	24,00	-	156,91	160,23	-3,31	78,39	63,69	14,70	0,61	0,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,10
19.02.25	24,00	-	156,84	160,19	-3,35	79,39	64,39	15,00	0,61	0,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,15
20.02.25	24,00	-	157,62	160,97	-3,35	78,28	63,68	14,60	0,61	0,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,09
21.02.25	24,00	-	159,61	162,90	-3,29	74,91	61,60	13,31	0,62	0,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,93
22.02.25	24,00	-	159,01	162,22	-3,21	73,96	60,81	13,15	0,62	0,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,90
Среднее	24,00	-	158,43	161,51	-3,08	73,50	60,45	13,05	0,61	0,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,89
Итого	744,00	-	4911,35	5006,92	-95,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58,45

Показания счетчиков на момент снятия данных	Дата и время	M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
	22.01.25							986,702	-	-
	22.02.25							1045,155	-	-

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему:
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды:
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл:

час
час

Гкал
м3

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
ОТПРАВЛЕНО 59.45 Гкал
УТВЕРЖДЕНО 000 "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Представитель теплоснабжающей организации

27.02.25 10:01 (MSK)

27.02.25 11:50 (MSK)

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Идентификатор: 58d68af5-09f6-48bf-a90e-c8d6a946ca41
Сертификат 057778B60094B1C9A446732FFFE743C075
Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D