

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Февраль 2025  
за период с 23.01.2025 по 22.02.2025

Потребитель: ЖКС №2 Невского района  
Адрес: Санкт-Петербург, Шелгунова, 27  
Обслуживающая организация:  
Источник:

Договор:  
Строительный адрес: Санкт-Петербург, Шелгунова, 27

Телефон:

Узел учета: Общий  
Код УУТЭ:

Установленные приборы:

Схема подключения: СО+ГВС 2- трубная. СО открытая. ГВС тупиковое

Часовые и суточн. архивы в файлах:

Вычислитель: ВКТ-7 №222013	Режим (схема):	Приборы УУТЭ поверены до:	Тхв, гр.С= 0.28
Подающ.тр.(M1): № 528233	Расходомер: ПРЭМ 32 В1	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления: № 17564Г
Обратн.тр.(M2): № 528431	Расходомер: ПРЭМ 32 В1	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления: № 17564Х
Тр. ГВС(M3): № 528384	Расходомер: ПРЭМ 32 В1	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления: № 3945
Тр.цирк.ГВС(M4): №	Расходомер:	Термопреобр.:	Преобр.давления: №
Тр.подпитки(V5):	Расходомер:	Термопреобр.:	Преобр.давления: №

Расчетный алгоритм:	зима: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$	лето: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$		
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот=	Qвент.=	Qтех.пот.=	Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:	Qтех.гвс.ср=	Qгвс.ср=		
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот=	Gвент.=	Gтех.пот.=	Gгвс=

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.01.2025 по 22.02.2025

Дата	Учет ГВС (ТВ-1)										Контроль ГВС (ТВ-2)								Общее теплототр-е Гкал			
	Ти	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3		T4	P3	P4
	ч		т	т	т	°C	°C	°C	МПа	МПа	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C		°C	МПа	МПа
23.01.25	24,00	-	81,10	67,53	13,57	81,73	47,81	33,92	0,69	0,49	11,48	-	11,48	11,70	-	11,70	-	63,76	-	-	-	3,40
24.01.25	24,00	-	82,25	68,04	14,21	80,89	47,82	33,07	0,69	0,49	12,12	-	12,12	12,35	-	12,35	-	64,06	-	-	-	3,40
25.01.25	24,00	-	81,56	67,18	14,38	78,55	46,62	31,93	0,69	0,49	12,35	-	12,35	12,58	-	12,58	-	64,17	-	-	-	3,28
26.01.25	24,00	-	76,23	58,63	17,60	78,35	45,31	33,04	0,69	0,49	15,77	-	15,77	16,08	-	16,08	-	63,95	-	-	-	3,32
27.01.25	24,00	-	84,64	71,06	13,58	78,15	47,13	31,02	0,69	0,49	11,45	-	11,45	11,67	-	11,67	-	63,68	-	-	-	3,27
28.01.25	24,00	-	81,45	68,94	12,51	77,35	46,54	30,81	0,69	0,49	10,50	-	10,50	10,71	-	10,71	-	64,19	-	-	-	3,10
29.01.25	24,00	-	69,96	56,41	13,55	76,64	43,77	32,87	0,69	0,49	11,78	-	11,78	12,04	-	12,04	-	63,58	-	-	-	2,90
30.01.25	24,00	-	65,60	51,53	14,07	76,45	42,63	33,82	0,69	0,49	12,38	-	12,38	12,60	-	12,60	-	63,99	-	-	-	2,82
31.01.25	24,00	-	68,03	55,08	12,95	76,68	43,43	33,25	0,69	0,49	11,19	-	11,19	11,40	-	11,40	-	63,94	-	-	-	2,83
01.02.25	24,00	-	93,58	78,30	15,28	77,72	48,27	29,45	0,69	0,49	13,12	-	13,12	13,35	-	13,35	-	63,79	-	-	-	3,50
02.02.25	24,00	-	94,09	77,06	17,03	81,30	50,07	31,23	0,69	0,49	14,96	-	14,96	15,25	-	15,25	-	64,68	-	-	-	3,79
03.02.25	24,00	-	99,66	85,74	13,92	84,30	52,38	31,92	0,69	0,49	11,75	-	11,75	11,98	-	11,98	-	63,73	-	-	-	3,92
04.02.25	24,00	-	100,89	85,72	15,17	86,80	53,63	33,17	0,69	0,49	12,99	-	12,99	13,27	-	13,27	-	63,81	-	-	-	4,17
05.02.25	24,00	-	100,86	86,78	14,08	87,12	53,01	34,11	0,69	0,49	11,95	-	11,95	12,19	-	12,19	-	64,66	-	-	-	4,20
06.02.25	24,00	-	96,43	82,44	13,99	87,04	52,84	34,20	0,69	0,49	11,84	-	11,84	12,07	-	12,07	-	63,80	-	-	-	4,05
07.02.25	24,00	-	88,85	76,64	12,21	87,00	51,77	35,23	0,69	0,49	10,15	-	10,15	10,35	-	10,35	-	63,85	-	-	-	3,77
08.02.25	24,00	-	100,80	84,71	16,09	86,60	53,45	33,15	0,69	0,49	13,95	-	13,95	14,21	-	14,21	-	64,01	-	-	-	4,21
09.02.25	24,00	-	102,71	84,44	18,27	87,54	54,37	33,17	0,69	0,49	16,09	-	16,09	16,39	-	16,39	-	64,59	-	-	-	4,40
10.02.25	24,00	-	100,42	85,72	14,70	87,17	53,78	33,39	0,69	0,49	12,56	-	12,56	12,81	-	12,81	-	64,22	-	-	-	4,15
11.02.25	24,00	-	92,45	78,18	14,27	88,21	53,18	35,03	0,69	0,49	12,25	-	12,25	12,47	-	12,47	-	64,28	-	-	-	4,00
12.02.25	24,00	-	97,66	83,53	14,13	88,29	54,29	34,00	0,69	0,49	12,04	-	12,04	12,26	-	12,26	-	64,39	-	-	-	4,09
13.02.25	24,00	-	94,96	81,10	13,86	88,08	53,94	34,14	0,69	0,49	11,84	-	11,84	12,09	-	12,09	-	64,70	-	-	-	4,00
14.02.25	24,00	-	99,11	85,72	13,39	88,49	54,88	33,61	0,69	0,49	11,28	-	11,28	11,50	-	11,50	-	63,95	-	-	-	4,07
15.02.25	24,00	-	100,18	84,97	15,21	88,60	54,91	33,69	0,69	0,49	13,15	-	13,15	13,40	-	13,40	-	64,28	-	-	-	4,22
16.02.25	24,00	-	99,26	82,39	16,87	88,05	53,97	34,08	0,69	0,49	14,73	-	14,73	15,01	-	15,01	-	64,49	-	-	-	4,30
17.02.25	24,00	-	100,16	86,32	13,84	88,85	54,21	34,64	0,69	0,49	11,62	-	11,62	11,83	-	11,83	-	64,15	-	-	-	4,23
18.02.25	24,00	-	100,85	87,00	13,85	88,69	54,56	34,13	0,69	0,49	11,66	-	11,66	11,90	-	11,90	-	63,87	-	-	-	4,20
19.02.25	24,00	-	101,12	86,83	14,29	88,33	54,53	33,80	0,69	0,49	12,09	-	12,09	12,32	-	12,32	-	63,83	-	-	-	4,21
20.02.25	24,00	-	95,21	80,37	14,84	88,32	53,89	34,43	0,69	0,49	12,68	-	12,68	12,93	-	12,93	-	64,65	-	-	-	4,08
21.02.25	24,00	-	87,44	72,82	14,62	86,80	51,77	35,03	0,69	0,49	12,58	-	12,58	12,81	-	12,81	-	63,83	-	-	-	3,83
22.02.25	24,00	-	88,43	73,01	15,42	86,47	51,67	34,80	0,69	0,49	13,46	-	13,46	13,74	-	13,74	-	64,38	-	-	-	3,88
Среднее	24,00	-	91,16	76,59	14,57	84,34	50,98	33,36	0,69	0,49	12,51	-	12,51	12,75	-	12,75	-	64,11	-	-	0,00	3,79
Итого	744,00	-	2825,94	2374,19	451,75	-	-	-	-	-	387,76	-	387,76	395,26	-	395,26	-	-	-	-	-	117,56

Показания счетчиков на момент снятия данных	Дата и время	M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
	22.01.25									
	22.02.25									

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:  
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему:  
Период расчета по договору:  
Период превышения t2:  
Корректировка на температуру холодной воды:  
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):  
Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл:

0,28 час  
11,45 Гкал  
117,45 м3

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"  
Идентификатор: 58d68af5-09f6-48bf-a90e-c8d6a946ca41

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ  
Представитель теплоснабжающей организации

ОТПРАВЛЕНО 27.02.25 10:01 (MSK) Сертификат 057778B60094B1C9A446732FFFE743C075  
Эл.доверенность №69522679-2636-49b7-bd2a-90cc9635be65

УТВЕРЖДЕНО 27.02.25 11:50 (MSK) Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D  
ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР