

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Февраль 2025

Абонент: **Жилой дом по адресу: ул. Седова, д. 17, корп.1, лит. А**
 Адрес: **Седова ул, д. 17, корп. 1**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **котельная по адресу Елизарова пр., д. 41а**

Договор: **38668.046.6**
 Строит.адрес:
 Телефон:
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:

Узел учета: **Отопление**
 Код УУТЭ: **132600**

график: **95/70**

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до: 19.07.2025	Режим (схема):
Вычислитель: ВКТ-7.04 № 219177	расходомер:	Gmin=	Gmax=
Подающий трубопровод (M1)	ПРЭМ	0,8	120
Обратный трубопровод (M2)	ПРЭМ	0,8	120
Подающий ГВС (M3)			Термопреобр.:
Циркуляционный ГВС (M4)			Преобр.давления:
Подпиточный трубопровод (Vп)			
Расчетный алгоритм:	зима: $Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)$	лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-hxb)$	
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот. = 0,447	Qвент. = 0	Qтех. = 0
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:			Qтех.гвс.ср 0
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот. = 429,12	Gвент. = 0	Gтех. = 0
			Qгвс.ср 0
			Gтех.гвс 0
			Gгвс. = 0
			Gгвс.м =

Фактическое потребление за отчетный период с 23.01.2025 по 22.02.2025

Дата	Ти час	НС	Учет отопления (ТВ-1)							Учет ГВС (ТВ-2)										Qобщ		
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4		P3	P4
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.01.2025	24,00		430,25	430,25	0,00	60,16	50,52	9,64	6,80	4,90												4,16
24.01.2025	24,00		430,79	430,79	0,00	58,52	49,47	9,05	6,80	4,90												3,91
25.01.2025	24,00		430,76	430,76	0,00	56,94	48,41	8,53	6,80	4,90												3,69
26.01.2025	24,00		430,44	430,44	0,00	56,91	48,48	8,43	6,80	4,90												3,64
27.01.2025	24,00		430,64	430,64	0,00	56,36	48,16	8,20	6,80	4,90												3,54
28.01.2025	24,00		430,90	430,90	0,00	55,74	47,71	8,03	6,80	4,90												3,47
29.01.2025	24,00		431,22	431,22	0,00	55,99	47,94	8,05	6,80	4,90												3,48
30.01.2025	24,00		430,83	430,83	0,00	56,14	48,13	8,01	6,80	4,90												3,46
31.01.2025	24,00		430,84	430,84	0,00	56,18	48,16	8,02	6,80	4,90												3,47
01.02.2025	24,00		430,41	430,41	0,00	56,61	48,47	8,14	6,80	4,90												3,52
02.02.2025	24,00		430,53	430,53	0,00	57,27	48,76	8,51	6,80	4,90												3,68
03.02.2025	24,00		423,88	423,88	0,00	61,48	51,47	10,01	6,80	4,90												4,25
04.02.2025	24,00		420,84	420,84	0,00	62,38	51,77	10,61	6,80	4,90												4,47
05.02.2025	24,00		420,83	420,83	0,00	63,93	52,68	11,25	6,80	4,90												4,74
06.02.2025	24,00		420,51	420,51	0,00	63,40	52,40	11,00	6,80	4,90												4,64
07.02.2025	24,00		420,64	420,64	0,00	63,30	52,39	10,91	6,80	4,90												4,60
08.02.2025	24,00		420,58	420,58	0,00	63,85	52,71	11,14	6,80	4,90												4,70
09.02.2025	24,00		420,67	420,67	0,00	64,11	52,95	11,16	6,80	4,90												4,71
10.02.2025	24,00		420,98	420,98	0,00	64,18	53,00	11,18	6,80	4,90												4,72
11.02.2025	24,00		420,71	420,71	0,00	63,85	52,81	11,04	6,80	4,90												4,66
12.02.2025	24,00		420,47	420,47	0,00	63,36	52,50	10,86	6,80	4,90												4,58
13.02.2025	24,00		420,31	420,31	0,00	63,49	52,65	10,84	6,80	4,90												4,57
14.02.2025	24,00		420,63	420,63	0,00	63,60	52,71	10,89	6,80	4,90												4,59
15.02.2025	24,00		420,96	420,96	0,00	63,91	52,79	11,12	6,80	4,90												4,69
16.02.2025	24,00		420,77	420,77	0,00	64,28	52,99	11,29	6,80	4,90												4,76
17.02.2025	24,00		420,63	420,63	0,00	64,80	53,25	11,55	6,80	4,90												4,87
18.02.2025	24,00		420,56	420,56	0,00	66,07	54,14	11,93	6,80	4,90												5,03
19.02.2025	24,00		420,46	420,46	0,00	66,11	54,29	11,82	6,80	4,90												4,98
20.02.2025	24,00		420,78	420,78	0,00	64,33	53,12	11,21	6,80	4,90												4,73
21.02.2025	24,00		420,89	420,89	0,00	62,32	51,75	10,57	6,80	4,90												4,46
22.02.2025	24,00		420,71	420,71	0,00	62,33	51,82	10,51	6,80	4,90												4,43
Среднее	24,00		424,34	424,34	0,00	61,35	51,24	10,11	6,80	4,90												4,30
Итого	744,00		13154,40	13154,40	0,00																	133,20

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.01.2025	320265	324147,00						2727,96	28022,00
23.02.2025	333849	337731,00						2865,52	28790,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему
 Период расчета по договору:
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды **4,07 °C**
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ. **133,2** Гкал
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

0 час
 0 час
 0 час

ОТВЕЧЕНО ГУП "ТЭК СПб", Соколов Дмитрий Александрович
 Эл.доверенность №69522679-2636-49b7-bd2a-90cc9635be65
УТВЕРЖДЕНО ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН
 ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Ответственный за учет: **Эл.доверенность №69522679-2636-49b7-bd2a-90cc9635be65**

Идентификатор: **31b38ed7-a6f7-4e0c-be0c-a78025b44df6**

27.02.25 09:57 (MSK) Сертификат 057778B60094B1C9A446732FFFE743C075

Представитель теплоснабжающей организации

27.02.25 11:54 (MSK) Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D