

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Февраль 2025

Абонент: **Жилой дом по адресу: ул. Седова, д. 49, лит. А**
 Адрес: **Седова ул, д. 49, лит. А**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **котельная 2 Невская**

Договор: **37637.046.6**
 Строит.адрес:
 Телефон:
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:
 Узел учета: **Отопление**
 Код УУТЭ: **128144**
 график: **149/70**

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	29.08.2025	Режим (схема):	
Вычислитель: ВКТ-7.04 № 204684	расходомер:	Gmin=		Термопреобр.:	Преобр.давления:
Подающий трубопровод (M1)	ПРЭМ	0,2	30	КТСП-Н	
Обратный трубопровод (M2)	ПРЭМ	0,2	30	КТСП-Н	
Подающий ГВС (M3)					
Циркуляционный ГВС (M4)					
Подпиточный трубопровод (Vп)					
Расчетный алгоритм:	зима: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$	лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-hxв)$			
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот. = 0,24	Qвент. = 0	Qтех. = 0	Qтех.гвс. = 0	Qгвс. = 0
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср = 0	Qгвс.ср = 0
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот. = 72,9114	Gвент. = 0	Gтех. = 0	Gтех.гвс. = 0	Gгвс. = 0 Gгвс.м =

Фактическое потребление за отчетный период с 23.01.2025 по 22.02.2025

Дата	Ти час	НС	Учет отопления (ТВ-1)							Учет ГВС (ТВ-2)										Qобщ			
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4		P3	P4	
23.01.2025	24,00		129,73	129,73	0,00	82,69	49,45	33,24	6,80	4,90													4,32
24.01.2025	24,00		129,13	129,13	0,00	80,10	48,48	31,62	6,80	4,90													4,08
25.01.2025	24,00		129,21	129,21	0,00	78,84	48,08	30,76	6,80	4,90													3,98
26.01.2025	24,00		129,73	129,73	0,00	77,84	48,06	29,78	6,80	4,90													3,87
27.01.2025	24,00		128,82	128,82	0,00	75,93	47,13	28,80	6,80	4,90													3,71
28.01.2025	24,00		128,41	128,41	0,00	75,12	46,74	28,38	6,80	4,90													3,65
29.01.2025	24,00		129,76	129,76	0,00	75,35	47,06	28,29	6,80	4,90													3,67
30.01.2025	24,00		131,00	131,00	0,00	75,69	47,66	28,03	6,80	4,90													3,68
31.01.2025	24,00		131,01	131,01	0,00	75,68	47,71	27,97	6,80	4,90													3,67
01.02.2025	24,00		128,25	128,25	0,00	76,10	47,37	28,73	6,80	4,90													3,69
02.02.2025	24,00		126,17	126,17	0,00	79,69	48,14	31,55	6,80	4,90													3,98
03.02.2025		*																					
04.02.2025		*																					
05.02.2025		*																					
06.02.2025		*																					
07.02.2025		*																					
08.02.2025		*																					
09.02.2025		*																					
10.02.2025		*																					
11.02.2025		*																					
12.02.2025		*																					
13.02.2025		*																					
14.02.2025		*																					
15.02.2025	24,00		126,56	126,56	0,00	88,41	50,94	37,47	6,80	4,90													4,75
16.02.2025	24,00		125,21	125,21	0,00	88,06	50,45	37,61	6,80	4,90													4,71
17.02.2025	24,00		125,87	125,87	0,00	89,36	50,74	38,62	6,80	4,90													4,87
18.02.2025	24,00		127,79	127,79	0,00	91,63	52,19	39,44	6,80	4,90													5,05
19.02.2025	24,00		127,59	127,59	0,00	91,45	52,28	39,17	6,80	4,90													5,01
20.02.2025	24,00		127,82	127,82	0,00	89,83	51,81	38,02	6,80	4,90													4,87
21.02.2025	24,00		129,14	129,14	0,00	86,48	50,89	35,59	6,80	4,90													4,60
22.02.2025	24,00		129,96	129,96	0,00	85,15	50,51	34,64	6,80	4,90													4,51
Среднее	24,00		128,48	128,48	0,00	82,28	49,25	33,04	6,80	4,90													4,25
Итого	456,00		2441,16	2441,16	0,00																		80,67

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.01.2025	138284	138148,00						3251,75	27572,00
23.02.2025	142383	142155,00						3398,58	28340,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды **0,48 °C**

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ. **131,67** Гкал

Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

288 час 51 Гкал

Абонент подписан электронной подписью

0 Гкал

ОТВЕРЖЕНО

УТВЕРЖДЕНО

ГУП "ТЭК СПб", Соколов Дмитрий Александрович
 Эл.доверенность №69522679-2636-49b7-bd2a-90cc9635be65

ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН
 ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Ответственный за расчет: Э.Ю.Сколов (от Абонента)

Идентификатор: 31b38ed7-a6f7-4e0c-be0c-a78025b44df6

27.02.25 09:57 (MSK) Сертификат 057778B60094B1C9A446732FFFE743C075

27.02.25 11:54 (MSK) Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D

Представитель теплоснабжающей организации