

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Февраль 2025

Абонент: **Жилой дом по адресу: ул. Седова, д. 82, лит. А**
 Адрес: **Седова ул, д. 82, лит. А**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **котельная 2 Невская**

Договор: **35027.046.6**
 Строит.адрес:
 Телефон:
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:
 Узел учета: **Общий 112519**

график: **149/70**

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	09.08.2025	Режим (схема):	ОП: СП-0; МП: СП-0;
Вычислитель: СПТ 943.2 № 14862	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Подающий трубопровод (M1)	ПРЭМ-40-B1	0,1	45	КТПТР-05	
Обратный трубопровод (M2)	ПРЭМ-40-B1	0,1	45	КТПТР-05	
Подающий ГВС (M3)	ПРЭМ-32-B1	0,067	30	ТПТ-15-2	
Циркуляционный ГВС (M4)					
Подпиточный трубопровод (Vп)					
Расчетный алгоритм:	зима: $Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)$	лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-hхв)$			
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот. = 0,3968	Qвент. = 0	Qтех. = 0	Qтех.гвс. = 0	Qгвс. = 0,2527
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср. = 0	Qгвс.ср. = 0,1149
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот. = 120,547	Gвент. = 0	Gтех. = 0	Gтех.гвс. = 0	Gгвс. = 45,96 Gгвс.м =

Фактическое потребление за отчетный период с 23.01.2025 по 22.02.2025

Дата	Ти час	НС	Учет отопление (ТВ-1)							Контроль ГВС (ТВ-2)											Qобщ			
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3		P4		
				т	т	т	°С	°С	°С	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°С	°С	кгс/см2	кгс/см2	Гкал	
23.01.2025	24,00	*	171,25	152,04	19,21	83,21	54,91	28,30	7,30	3,80	11,14			11,14	11,48			11,48				4,40		5,92
24.01.2025	24,00	*	171,18	151,24	19,94	80,59	53,53	27,06	7,30	3,80	11,89			11,89	12,24			12,24				4,40		5,71
25.01.2025	24,00	*	172,14	151,77	20,37	79,32	52,95	26,37	7,30	3,80	12,36			12,36	12,71			12,71				4,40		5,63
26.01.2025	24,00	*	174,26	152,66	21,60	78,27	52,64	25,63	7,30	3,80	13,49			13,49	13,86			13,86				4,40		5,62
27.01.2025	24,00	*	172,19	151,49	20,70	76,37	51,62	24,75	7,30	3,80	12,73			12,73	13,06			13,06				4,40		5,34
28.01.2025	24,00	*	171,00	151,45	19,55	75,56	51,23	24,33	7,30	3,80	11,60			11,60	11,90			11,90				4,40		5,18
29.01.2025	24,00	*	173,44	153,60	19,84	75,80	51,57	24,23	7,30	3,80	11,81			11,81	12,11			12,11				4,40		5,24
30.01.2025	24,00	*	175,80	155,41	20,39	76,16	52,00	24,16	7,30	3,80	12,32			12,32	12,64			12,64				4,40		5,32
31.01.2025	24,00	*	175,29	155,27	20,02	76,13	52,00	24,13	7,30	3,80	11,90			11,90	12,21			12,21				4,40		5,29
01.02.2025	24,00	*	173,16	152,18	20,98	76,55	51,93	24,62	7,30	3,80	12,99			12,99	13,33			13,33				4,40		5,37
02.02.2025	24,00	*	169,83	149,59	20,24	80,24	53,36	26,88	7,30	3,80	12,21			12,21	12,57			12,57				4,40		5,66
03.02.2025	24,00	*	167,92	148,05	19,87	83,98	55,17	28,81	7,30	3,80	11,81			11,81	12,18			12,18				4,40		5,95
04.02.2025	24,00	*	166,77	147,05	19,72	87,26	56,34	30,92	7,30	3,80	11,64			11,64	12,04			12,04				4,40		6,28
05.02.2025	24,00	*	167,39	147,41	19,98	88,13	56,56	31,57	7,30	3,80	11,93			11,93	12,33			12,33				4,40		6,43
06.02.2025	24,00	*	169,19	149,38	19,81	88,42	56,95	31,47	7,30	3,80	11,71			11,71	12,11			12,11				4,40		6,47
07.02.2025	24,00	*	169,24	149,29	19,95	88,52	57,16	31,36	7,30	3,80	11,81			11,81	12,22			12,22				4,40		6,47
08.02.2025	24,00	*	166,04	147,14	18,90	88,00	56,60	31,40	7,30	3,80	10,98			10,98	11,35			11,35				4,40		6,30
09.02.2025	24,00	*	167,92	147,45	20,47	87,97	56,70	31,27	7,30	3,80	12,52			12,52	12,94			12,94				4,40		6,43
10.02.2025	24,00	*	168,27	147,79	20,48	88,36	56,87	31,49	7,30	3,80	12,55			12,55	12,98			12,98				4,40		6,48
11.02.2025	24,00	*	169,02	149,99	19,03	88,11	57,08	31,03	7,30	3,80	11,03			11,03	11,41			11,41				4,40		6,35
12.02.2025	24,00	*	169,87	150,47	19,40	89,14	57,59	31,55	7,30	3,80	11,31			11,31	11,71			11,71				4,40		6,49
13.02.2025	24,00	*	171,06	151,23	19,83	88,92	57,66	31,26	7,30	3,80	11,70			11,70	12,10			12,10				4,40		6,51
14.02.2025	24,00	*	170,28	150,42	19,86	88,76	57,40	31,36	7,30	3,80	11,70			11,70	12,10			12,10				4,40		6,50
15.02.2025	24,00	*	172,06	151,08	20,98	88,93	57,35	31,58	7,30	3,80	12,85			12,85	13,29			13,29				4,40		6,66
16.02.2025	24,00	*	167,70	146,58	21,12	88,62	56,85	31,77	7,30	3,80	13,09			13,09	13,55			13,55				4,40		6,55
17.02.2025	24,00	*	167,46	147,19	20,27	89,93	57,32	32,61	7,30	3,80	12,25			12,25	12,68			12,68				4,40		6,64
18.02.2025	24,00	*	168,80	149,43	19,37	92,25	58,81	33,44	7,30	3,80	11,17			11,17	11,59			11,59				4,40		6,80
19.02.2025	24,00	*	168,52	149,32	19,20	92,07	58,74	33,33	7,30	3,80	10,99			10,99	11,40			11,40				4,40		6,76
20.02.2025	24,00	*	168,50	149,50	19,00	90,41	58,02	32,39	7,30	3,80	10,85			10,85	11,23			11,23				4,40		6,58
21.02.2025	24,00	*	171,57	150,97	20,60	87,01	56,44	30,57	7,30	3,80	12,54			12,54	12,96			12,96				4,40		6,43
22.02.2025	24,00	*	171,78	151,46	20,32	85,67	55,84	29,83	7,30	3,80	12,18			12,18	12,58			12,58				4,40		6,28
Среднее	24,00		170,29	150,25	20,03	84,80	55,46	29,34	7,30	3,80	11,97			11,97	12,35			12,35				4,40		6,12
Итого	744,00		5278,90	4657,90	621,00						371,05			371,05	382,86			382,86						189,64

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.01.2025	187789	173004,00	13433,70		13769,30			7185,32	27709,10
23.02.2025	193237	177810,00	13817,20		14165,00			7413,38	28477,10

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды **0,48 °С**

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ. **189,34** Гкал

Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. **382,86** м.куб.

0 час
 Ответственный за учет: Эл.подпись
 ДОКЛАД
 час

УТВЕРЖЕНО
0,3 Гкал
ГУП "ТЭК СПб", Соколов Дмитрий Александрович
 Эл.доверенность №69522679-2636-49b7-bd2a-90cc9635be65

УТВЕРЖЕНО
ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН
 ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Ответственный за учет: Эл.подпись

Идентификатор: 4c79e4a2-675d-4f38-82ef-8418f26e2500

27.02.25 09:58 (MSK) Сертификат 057778B60094B1C9A446732FFFE743C075

Представитель теплоснабжающей организации

27.02.25 11:53 (MSK) Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D