Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Февраль 2025

Абонент:	**Жилой дом по адресу: ул. Седова, д. 86, лит. Д**	Договор: **33203.046.6**	Телефон:	Узел учета:	**Отопление**
Адрес:	**Седова ул, д. 86, лит. Д ИТП4**	Строит.адрес:		Код УУТЭ:	**105562**
Обслуживающая организация:		Телефон:			
Источник:	**котельная 2 Невская**	Схема подключения:	**2-х трубная схема**	график:	**149/70**

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: Приборы УУТЭ поверены до: **29.08.2025** Режим (схема): **ОП: СИ-1 ТЗ-1 ФТ-1;**

Вычислитель:	**ВКТ-7.04 № 205568**	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:
Подающий трубопровод (М1)		ПРЭМ	0,2	30	КТСП-Н
Обратный трубопровод (М2)		ПРЭМ	0,2	30	КТСП-Н
Подающий ГВС (М3)					
Циркуляционный ГВС (М4)					
Подпиточный трубопровод (Vп)					

Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.=	**0,1943**	Qвент.=	**0**	Qтех.=	**0**	Qтех.гв=	**0**	Qгвс.=	**0**	
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:							Qтех.гвс.ср	**0**	Qгвс.ср=	**0**	
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.=	**59,0278**	Gвент.=	**0**	Gтех.=	**0**	Gтех.гв=	**0**	Gгвс.=	**0**	Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.01.2025 по 22.02.2025

			Учет отопление (ТВ-1)								Учет ГВС (ТВ-2)											
Дата	**Ти**	**НС**	**M1**	**M2**	**dM**	**T1**	**T2**	**dT**	**P1**	**P2**	**M3**	**M4**	**dM**	**V3**	**V4**	**dV (излив)**	**Vподпит**	**T3**	**T4**	**P3**	**P4**	**Qобщ**
	час		т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.01.2025	24,00	*	79,84	79,61	0,23	82,97	48,54	34,43	6,80	4,90												2,76
24.01.2025	24,00	*	79,63	79,10	0,53	80,47	47,65	32,82	6,80	4,90												2,64
25.01.2025	24,00		79,74	79,74	0,00	79,31	47,35	31,96	6,80	4,90												2,55
26.01.2025	24,00		80,15	80,15	0,00	78,08	47,42	30,66	6,80	4,90												2,46
27.01.2025	24,00	*	79,86	78,74	1,12	76,30	46,44	29,86	6,80	4,90												2,44
28.01.2025	24,00	*	79,74	79,09	0,65	75,53	46,12	29,41	6,80	4,90												2,38
29.01.2025	24,00		80,48	80,48	0,00	75,82	46,68	29,14	6,80	4,90												2,35
30.01.2025	24,00		81,18	81,18	0,00	76,13	47,17	28,96	6,80	4,90												2,35
31.01.2025	24,00	*	81,23	81,06	0,17	76,14	47,14	29,00	6,80	4,90												2,37
01.02.2025	24,00		79,70	79,70	0,00	76,59	46,96	29,63	6,80	4,90												2,36
02.02.2025	24,00		78,84	78,84	0,00	80,61	47,98	32,63	6,80	4,90												2,57
03.02.2025	24,00		77,76	77,76	0,00	84,03	48,88	35,15	6,80	4,90												2,74
04.02.2025	24,00		77,73	77,73	0,00	87,46	49,35	38,11	6,80	4,90												2,96
05.02.2025	24,00		77,88	77,88	0,00	88,07	49,14	38,93	6,80	4,90												3,04
06.02.2025	24,00	*	78,67	78,19	0,48	88,45	49,40	39,05	6,80	4,90												3,10
07.02.2025	24,00	*	78,44	78,19	0,25	88,53	49,52	39,01	6,80	4,90												3,08
08.02.2025	24,00		77,38	77,38	0,00	87,97	48,87	39,10	6,80	4,90												3,03
09.02.2025	24,00		77,56	77,56	0,00	87,95	48,92	39,03	6,80	4,90												3,03
10.02.2025	24,00	*	78,11	77,10	1,01	88,39	49,12	39,27	6,80	4,90												3,12
11.02.2025	24,00	*	78,79	78,58	0,21	88,15	49,27	38,88	6,80	4,90												3,08
12.02.2025	24,00		79,16	79,16	0,00	89,08	49,86	39,22	6,80	4,90												3,11
13.02.2025	24,00		79,58	79,58	0,00	88,88	50,21	38,67	6,80	4,90												3,08
14.02.2025	24,00		78,51	78,51	0,00	88,84	49,79	39,05	6,80	4,90												3,07
15.02.2025	24,00		78,17	78,17	0,00	88,93	49,46	39,47	6,80	4,90												3,09
16.02.2025	24,00		77,52	77,52	0,00	88,55	48,91	39,64	6,80	4,90												3,08
17.02.2025	24,00	*	78,16	77,73	0,43	90,12	49,28	40,84	6,80	4,90												3,22
18.02.2025	24,00		79,23	79,23	0,00	92,23	50,57	41,66	6,80	4,90												3,31
19.02.2025	24,00		79,19	79,19	0,00	91,97	50,66	41,31	6,80	4,90												3,28
20.02.2025	24,00		79,36	79,36	0,00	90,16	50,13	40,03	6,80	4,90												3,18
21.02.2025	24,00		80,10	80,10	0,00	86,81	49,29	37,52	6,80	4,90												3,01
22.02.2025	24,00		80,34	80,34	0,00	85,64	48,96	36,68	6,80	4,90												2,95
Среднее	24,00		79,10	78,93	0,16	84,78	48,68	36,10	6,80	4,90												2,86
Итого	**744,00**		**2452,03**	**2446,95**	**5,08**																	**88,79**

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.01.2025	64752,4	64707,90						1982,73	27712,00
23.02.2025	67282,8	67233,20						2074,32	28480,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:	**0** час	Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему	**0** час	куб.м
Период расчета по договору:	час	
Период превышения t2:	**0** час	Гкал
Корректировка на температуру холодной воды	**0,48**	°C
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):	**88,79**	Гкал
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ.		
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл.		м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Идентификатор: 8b074ab8-e0c5-4273-acd5-875c02ed65b2

ОТПРАВЛЕНО **ГУП "ТЭК СПБ",** Соколов Дмитрий Александрович **28.02.25** 09:24 (MSK) Сертификат 057778B60094B1C9A446732FFFE743C075

Эл.доверенность №69522679-2636-49b7-bd2a-90cc9635be65

Представитель теплоснабжающей организации

УТВЕРЖДЕНО **ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА",** ОРЛОВ ИВАН ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР **28.02.25** 09:28 (MSK) Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D

_____ /_____/