

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Февраль 2025

Абонент: **Жилой дом по адресу: ул. Шелгунова, д. 14, лит. О**
 Адрес: **Шелгунова ул, д. 14**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"**

Договор: **37907.046.6**
 Строит.адрес:
 Телефон:
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:
 Узел учета: **Общий**
 Код УУТЭ: **131759**

график: **150/70**

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	03.07.2026	Режим (схема):	ОП: СП-0; МП: СП-0;
Вычислитель: СПТ 943.2 № 1787	расходомер:	Gmin=		Термопреобр.:	Преобр.давления:
Подающий трубопровод (M1)	ПРЭМ-3-32-A	0,067	30	КТПТР-01	
Обратный трубопровод (M2)	ПРЭМ-3-32-A	0,067	30	КТПТР-01	
Подающий ГВС (M3)	ПРЭМ-3-20-A	0,027	12	ТПТ-1-3	
Циркуляционный ГВС (M4)					
Подпиточный трубопровод (Vп)					
Расчетный алгоритм:	зима: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$	лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-hxв)$			
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,166	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гвс.= 0	Qгвс.= 0,1192
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср.= 0	Qгвс.ср.= 0,0542
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 49,8	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gтех.гвс.= 0	Gгвс.= 21,68 Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.01.2025 по 22.02.2025

Дата	Ти час	НС	Учет отопление (ТВ-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)								Qобщ				
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3		T4	P3	P4	
				т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.01.2025	24,00	*	207,01	203,48	3,53	82,39	64,61	17,78	7,80	2,90	3,53		3,53		3,61		3,61		70,00				3,93
24.01.2025	24,00	*	207,87	204,63	3,24	81,49	64,58	16,91	7,80	2,90	3,23		3,23		3,31		3,31		70,00				3,75
25.01.2025	24,00	*	207,74	204,47	3,27	79,05	62,90	16,15	7,80	2,90	3,27		3,27		3,34		3,34		70,00				3,58
26.01.2025	24,00	*	209,07	205,05	4,02	78,99	62,96	16,03	7,80	2,90	4,02		4,02		4,11		4,11		70,00				3,63
27.01.2025	24,00	*	208,75	205,33	3,42	78,68	62,96	15,72	7,80	2,90	3,42		3,42		3,49		3,49		70,00				3,52
28.01.2025	24,00	*	207,66	205,20	2,46	78,05	62,31	15,74	7,80	2,90	2,47		2,47		2,52		2,52		70,00				3,45
29.01.2025	24,00	*	208,98	206,23	2,75	77,41	62,19	15,22	7,80	2,90	2,75		2,75		2,81		2,81		70,00				3,38
30.01.2025	24,00	*	210,32	207,16	3,16	77,20	62,02	15,18	7,80	2,90	3,15		3,15		3,23		3,23		70,00				3,41
31.01.2025	24,00	*	209,50	206,93	2,57	77,37	62,06	15,31	7,80	2,90	2,57		2,57		2,63		2,63		70,00				3,39
01.02.2025	24,00	*	206,09	203,14	2,95	78,16	61,85	16,31	7,80	2,90	2,95		2,95		3,02		3,02		70,00				3,57
02.02.2025	24,00	*	207,25	203,27	3,98	81,90	63,92	17,98	7,80	2,90	3,99		3,99		4,08		4,08		70,00				4,01
03.02.2025	24,00	*	203,19	200,33	2,86	84,62	65,53	19,09	7,80	2,90	2,86		2,86		2,92		2,92		70,00				4,09
04.02.2025	24,00	*	199,71	196,22	3,49	87,32	66,42	20,90	7,80	2,90	3,49		3,49		3,57		3,57		70,00				4,43
05.02.2025	24,00	*	199,88	196,68	3,20	87,64	66,59	21,05	7,80	2,90	3,19		3,19		3,26		3,26		70,00				4,44
06.02.2025	24,00	*	204,77	202,32	2,45	87,60	67,48	20,12	7,80	2,90	2,45		2,45		2,51		2,51		70,00				4,31
07.02.2025	24,00	*	205,33	202,25	3,08	87,68	67,93	19,75	7,80	2,90	3,08		3,08		3,15		3,15		70,00				4,29
08.02.2025	24,00	*	200,04	197,09	2,95	87,12	66,80	20,32	7,80	2,90	2,94		2,94		3,01		3,01		70,00				4,29
09.02.2025	24,00	*	204,69	200,52	4,17	88,11	67,82	20,29	7,80	2,90	4,17		4,17		4,26		4,26		70,00				4,46
10.02.2025	24,00	*	204,04	201,37	2,67	87,66	67,53	20,13	7,80	2,90	2,67		2,67		2,73		2,73		70,00				4,31
11.02.2025	24,00	*	206,86	203,82	3,04	88,86	68,83	20,03	7,80	2,90	3,05		3,05		3,12		3,12		70,00				4,38
12.02.2025	24,00	*	206,10	203,02	3,08	88,81	68,75	20,06	7,80	2,90	3,08		3,08		3,15		3,15		70,00				4,37
13.02.2025	24,00	*	206,84	202,82	4,02	88,68	68,70	19,98	7,80	2,90	4,01		4,01		4,10		4,10		70,00				4,43
14.02.2025	24,00	*	204,18	200,68	3,50	89,03	68,63	20,40	7,80	2,90	3,50		3,50		3,58		3,58		70,00				4,43
15.02.2025	24,00	*	200,44	196,75	3,69	89,11	68,12	20,99	7,80	2,90	3,69		3,69		3,77		3,77		70,00				4,48
16.02.2025	24,00	*	198,48	193,94	4,54	88,59	67,49	21,10	7,80	2,90	4,54		4,54		4,64		4,64		70,00				4,52
17.02.2025	24,00	*	200,25	196,91	3,34	89,36	68,14	21,22	7,80	2,90	3,34		3,34		3,41		3,41		70,00				4,50
18.02.2025	24,00	*	202,50	199,27	3,23	89,20	68,45	20,75	7,80	2,90	3,24		3,24		3,31		3,31		70,00				4,45
19.02.2025	24,00	*	203,09	199,68	3,41	88,85	68,44	20,41	7,80	2,90	3,41		3,41		3,49		3,49		70,00				4,40
20.02.2025	24,00	*	202,41	199,31	3,10	88,89	68,62	20,27	7,80	2,90	3,09		3,09		3,16		3,16		70,00				4,34
21.02.2025	24,00	*	207,83	204,78	3,05	87,37	68,21	19,16	7,80	2,90	3,04		3,04		3,11		3,11		70,00				4,21
22.02.2025	24,00	*	208,86	205,97	2,89	87,06	67,97	19,09	7,80	2,90	2,89		2,89		2,95		2,95		70,00				4,21
Среднее	24,00		205,15	201,89	3,26	84,91	66,09	18,82	7,80	2,90	3,26		3,26		3,33		3,33		70,00				4,10
Итого	744,00		6359,73	6258,62	101,11						101,08		101,08		103,35		103,35						126,96

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.01.2025	135322	145210,00	-9887,77		-10111,70			562,59	20869,20
23.02.2025	141883	151667,00	-9783,67		-10005,30			700,83	21637,20

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды **0,28 °C**

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ, **126,93** Гкал

Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. **103,35** м.куб.

0 час Фкал Ответственный: **Эл.доверенность №969522679-2636-49b7-bd2a-90cc9635be65**

0,03 Гкал Идентификатор: **93376795-354e-4368-a9a2-2c8233068303**

ОТПРАВЛЕНО **ГУП "ТЭК СПб", Соколов Дмитрий Александрович** **27.02.25 09:59 (MSK)** Сертификат **057778B60094B1C9A446732FFFE743C075**

УТВЕРЖДЕНО **ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН** **27.02.25 11:52 (MSK)** Сертификат **02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D**

Эл.доверенность №969522679-2636-49b7-bd2a-90cc9635be65 Представитель теплоснабжающей организации

ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР