

Отчет (акт) о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 23.01.2025 по 22.02.2025

Потребитель: ООО "ЖКС № 2 НЕВСКОГО РАЙОНА"
 Адрес: КАРАВАЕВСКАЯ УЛ, Д.4[1]
 Договор: 31502

Тип прибора: СПТ-944
 Номер прибора: 7389
 Схема измерения: СИ-5

Показания счетчиков
 V1гвс,м3: -
 V2гвс,м3: -
 Wгвс,Гкал: -
 Wотоп,Гкал: -

Дата	НС, #	п, ч	M1, т	t1, гр.С	P1, кгс/см2	M2, т	t2, гр.С	P2, кгс/см2	t1-t2, гр.С	M1-M2, т	Wотоп, Гкал	V1гвс, м3	t1гвс, гр.С	P1гвс, кгс/см2	V2гвс, м3	t2гвс, гр.С	P2гвс, кгс/см2	t1гвс-t2гвс, гр.С	V1гвс-V2гвс, м3	Wгвс, Гкал	Wсумм, Гкал
23.01.2025			170.98	85	8	167.91	53.8	5.5	31.2	3.07	5.502	188.703	68.1	6.9	159.729	59.3	6.7	8.8	28.974	3.262	8.764
24.01.2025			170.98	85	8	167.91	53.8	5.5	31.2	3.07	5.502	188.703	68.1	6.9	159.729	59.3	6.6	8.8	28.974	3.262	8.764
25.01.2025			170.98	85	8	167.91	53.8	5.5	31.2	3.07	5.502	188.703	68.1	6.9	159.729	59.3	6.5	8.8	28.974	3.262	8.764
26.01.2025			170.98	85	8	167.91	53.8	5.5	31.2	3.07	5.502	188.703	68.1	6.9	159.729	59.3	6.5	8.8	28.974	3.262	8.764
27.01.2025			170.98	85	8	167.91	53.8	5.5	31.2	3.07	5.502	188.703	68.1	6.9	159.729	59.3	6.6	8.8	28.974	3.262	8.764
28.01.2025			170.98	85	8	167.91	53.8	5.5	31.2	3.07	5.502	188.703	68.1	6.9	159.729	59.3	6.7	8.8	28.974	3.262	8.764
29.01.2025			170.98	85	8	167.91	53.8	5.5	31.2	3.07	5.502	188.703	68.1	6.9	159.729	59.3	6.7	8.8	28.974	3.262	8.764
30.01.2025			170.98	85	8	167.91	53.8	5.5	31.2	3.07	5.502	188.703	68.1	6.9	159.729	59.3	6.7	8.8	28.974	3.262	8.764
31.01.2025			170.98	85	8	167.91	53.8	5.5	31.2	3.07	5.502	188.703	68.1	6.9	159.729	59.3	6.7	8.8	28.974	3.262	8.764
01.02.2025			170.98	85	8	167.91	53.8	5.5	31.2	3.07	5.502	188.703	68.1	6.9	159.729	59.3	6.7	8.8	28.974	3.262	8.764
02.02.2025			170.98	85	8	167.91	53.8	5.6	31.2	3.07	5.502	188.703	68.1	6.9	159.729	59.3	6.7	8.8	28.974	3.262	8.764
03.02.2025			170.98	85	8	167.91	53.8	5.6	31.2	3.07	5.502	188.703	68.1	6.9	159.729	59.3	6.8	8.8	28.974	3.262	8.764
04.02.2025			170.98	85	8	167.91	53.8	5.7	31.2	3.07	5.502	188.703	68.1	6.9	159.729	59.3	6.8	8.8	28.974	3.262	8.764
05.02.2025			170.98	85	8	167.91	53.8	5.6	31.2	3.07	5.502	188.703	68.1	6.9	159.729	59.3	6.7	8.8	28.974	3.262	8.764
06.02.2025			170.98	85	8	167.91	53.8	5.5	31.2	3.07	5.502	188.703	68.1	6.9	159.729	59.3	6.7	8.8	28.974	3.262	8.764
07.02.2025			170.98	85	8	167.91	53.8	5.5	31.2	3.07	5.502	188.703	68.1	6.9	159.729	59.3	6.7	8.8	28.974	3.262	8.764
08.02.2025			170.98	85	8	167.91	53.8	5.5	31.2	3.07	5.502	188.703	68.1	6.9	159.729	59.3	6.6	8.8	28.974	3.262	8.764
09.02.2025			170.98	85	8	167.91	53.8	5.5	31.2	3.07	5.502	188.703	68.1	6.9	159.729	59.3	6.6	8.8	28.974	3.262	8.764
10.02.2025			170.98	85	8	167.91	53.8	5.5	31.2	3.07	5.502	188.703	68.1	6.9	159.729	59.3	6.7	8.8	28.974	3.262	8.764
11.02.2025			170.98	85	8	167.91	53.8	5.5	31.2	3.07	5.502	188.703	68.1	6.9	159.729	59.3	6.7	8.8	28.974	3.262	8.764
12.02.2025			170.98	85	8	167.91	53.8	5.5	31.2	3.07	5.502	188.703	68.1	6.9	159.729	59.3	6.7	8.8	28.974	3.262	8.764
13.02.2025			170.98	85	8	167.91	53.8	5.5	31.2	3.07	5.502	188.703	68.1	6.9	159.729	59.3	6.7	8.8	28.974	3.262	8.764
14.02.2025		24	223.649	82	8	220.456	53.2	5.5	28.8	3.193	6.621	180.361	68	6.9	153.805	59.1	6.7	8.9	26.556	3.069	9.69
15.02.2025		24	138.66	85.6	8	136.633	54.5	5.5	31.1	2.027	4.517	188.258	68	6.9	162.935	59.3	6.7	8.7	25.323	3.022	7.539
16.02.2025		24	150.63	87.5	8	146.64	53.6	5.5	33.9	3.99	5.367	197.489	68.4	6.9	162.448	59.6	6.6	8.8	35.041	3.696	9.063
17.02.2025		24	230.055	87.9	8	223.666	55.2	5.5	32.7	6.389	7.902	181.999	68	6.9	154.728	59	6.7	9	27.271	3.147	11.049
18.02.2025		24	229.836	85.6	8	223.588	54.7	5.5	30.9	6.248	7.443	184.172	68.3	6.9	159.386	59.4	6.7	8.9	24.786	3.008	10.451
19.02.2025		24	229.704	83	8	223.442	53.7	5.5	29.3	6.262	7.092	188.512	69.6	6.9	161.04	60.6	6.7	9	27.472	3.243	10.335
20.02.2025		24	228.891	81.9	8	222.853	53.2	5.5	28.7	6.038	6.898	188.021	69.3	6.9	160.722	60.3	6.6	9	27.299	3.217	10.115
21.02.2025		24	231.213	77.6	8	225.287	51.7	5.4	25.9	5.926	6.291	190.846	68.9	6.9	164.59	60.2	6.6	8.7	26.256	3.116	9.407
22.02.2025		24	238.39	72.5	7.9	232.342	49.8	5.2	22.7	6.048	5.733	201.574	66.3	6.9	174.272	58.6	6.6	7.7	27.302	3.048	8.781
Среднее			182.664	84.1	8	178.998	53.6	5.5	30.5	3.666		188.797	68.2	6.9	160.257	59.4	6.7	8.8	28.54		
Итого		216	5662.588			5548.927				113.661	178.908	5852.698			4967.964				884.734	100.33	279.238
Досчёт			0			0				0	0	0			0				0	0	0
Снятие			0			0				0	0	0			0				0	0	0
Сумма			5662.588			5548.927				113.661	178.908	5852.698			4967.964				884.734	100.33	279.238

Итого потребление за расчетный месяц
 Тхв на источнике = 0.20 V гвс (м3) = 884.73 W гвс (Гкал) = 100.16 W без гвс (Гкал) = 178.91
 Суммарное время аварийных ситуаций, ч : 0.0
 Комментарий: ПО СРЕДНЕМУ ПОГРЕШНОСТЬ ПРИБОРА ВЫШЕ ДОПУСТИМОГО.

Отчет сдан: ООО "ЖКС № 2 НЕВСКОГО РАЙОНА"

Отчет принят : 2025.02.24 16:57
 Комментарий ответственного лица :



/Подпись _____/

