

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за Март 2025
за период с 23.02.2025 по 22.03.2025

Потребитель: ЖКС №2 Невского района
Адрес: Санкт-Петербург, Александровская ферма, 4
Обслуживающая организация:
Источник:

Договор: 9136.038.1 от 01.10.2008
Строительный адрес: Санкт-Петербург, Александровская ферма, 4
Схема подключения: СО+ГВС 2- трубная. СО открытая. ГВС туликовое

Телефон:
Телефон:

Узел учета: Общий
Код УУТЭ:

Установленные приборы:		Вычислитель: ВКТ-7 №253411		Режим (схема):		Приборы УУТЭ поверены до:		Тхв, гр.С= 0.29	
Подающ.тр.(М1): № 519279	Расходомер: ПРЭМ 40 В1	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	№ 51063Г	Преобр.давления: №			
Обратн.тр.(М2): № 519322	Расходомер: ПРЭМ 40 В1	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	№ 51063Х	Преобр.давления: №			
Тр. ГВС(М3): № 518844	Расходомер: ПРЭМ 32 С1	Gmin= 0,12	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	№ 4056	Преобр.давления: №			
Тр.цирк.ГВС(М4): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления: №			
Тр.подпитки(В5):	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:		Преобр.давления: №			
Расчетный алгоритм:		зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)		лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)					
Договорные нагрузки, Гкал/час:		Qот=0.347		Qвент.=		Qтех.пот.=		Qгвс=0.1958	
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:		Qтех.гвс.ср=		Qгвс.ср=					
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:		Gот=		Gвент.=		Gтех.пот.=		Gгвс=	

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.02.2025 по 22.03.2025																						Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	Учет ГВС (ТВ-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)								Qобщ.			
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3		T4	P3	P4
	ч		т	т	т	°С	°С	°С	МПа	МПа	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°С	°С	МПа	МПа	Гкал
23.02.25																						
24.02.25																						
25.02.25																						
26.02.25	24,00	-	147,18	136,01	11,17	78,54	46,70	31,84	0,69	0,49	38,86	-	38,86	39,95	-	39,95	-	78,41	-	-	-	5,21
27.02.25	24,00	-	149,32	137,63	11,69	78,84	47,20	31,64	0,69	0,49	39,71	-	39,71	40,82	-	40,82	-	78,75	-	-	-	5,28
28.02.25	24,00	-	148,15	137,19	10,96	78,01	46,92	31,09	0,69	0,49	38,97	-	38,97	39,99	-	39,99	-	77,88	-	-	-	5,12
01.03.25	24,00	-	147,83	136,66	11,17	77,41	46,53	30,88	0,69	0,49	39,12	-	39,12	40,17	-	40,17	-	77,38	-	-	-	5,09
02.03.25	24,00	-	148,35	135,39	12,96	76,93	46,26	30,67	0,69	0,49	40,65	-	40,65	41,75	-	41,75	-	76,77	-	-	-	5,15
03.03.25	24,00	-	146,50	136,23	10,27	76,58	46,11	30,47	0,69	0,49	38,24	-	38,24	39,24	-	39,24	-	76,45	-	-	-	4,94
04.03.25	24,00	-	146,87	135,37	11,50	75,84	45,50	30,34	0,69	0,49	39,32	-	39,32	40,33	-	40,33	-	75,68	-	-	-	4,98
05.03.25	24,00	-	151,38	140,45	10,93	75,12	45,82	29,30	0,69	0,49	39,85	-	39,85	40,85	-	40,85	-	74,97	-	-	-	4,94
06.03.25	24,00	-	149,35	138,03	11,32	73,66	44,96	28,70	0,69	0,49	39,68	-	39,68	40,66	-	40,66	-	73,66	-	-	-	4,80
07.03.25	24,00	-	147,65	136,75	10,90	74,61	45,17	29,44	0,69	0,49	38,98	-	38,98	39,98	-	39,98	-	74,50	-	-	-	4,84
08.03.25	24,00	-	148,37	137,58	10,79	75,08	45,60	29,48	0,69	0,49	39,02	-	39,02	40,02	-	40,02	-	75,03	-	-	-	4,87
09.03.25	24,00	-	147,91	135,66	12,25	74,99	45,05	29,94	0,69	0,49	40,10	-	40,10	41,12	-	41,12	-	74,93	-	-	-	4,98
10.03.25	24,00	-	147,46	136,23	11,23	74,69	45,31	29,38	0,69	0,49	39,20	-	39,20	40,18	-	40,18	-	74,61	-	-	-	4,84
11.03.25	24,00	-	146,59	135,60	10,99	75,30	45,65	29,65	0,69	0,49	38,81	-	38,81	39,77	-	39,77	-	75,17	-	-	-	4,85
12.03.25	24,00	-	144,52	133,59	10,93	77,11	45,72	31,39	0,69	0,49	38,21	-	38,21	39,25	-	39,25	-	77,02	-	-	-	5,04
13.03.25	24,00	-	148,57	135,48	13,09	77,03	46,11	30,92	0,69	0,49	40,70	-	40,70	41,79	-	41,79	-	76,97	-	-	-	5,20
14.03.25	24,00	-	143,97	133,11	10,86	76,23	45,25	30,98	0,69	0,49	37,99	-	37,99	38,99	-	38,99	-	76,11	-	-	-	4,95
15.03.25	24,00	-	144,45	132,87	11,58	77,01	45,06	31,95	0,69	0,49	38,59	-	38,59	39,63	-	39,63	-	76,91	-	-	-	5,14
16.03.25	24,00	-	146,04	133,45	12,59	76,98	45,09	31,89	0,69	0,49	39,72	-	39,72	40,76	-	40,76	-	76,89	-	-	-	5,23
17.03.25	24,00	-	140,52	129,23	11,29	76,27	43,88	32,39	0,69	0,49	37,48	-	37,48	38,46	-	38,46	-	76,15	-	-	-	5,05
18.03.25	24,00	-	145,20	134,74	10,46	76,62	45,28	31,34	0,69	0,49	37,81	-	37,81	38,80	-	38,80	-	76,48	-	-	-	5,03
19.03.25	24,00	-	148,75	137,47	11,28	75,36	44,93	30,43	0,69	0,49	39,08	-	39,08	40,09	-	40,09	-	75,13	-	-	-	5,04
20.03.25	24,00	-	147,64	136,04	11,60	74,07	44,67	29,40	0,69	0,49	39,19	-	39,19	40,16	-	40,16	-	73,92	-	-	-	4,86
21.03.25	24,00	-	135,62	125,78	9,84	69,71	42,68	27,03	0,69	0,49	36,89	-	36,89	37,71	-	37,71	-	69,46	-	-	-	4,08
22.03.25	24,00	-	141,56	130,18	11,38	70,86	42,72	28,14	0,69	0,49	37,81	-	37,81	38,69	-	38,69	-	70,77	-	-	-	4,47
Среднее	24,00	-	146,39	135,07	11,32	75,71	45,37	30,35	0,69	0,49	38,96	-	38,96	39,97	-	39,97	-	75,60	-	-	0,00	4,96
Итого	600,00	-	3659,75	3376,72	283,03	-	-	-	-	-	973,98	-	973,98	999,16	-	999,16	-	-	-	-	-	123,98

Показания счетчиков на момент снятия данных	Дата и время	M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
		22.02.25							-	-
	22.03.25							-	-	-

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **72** час 14,88 Гкал
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: **72** час 34,65 м3
 Период расчета по договору: _____ / _____
 Период превышения t2: _____
 Корректировка на температуру холодной воды: 0.29 °С 0,01 Гкал
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 138,85 Гкал
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл: 323,45 м3

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Идентификатор: 2d339abf-d2e5-49dd-a376-e2efa9ebcddb2

ОТПРАВЛЕНО **АО "ТЭК СПб"**, Соколов Дмитрий Александрович
Эл.доверенность №9f8b356b2-ef8d-442b-8c53-e151425cdeb5

27.03.25 11:39 (MSK)

Сертификат 057778B60094B1C9A446732FFFE743C075

УТВЕРЖДЕНО **ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА"**, ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

27.03.25 16:37 (MSK)

Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D