

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за Март 2025
за период с 23.02.2025 по 22.03.2025

Потребитель: ЖКС №2 Невского района
Адрес: Санкт-Петербург, Александровская ферма, 7 ЦО ГВС
Обслуживающая организация:
Источник:

Договор:
Строительный адрес: Санкт-Петербург, Александровская ферма, 7 ЦО ГВС
Схема подключения: СО+ГВС 2- трубная. СО открытая. ГВС туликовое

Узел учета: Общий
Код УУТЭ:

Установленные приборы: Вычислитель: ВКТ-7 №207961 Подающ.тр.(M1): № Обратн.тр.(M2): № Тр. ГВС(M3): № Тр.цирк.ГВС(M4): № Тр.подпитки(V5):	Расходомер: Расходомер: Расходомер: Расходомер: Расходомер:	Gmin= Gmin= Gmin= Gmin= Gmin=	Режим (схема):	Gmax= Gmax= Gmax= Gmax= Gmax=	Приборы УУТЭ поверены до:	№ № № № №	Тхв, гр.С= 0.29 Преобр.давления: Преобр.давления: Преобр.давления: Преобр.давления:	№ № № № №
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)	лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)						
Договорные нагрузки, Гкал/час: Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Qот= Qтех.гвс.ср= Gот=	Qвент.= Qгвс.ср= Gвент.=	Qтех.пот.= Gтех.пот.=	Qгвс= Gгвс=				

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.02.2025 по 22.03.2025																							Общее теплопотр-е
Дата	Учет ГВС (ТВ-1)											Контроль ГВС (ТВ-2)								Qобщ.			
	Ти	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4		P3	P4	
ч		т	т	т	°C	°C	°C	МПа	МПа	т	т	т	т	т	т	т	т	°C	°C	МПа	МПа	Гкал	
23.02.25	24,00	-	119,55	106,94	12,61	86,64	53,21	33,43	0,69	0,49	49,12	-	49,12	50,20	-	50,20	-	68,92	-	-	-	4,68	
24.02.25	24,00	-	120,71	110,03	10,68	85,08	52,18	32,90	0,69	0,49	47,38	-	47,38	48,43	-	48,43	-	68,75	-	-	-	4,54	
25.02.25	24,00	-	127,88	117,51	10,37	81,39	51,36	30,03	0,69	0,49	46,30	-	46,30	47,32	-	47,32	-	69,36	-	-	-	4,38	
26.02.25	24,00	-	122,16	111,98	10,18	80,46	50,78	29,68	0,69	0,49	48,05	-	48,05	49,10	-	49,10	-	69,32	-	-	-	4,15	
27.02.25	24,00	-	122,27	112,40	9,87	80,74	51,15	29,59	0,69	0,49	47,92	-	47,92	48,97	-	48,97	-	69,46	-	-	-	4,13	
28.02.25	24,00	-	129,61	120,51	9,10	79,88	51,68	28,20	0,69	0,49	44,92	-	44,92	45,91	-	45,91	-	69,02	-	-	-	4,13	
01.03.25	24,00	-	133,44	123,04	10,40	79,32	51,40	27,92	0,69	0,49	45,56	-	45,56	46,55	-	46,55	-	69,52	-	-	-	4,27	
02.03.25	24,00	-	134,35	122,90	11,45	78,85	51,09	27,76	0,69	0,49	46,59	-	46,59	47,63	-	47,63	-	69,46	-	-	-	4,32	
03.03.25	24,00	-	132,75	123,20	9,55	78,44	51,06	27,38	0,69	0,49	45,03	-	45,03	46,02	-	46,02	-	69,25	-	-	-	4,13	
04.03.25	24,00	-	132,43	122,92	9,51	77,75	50,74	27,01	0,69	0,49	45,47	-	45,47	46,50	-	46,50	-	69,30	-	-	-	4,06	
05.03.25	24,00	-	131,62	122,22	9,40	76,86	50,06	26,80	0,69	0,49	45,45	-	45,45	46,44	-	46,44	-	68,83	-	-	-	4,00	
06.03.25	24,00	-	121,30	111,99	9,31	75,22	48,53	26,69	0,69	0,49	48,84	-	48,84	49,88	-	49,88	-	67,70	-	-	-	3,69	
07.03.25	24,00	-	127,22	117,30	9,92	76,38	50,03	26,35	0,69	0,49	48,04	-	48,04	49,10	-	49,10	-	68,76	-	-	-	3,85	
08.03.25	24,00	-	118,29	107,47	10,82	76,83	49,05	27,78	0,69	0,49	51,07	-	51,07	52,20	-	52,20	-	69,57	-	-	-	3,82	
09.03.25	24,00	-	131,02	119,87	11,15	76,81	50,21	26,60	0,69	0,49	48,25	-	48,25	49,33	-	49,33	-	69,01	-	-	-	4,05	
10.03.25	24,00	-	122,62	113,31	9,31	76,42	49,16	27,26	0,69	0,49	48,36	-	48,36	49,42	-	49,42	-	68,86	-	-	-	3,80	
11.03.25	24,00	-	127,10	117,62	9,48	77,02	49,89	27,13	0,69	0,49	47,27	-	47,27	48,32	-	48,32	-	68,76	-	-	-	3,93	
12.03.25	24,00	-	131,66	122,07	9,59	79,05	50,74	28,31	0,69	0,49	45,70	-	45,70	46,73	-	46,73	-	69,50	-	-	-	4,22	
13.03.25	24,00	-	132,85	123,64	9,21	78,91	50,64	28,27	0,69	0,49	44,67	-	44,67	45,67	-	45,67	-	69,29	-	-	-	4,23	
14.03.25	24,00	-	132,66	122,90	9,76	78,15	50,35	27,80	0,69	0,49	45,94	-	45,94	46,92	-	46,92	-	69,05	-	-	-	4,18	
15.03.25	24,00	-	131,73	121,65	10,08	78,97	50,01	28,96	0,69	0,49	46,24	-	46,24	47,27	-	47,27	-	69,56	-	-	-	4,32	
16.03.25	24,00	-	134,00	121,49	12,51	78,94	50,54	28,40	0,69	0,49	48,26	-	48,26	49,33	-	49,33	-	69,71	-	-	-	4,44	
17.03.25	24,00	-	131,06	120,82	10,24	78,29	49,58	28,71	0,69	0,49	47,12	-	47,12	48,16	-	48,16	-	69,78	-	-	-	4,28	
18.03.25	24,00	-	132,74	123,40	9,34	78,57	50,20	28,37	0,69	0,49	45,27	-	45,27	46,28	-	46,28	-	69,06	-	-	-	4,24	
19.03.25	24,00	-	124,34	114,68	9,66	77,26	49,26	28,00	0,69	0,49	48,73	-	48,73	49,81	-	49,81	-	68,99	-	-	-	3,96	
20.03.25	24,00	-	131,30	120,90	10,40	75,89	49,61	26,28	0,69	0,49	47,59	-	47,59	48,60	-	48,60	-	68,23	-	-	-	3,97	
21.03.25	24,00	-	138,34	127,87	10,47	70,94	47,71	23,23	0,69	0,49	50,15	-	50,15	51,12	-	51,12	-	64,29	-	-	-	3,71	
22.03.25	24,00	-	128,15	118,17	9,98	72,61	46,84	25,77	0,69	0,49	47,82	-	47,82	48,77	-	48,77	-	64,86	-	-	-	3,77	
Среднее	24,00	-	128,68	118,53	10,16	78,27	50,25	28,02	0,69	0,49	47,18	-	47,18	48,21	-	48,21	-	68,79	-	-	0,00	4,12	
Итого	672,00	-	3603,15	3318,80	284,35	-	-	-	-	-	1321,11	-	1321,11	1349,98	-	1349,98	-	-	-	-	-	115,25	

Показания счетчиков на момент снятия данных	Дата и время	M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
		22.02.25							-	-
	22.03.25							-	-	-

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: час
 Период расчета по договору: _____ / _____
 Период превышения t2: _____
 Корректировка на температуру холодной воды: 0,29 °C
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 115,16 Гкал
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл: 290,15 м3

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____
 Представитель теплоснабжающей организации _____

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Идентификатор: 2d339abf-d2e5-49dd-a3d76-e2efa9ebcddb2

ОТПРАВЛЕНО **АО "ТЭК СПб"**, Соколов Дмитрий Александрович
Эл.доверенность №9f8b356b2-ef8d-442b-8c53-e151425cdeb5

27.03.25 11:39 (MSK) Сертификат 057778B60094B1C9A446732FFFE743C075

УТВЕРЖДЕНО **ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА"**, ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

27.03.25 16:35 (MSK) Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D