

**Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Март 2025**

Абонент: **Жилой дом по адресу: ул. Бабушкина, д. 11, лит. А**  
 Адрес: **Бабушкина ул, д. 11, лит. А ИТП**  
 Обслуживающая организация:

Договор: **33946.046.6**  
 Строит.адрес:  
 Телефон:  
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:  
 Узел учета: **Общий 109715**  
 Код УУТЭ:  
 график: **147/71**

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	<b>17.08.2025</b>	Режим (схема):	
Вычислитель: <b>ВКТ-7.04 № 207218</b>	расходомер:	Gmin=		Термопреобр.:	Преобр.давления:
Подающий трубопровод (M1)	ПРЭМ-32-B1	0,067	30	КТСП-Н	
Обратный трубопровод (M2)	ПРЭМ-32-B1	0,067	30	КТСП-Н	
Подающий ГВС (M3)	ПРЭМ-32-B1	0,067	30	ТСП-Н	
Циркуляционный ГВС (M4)					
Подпиточный трубопровод (Vп)					
Расчетный алгоритм:	зима: $Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)$	лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-hхв)$			
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот. = <b>0,1729</b>	Qвент. = <b>0</b>	Qтех. = <b>0</b>	Qтех.гвс. = <b>0</b>	Qгвс. = <b>0,1182</b>
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср = <b>0</b>	Qгвс.ср = <b>0,0537</b>
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот. = <b>54,6</b>	Gвент. = <b>0</b>	Gтех. = <b>0</b>	Gтех.гвс. = <b>0</b>	Gгвс. = <b>21,48</b> Gгвс.м =

**Фактическое потребление за отчетный период с 23.02.2025 по 22.03.2025**

Дата	Ти час	НС	Учет отопление (ТВ-1)							Контроль ГВС (ТВ-2)										Qобщ			
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4		P3	P4	
				т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.02.2025	24,00	*	115,39	110,72	4,67	83,91	61,21	22,70	6,80	4,90	4,82	4,82	5,00	5,00		5,00		83,93					2,92
24.02.2025	24,00		115,24	110,88	4,36	82,97	60,34	22,63	6,80	4,90	5,21	5,21	5,38	5,38		5,38		82,71					2,88
25.02.2025	24,00	*	115,57	110,10	5,47	80,32	58,95	21,37	6,80	4,90	7,65	7,65	7,90	7,90		7,90		79,95					2,80
26.02.2025	24,00	*	115,70	111,21	4,49	79,46	58,53	20,93	6,80	4,90	6,62	6,62	6,79	6,79		6,79		79,44					2,69
27.02.2025	24,00	*	116,04	112,07	3,97	79,21	58,70	20,51	6,80	4,90	6,33	6,33	6,53	6,53		6,53		79,13					2,62
28.02.2025	24,00	*	115,66	110,86	4,80	77,38	57,60	19,78	6,80	4,90	7,31	7,31	7,53	7,53		7,53		76,71					2,57
01.03.2025	24,00	*	115,01	110,61	4,40	76,51	56,79	19,72	6,80	4,90	6,97	6,97	7,15	7,15		7,15		76,26					2,52
02.03.2025	24,00	*	115,17	109,88	5,29	76,08	56,47	19,61	6,80	4,90	7,75	7,75	7,93	7,93		7,93		75,72					2,56
03.03.2025	24,00	*	115,36	110,68	4,68	76,73	56,89	19,84	6,80	4,90	7,29	7,29	7,47	7,47		7,47		76,79					2,56
04.03.2025	24,00	*	114,46	109,99	4,47	74,30	55,47	18,83	6,80	4,90	7,12	7,12	7,29	7,29		7,29		73,83					2,41
05.03.2025	24,00	*	114,32	108,55	5,77	73,35	54,47	18,88	6,80	4,90	8,40	8,40	8,61	8,61		8,61		73,38					2,47
06.03.2025	24,00	*	115,67	110,34	5,33	73,17	54,86	18,31	6,80	4,90	8,08	8,08	8,27	8,27		8,27		73,59					2,42
07.03.2025	24,00	*	114,93	108,82	6,11	72,24	54,08	18,16	6,80	4,90	8,83	8,83	9,03	9,03		9,03		72,31					2,42
08.03.2025	24,00	*	115,04	110,48	4,56	73,01	54,92	18,09	6,80	4,90	7,03	7,03	7,20	7,20		7,20		73,20					2,33
09.03.2025	24,00	*	114,07	108,89	5,18	73,14	54,71	18,43	6,80	4,90	7,69	7,69	7,85	7,85		7,85		73,08					2,39
10.03.2025	24,00	*	114,98	109,64	5,34	72,47	54,24	18,23	6,80	4,90	8,03	8,03	8,25	8,25		8,25		72,89					2,39
11.03.2025	24,00	*	114,54	109,43	5,11	73,71	55,16	18,55	6,80	4,90	7,73	7,73	7,92	7,92		7,92		73,88					2,41
12.03.2025	24,00	*	113,22	107,66	5,56	75,02	55,24	19,78	6,80	4,90	8,20	8,20	8,40	8,40		8,40		74,78					2,55
13.03.2025	24,00	*	113,41	108,14	5,27	75,16	55,20	19,96	6,80	4,90	7,86	7,86	8,04	8,04		8,04		74,97					2,56
14.03.2025	24,00	*	112,67	107,20	5,47	74,28	54,46	19,82	6,80	4,90	8,07	8,07	8,25	8,25		8,25		74,10					2,54
15.03.2025	24,00	*	113,46	107,34	6,12	75,48	55,08	20,40	6,80	4,90	8,63	8,63	8,81	8,81		8,81		75,16					2,66
16.03.2025	24,00	*	114,36	108,01	6,35	75,88	55,56	20,32	6,80	4,90	8,87	8,87	9,08	9,08		9,08		75,65					2,68
17.03.2025	24,00	*	112,67	107,49	5,18	75,63	54,72	20,91	6,80	4,90	7,69	7,69	7,89	7,89		7,89		75,34					2,64
18.03.2025	24,00	*	114,34	108,88	5,46	76,52	55,70	20,82	6,80	4,90	7,96	7,96	8,16	8,16		8,16		76,63					2,69
19.03.2025	24,00	*	115,58	110,41	5,17	74,88	55,51	19,37	6,80	4,90	7,79	7,79	7,98	7,98		7,98		74,32					2,53
20.03.2025	24,00	*	115,05	109,74	5,31	71,74	53,65	18,09	6,80	4,90	7,97	7,97	8,17	8,17		8,17		71,33					2,37
21.03.2025	24,00	*	113,57	108,56	5,01	69,64	52,07	17,57	6,80	4,90	7,68	7,68	7,86	7,86		7,86		69,51					2,26
22.03.2025	24,00	*	114,15	107,97	6,18	71,19	52,82	18,37	6,80	4,90	8,85	8,85	9,05	9,05		9,05		71,26					2,43
<b>Среднее</b>	24,00		114,63	109,45	5,18	75,48	55,84	19,64	6,80	4,90	7,59	7,59	7,78	7,78		7,78		75,35					2,55
<b>Итого</b>	<b>672,00</b>		<b>3209,63</b>	<b>3064,55</b>	<b>145,08</b>						<b>212,43</b>	<b>212,43</b>	<b>217,79</b>	<b>217,79</b>									<b>71,27</b>

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.02.2025	105701	98994,40	8777,64		8985,08			2806,35	29772,00
23.03.2025	109026	102169,00	8995,86		9208,84			2896,96	30468,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час Гкал

Объем теплоносителя Vizл, рассчитанный по среднему: **0** час куб.м

Период расчета по договору: час

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды: **1,55** °C

**Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):**

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ: **71,05** Гкал

Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл: **217,79** м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Идентификатор: 2d339abf-d2e5-49dd-a376-e2efa9ebcddb2  
 Представитель теплоснабжающей организации

ОТПРАВЛЕНО **АО "ТЭК СПб"**, Соколов Дмитрий Александрович  
 Эл.доверенность №9f8b356b2-ef8d-442b-8c53-e151425cdb5

**27.03.25 11:39 (MSK)** Сертификат 057778B60094B1C9A446732FFFE743C075

УТВЕРЖДЕНО **ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА"**, ОРЛОВ ИВАН  
 ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

**27.03.25 16:37 (MSK)** Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D