

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Март 2025

Абонент: Жилой дом по адресу: ул. Бабушкина, д. 42, корп. 1, лит. А
Адрес: Бабушкина ул, д. 42, корп. 1, лит. Д ИТП1
Обслуживающая организация:

Договор: 42643.046.6
Строит.адрес:
Телефон:
Схема подключения: 2-х трубная схема

Телефон:

Узел учета:
Код УУТЭ:

Отопление
149007

Источник: ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"

график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: Приборы УУТЭ поверены до: 28.07.2025
Вычислитель: ВКТ-7.04 № 205567 расходомер: Gmin= Gmax= Термопреобр.: Преобр.давления:
Подающий трубопровод (M1) ПРЭМ-32-D 0,2 30 КТСП-Н
Обратный трубопровод (M2) ПРЭМ-32-D 0,2 30 КТСП-Н
Подающий ГВС (M3)
Циркуляционный ГВС (M4)
Подпиточный трубопровод (Vп)
Расчетный алгоритм: зима: Q=M1\*(h1-hхв)-M2\*(h2-hхв) лето: Qгвс=M3\*(h3-hхв)
Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот.= 0,2012 Qвент.= 0 Qтех.= 0 Qтех.гвс.= 0 Qгвс.= 0
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qот.гвс.ср 0 Qгвс.ср= 0
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот.= 60,36 Gвент.= 0 Gтех.= 0 Gтех.гвс.= 0 Gгвс.= 0 Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.02.2025 по 22.03.2025

Таблица с фактическим потреблением. Колонки: Дата, Ти час, НС, M1, M2, dM, T1, T2, dT, P1, P2, M3, M4, dM, V3, V4, dV (излив), Vподпит, T3, T4, P3, P4, Qобщ. Включает среднее и итоговое значения.

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Таблица показаний счетчиков. Колонки: Дата, время, M1, т; M2, т; M3, т; M4, т; V3, куб.м; V4, куб.м; Vп, т; Qобщ, Гкал; Траб, ч.

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: 0 час
Объем теплоносителя Vizл, рассчитанный по среднему: 0 час
Период расчета по договору: час
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,29 °С
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 89,46 Гкал
Количество потребленной тепловой энергии Qобщ. 89,46 Гкал
Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

Документ подписан электронной подписью

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

Идентификатор: 2d339abf-d2e5-49dd-a376-e2efa9ebcddb2
Представитель теплоснабжающей организации

ОТПРАВЛЕНО АО "ТЭК СПб", Соколов Дмитрий Александрович
Эл.доверенность №9f8b356b2-ef8d-442b-8c53-e151425cda5

27.03.25 11:39 (MSK)

Сертификат 057778B60094B1C9A446732FFFE743C075

УТВЕРЖДЕНО ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

27.03.25 16:37 (MSK)

Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D