

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Март 2025

Абонент: **Жилой дом по адресу: ул. Бабушкина, д. 98, лит. Е**
 Адрес: **Бабушкина ул, д. 98, лит. Е**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **ТЭЦ ООО "Обуховозэнерго"**

Договор: **24182.046.6**
 Строит.адрес:
 Телефон:
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:
 Узел учета: **Общий**
 Код УУТЭ: **67730**
 график: **150/70**

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	21.11.2027	Режим (схема):	ОП: СП-2; МП: СП-2;
Вычислитель: СПТ 943.1 № 8987	расходомер:	Gmin=		Термопреобр.:	Преобр.давления:
Подающий трубопровод (M1)	ИТЭМ-32	0,12	30	КТПТР-05	
Обратный трубопровод (M2)	ИТЭМ-32	0,12	30	КТПТР-05	
Подающий ГВС (M3)	ИТЭМ-25	0,068	17	ТПТ-15-2	
Циркуляционный ГВС (M4)					
Подпиточный трубопровод (Vп)					
Расчетный алгоритм:	зима: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$	лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-hxв)$			
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот. = 0,31	Qвент. = 0	Qтех. = 0	Qтех.гвс. = 0	Qгвс. = 0,2006
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср = 0	Qгвс.ср = 0,0912
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот. = 93	Gвент. = 0	Gтех. = 0	Gтех.гвс. = 0	Gгвс. = 36,48 Gгвс.м =

Фактическое потребление за отчетный период с 23.02.2025 по 22.03.2025

Дата	Ти час	НС	Учет отопления (ТВ-1)							Контроль ГВС (ТВ-2)											Qобщ		
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3		P4	
				т	т	т	°С	°С	°С	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°С	°С	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.02.2025	24,00	*	106,77	94,31	12,46	87,72	51,28	36,44	5,80	3,90	13,02			13,02	13,44		13,44		84,99			4,90	4,54
24.02.2025	24,00	*	106,99	94,02	12,97	86,12	50,52	35,60	5,80	3,90	13,57			13,57	13,99		13,99		83,32			4,90	4,47
25.02.2025	24,00	*	91,91	79,57	12,34	82,30	49,35	32,95	5,80	3,90	11,87			11,87	12,21		12,21		79,92			4,90	3,70
26.02.2025	24,00	*	106,18	94,85	11,33	81,68	49,60	32,08	5,80	3,90	12,91			12,91	13,27		13,27		79,30			4,90	3,97
27.02.2025	24,00	*	106,19	95,11	11,08	81,92	50,01	31,91	5,80	3,90	12,30			12,30	12,65		12,65		79,62			4,90	3,95
28.02.2025	24,00	*	106,28	94,24	12,04	81,14	49,20	31,94	5,80	3,90	12,51			12,51	12,86		12,86		78,72			4,90	3,99
01.03.2025	24,00	*	105,39	95,49	9,90	80,41	48,85	31,56	5,80	3,90	11,59			11,59	11,91		11,91		78,29			4,90	3,82
02.03.2025	24,00	*	107,57	94,99	12,58	79,91	48,48	31,43	5,80	3,90	14,32			14,32	14,71		14,71		77,42			4,90	4,00
03.03.2025	24,00	*	106,11	95,18	10,93	79,52	48,41	31,11	5,80	3,90	12,54			12,54	12,88		12,88		77,16			4,90	3,84
04.03.2025	24,00	*	105,44	94,53	10,91	78,88	48,28	30,60	5,80	3,90	12,51			12,51	12,84		12,84		76,35			4,90	3,76
05.03.2025	24,00	*	107,11	95,51	11,60	78,00	47,89	30,11	5,80	3,90	13,20			13,20	13,55		13,55		75,71			4,90	3,79
06.03.2025	24,00	*	105,95	96,07	9,88	76,39	47,65	28,74	5,80	3,90	11,99			11,99	12,29		12,29		74,55			4,90	3,52
07.03.2025	24,00	*	106,32	91,06	15,26	77,17	48,39	28,78	5,80	3,90	12,86			12,86	13,19		13,19		74,77			4,90	4,00
08.03.2025	24,00	*	106,54	96,68	9,86	76,12	46,92	29,20	5,80	3,90	12,43			12,43	12,74		12,74		74,18			4,90	3,58
09.03.2025	24,00	*	107,96	95,83	12,13	76,05	46,76	29,29	5,80	3,90	14,77			14,77	15,14		15,14		74,14			4,90	3,73
10.03.2025	24,00	*	106,22	95,39	10,83	75,76	46,60	29,16	5,80	3,90	13,36			13,36	13,69		13,69		73,66			4,90	3,61
11.03.2025	24,00	*	104,56	94,46	10,10	76,35	46,77	29,58	5,80	3,90	12,55			12,55	12,87		12,87		74,27			4,90	3,57
12.03.2025	24,00	*	104,82	94,11	10,71	78,24	46,75	31,49	5,80	3,90	13,21			13,21	13,56		13,56		75,99			4,90	3,81
13.03.2025	24,00	*	106,38	94,72	11,66	78,12	46,70	31,42	5,80	3,90	14,21			14,21	14,58		14,58		75,89			4,90	3,89
14.03.2025	24,00	*	103,89	94,11	9,78	77,20	45,94	31,26	5,80	3,90	12,61			12,61	12,93		12,93		74,99			4,90	3,70
15.03.2025	24,00	*	104,76	93,44	11,32	78,09	46,02	32,07	5,80	3,90	14,07			14,07	14,44		14,44		76,12			4,90	3,89
16.03.2025	24,00	*	107,96	93,58	14,38	78,06	46,34	31,72	5,80	3,90	17,15			17,15	17,60		17,60		76,17			4,90	4,10
17.03.2025	24,00	*	101,62	91,25	10,37	77,36	45,27	32,09	5,80	3,90	13,02			13,02	13,35		13,35		75,32			4,90	3,74
18.03.2025	24,00	*	105,26	93,65	11,61	77,73	46,25	31,48	5,80	3,90	14,23			14,23	14,60		14,60		75,69			4,90	3,86
19.03.2025	24,00	*	102,99	91,12	11,87	76,46	46,40	30,06	5,80	3,90	13,32			13,32	13,66		13,66		74,48			4,90	3,75
20.03.2025	24,00	*	105,69	93,92	11,77	75,02	46,04	28,98	5,80	3,90	14,01			14,01	14,35		14,35		73,50			4,90	3,61
21.03.2025	24,00	*	104,31	92,70	11,61	70,69	43,53	27,16	5,80	3,90	13,98			13,98	14,28		14,28		68,77			4,90	3,34
22.03.2025	24,00	*	103,23	92,08	11,15	71,75	43,13	28,62	5,80	3,90	13,60			13,60	13,90		13,90		70,05			4,90	3,44
Среднее	24,00		105,16	93,64	11,52	78,36	47,40	30,96	5,80	3,90	13,28			13,28	13,62		13,62		76,19			4,90	3,82
Итого	672,00		2944,40	2621,97	322,43						371,71			371,71	381,48		381,48						106,97

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.02.2025	42184,8	37562,40	5292,07		5420,36			1649,13	10494,70
23.03.2025	45236,7	40279,40	5676,84		5815,35			1790,09	11190,70

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час
 Объем теплоносителя Vizл, рассчитанный по среднему: **0** час
 Период расчета по договору: **0** час
 Период превышения t2: **0,09** Гкал
 Корректировка на температуру холодной воды: **0,29** °С

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ. **106,88** Гкал
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. **381,48** м.куб.

0 час Гкал
0 час куб.м
0 час

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

Идентификатор: 5c637f7f-5327-4cc3-8f1f-1a7218311c3f
 Представитель теплоснабжающей организации

ОТПРАВЛЕНО **АО "ТЭК СПб"**, Соколов Дмитрий Александрович
 Эл.доверенность N9f8b356b2-ef8d-442b-8c53-e151425cdb5

27.03.25 11:40 (MSK) Сертификат 057778B60094B1C9A446732FFFE743C075

УТВЕРЖДЕНО **ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА"**, ОРЛОВ ИВАН
 ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

27.03.25 16:35 (MSK) Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D