

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за Март 2025
за период с 23.02.2025 по 22.03.2025

Потребитель: ЖКС №2 Невского района
Адрес: Санкт-Петербург, Бабушкина, 107
Обслуживающая организация:
Источник:

Договор:
Строительный адрес: Санкт-Петербург, Бабушкина, 107
Схема подключения: СО+ГВС 2- трубная. СО открытая. ГВС тулиповое

Телефон:
Телефон:

Узел учета: Общий
Код УУТЭ:

Установленные приборы:		Вычислитель: ВКТ-7 №207709		Режим (схема):		Приборы УУТЭ поверены до:		Тхв, гр.С= 0.29	
Подающ.тр.(М1): № 515648	Расходомер: ПРЭМ	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТСП-Н	№ 47797Г	Преобр.давления:	№		
Обратн.тр.(М2): № 515498	Расходомер: ПРЭМ	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТСП-Н	№ 47797Х	Преобр.давления:	№		
Тр. ГВС(М3): № 507273	Расходомер: ПРЭМ	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№		
Тр.цирк.ГВС(М4): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№		
Тр.подпитки(V5):	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№		
Расчетный алгоритм:		зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)		лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)					
Договорные нагрузки, Гкал/час:		Qот=	Qвент.=	Qтех.пот.=	Qгвс=				
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:		Qтех.гвс.ср=	Qгвс.ср=						
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:		Gот=	Gвент.=	Gтех.пот.=	Gгвс=				

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.02.2025 по 22.03.2025																						Общее теплотр-е
Учет ГВС (ТВ-1)											Контроль ГВС (ТВ-2)											
Дата	Ти	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4	P3	P4	Qобщ.
	ч		т	т	т	°С	°С	°С	МПа	МПа	т	т	т	м3	м3	м3	°С	°С	МПа	МПа	Гкал	
23.02.25	24,00	-	129,92	118,92	11,00	85,30	55,30	30,00	0,69	0,49	89,99	-	89,99	92,91	-	92,91	-	85,23	-	-	-	4,51
24.02.25	24,00	-	128,24	118,01	10,23	83,70	54,35	29,35	0,69	0,49	88,62	-	88,62	91,42	-	91,42	-	83,63	-	-	-	4,33
25.02.25	24,00	-	128,05	118,42	9,63	80,19	52,71	27,48	0,69	0,49	88,31	-	88,31	90,84	-	90,84	-	80,15	-	-	-	4,03
26.02.25	24,00	-	128,99	118,99	10,00	79,28	52,39	26,89	0,69	0,49	88,98	-	88,98	91,51	-	91,51	-	79,23	-	-	-	4,00
27.02.25	24,00	-	129,59	120,62	8,97	79,57	52,92	26,65	0,69	0,49	89,15	-	89,15	91,66	-	91,66	-	79,53	-	-	-	3,93
28.02.25	24,00	-	129,80	119,33	10,47	78,77	52,40	26,37	0,69	0,49	89,69	-	89,69	92,17	-	92,17	-	78,72	-	-	-	3,97
01.03.25	24,00	-	129,38	118,40	10,98	78,16	51,93	26,23	0,69	0,49	89,45	-	89,45	91,93	-	91,93	-	78,13	-	-	-	3,97
02.03.25	24,00	-	127,95	117,69	10,26	77,69	51,56	26,13	0,69	0,49	88,31	-	88,31	90,73	-	90,73	-	77,64	-	-	-	3,88
03.03.25	24,00	-	128,63	118,37	10,26	77,31	51,50	25,81	0,69	0,49	88,77	-	88,77	91,17	-	91,17	-	77,28	-	-	-	3,86
04.03.25	24,00	-	127,48	117,64	9,84	76,59	51,13	25,46	0,69	0,49	87,84	-	87,84	90,18	-	90,18	-	76,55	-	-	-	3,75
05.03.25	24,00	-	135,66	125,62	10,04	75,85	51,55	24,30	0,69	0,49	93,46	-	93,46	95,88	-	95,88	-	75,83	-	-	-	3,82
06.03.25	24,00	-	131,64	121,01	10,63	74,27	50,41	23,86	0,69	0,49	90,81	-	90,81	93,10	-	93,10	-	74,26	-	-	-	3,68
07.03.25	24,00	-	128,16	118,72	9,44	75,30	50,68	24,62	0,69	0,49	88,14	-	88,14	90,41	-	90,41	-	75,27	-	-	-	3,64
08.03.25	24,00	-	129,77	120,08	9,69	75,77	51,06	24,71	0,69	0,49	89,26	-	89,26	91,61	-	91,61	-	75,75	-	-	-	3,71
09.03.25	24,00	-	129,03	117,53	11,50	75,70	50,77	24,93	0,69	0,49	89,25	-	89,25	91,56	-	91,56	-	75,67	-	-	-	3,80
10.03.25	24,00	-	128,62	118,48	10,14	75,40	50,66	24,74	0,69	0,49	88,64	-	88,64	90,93	-	90,93	-	75,37	-	-	-	3,70
11.03.25	24,00	-	127,67	118,20	9,47	75,98	50,94	25,04	0,69	0,49	87,84	-	87,84	90,13	-	90,13	-	75,95	-	-	-	3,68
12.03.25	24,00	-	126,29	115,86	10,43	77,87	51,27	26,60	0,69	0,49	87,21	-	87,21	89,57	-	89,57	-	77,82	-	-	-	3,90
13.03.25	24,00	-	128,29	118,49	9,80	77,74	51,57	26,17	0,69	0,49	88,38	-	88,38	90,76	-	90,76	-	77,71	-	-	-	3,87
14.03.25	24,00	-	126,36	115,68	10,68	76,98	50,83	26,15	0,69	0,49	87,21	-	87,21	89,56	-	89,56	-	76,93	-	-	-	3,85
15.03.25	24,00	-	127,02	115,39	11,63	77,75	50,97	26,78	0,69	0,49	87,97	-	87,97	90,35	-	90,35	-	77,71	-	-	-	4,00
16.03.25	24,00	-	128,20	115,99	12,21	77,71	51,01	26,70	0,69	0,49	88,91	-	88,91	91,32	-	91,32	-	77,66	-	-	-	4,05
17.03.25	24,00	-	122,28	112,00	10,28	77,07	50,06	27,01	0,69	0,49	84,33	-	84,33	86,62	-	86,62	-	77,02	-	-	-	3,82
18.03.25	24,00	-	127,72	117,33	10,39	77,39	51,10	26,29	0,69	0,49	88,12	-	88,12	90,48	-	90,48	-	77,35	-	-	-	3,89
19.03.25	24,00	-	130,84	120,73	10,11	76,13	51,21	24,92	0,69	0,49	90,05	-	90,05	92,45	-	92,45	-	76,08	-	-	-	3,78
20.03.25	24,00	-	128,96	118,43	10,53	74,78	50,44	24,34	0,69	0,49	88,93	-	88,93	91,18	-	91,18	-	74,74	-	-	-	3,67
21.03.25	24,00	-	124,04	113,39	10,65	70,57	47,73	22,84	0,69	0,49	85,60	-	85,60	87,55	-	87,55	-	70,50	-	-	-	3,35
22.03.25	24,00	-	123,17	112,68	10,49	71,56	47,74	23,82	0,69	0,49	84,97	-	84,97	86,95	-	86,95	-	71,52	-	-	-	3,44
Среднее	24,00	-	128,28	117,93	10,35	77,16	51,29	25,86	0,69	0,49	88,51	-	88,51	90,89	-	90,89	-	77,12	-	-	0,00	3,85
Итого	672,00	-	3591,75	3302,00	289,75	-	-	-	-	-	2478,19	-	2478,19	2544,93	-	2544,93	-	-	-	-	-	107,87

Показания счетчиков на момент снятия данных	Дата и время	M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
		22.02.25							-	-
	22.03.25							-	-	-

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: час
 Период расчета по договору: _____ / _____
 Период превышения t2: _____
 Корректировка на температуру холодной воды: 0,29 °С
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): -0,09 Гкал
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл: 107,78 Гкал / 295,66 м3
 Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____
 Представитель теплоснабжающей организации _____

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Идентификатор: 5c637f7f-5327-4cc3-8f1f-1a7218311c3f

ОТПРАВЛЕНО **АО "ТЭК СПб"**, Соколов Дмитрий Александрович **27.03.25 11:40 (MSK)** Сертификат 057778B60094B1C9A446732FFFE743C075
 Эл.доверенность №9f8b356b2-ef8d-442b-8c53-e151425cdeb5
 УТВЕРЖДЕНО **ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА"**, Орлов Иван **27.03.25 16:35 (MSK)** Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D
 ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР