

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Март 2025
за период с 23.02.2025 по 22.03.2025

Потребитель: ЖКС №2 Невского района
Адрес: Санкт-Петербург, Бабушкина, 113-2
Обслуживающая организация:
Источник:

Договор:
Строительный адрес: Санкт-Петербург, Бабушкина, 113-2

Телефон:
Телефон:

Узел учета: Общий
Код УУТЭ:

Схема подключения: СО+ГВС 2- трубая. СО открытая. ГВС тупиковое

Установленные приборы:		Вычислитель: BKT-7 №207735		Режим (схема):		Часовые и суточн. архивы в файлах:		Приборы УУТЭ поверены до:		Тхв, гр.С= 0.29	
Подающ.тр.(M1): № 519379	Расходомер: ПРЭМ	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТСП-Н	№ 51064Г	Преобр.давления:	№				
Обратн.тр.(M2): № 515627	Расходомер: ПРЭМ	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТСП-Н	№ 51064Х	Преобр.давления:	№				
Тр. ГВС(M3): № 517016	Расходомер: ПРЭМ	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: ТСП-Н	№ 4444	Преобр.давления:	№				
Тр.цирк.ГВС(M4): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№				
Тр.подпитки(V5):	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№				
Расчетный алгоритм:		зима: $Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)$		лето: $Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)$							
Договорные нагрузки, Гкал/час:		Qот=	Qвент.=	Qтех.пот.=	Qгвс=						
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:		Qтех.гвс.ср=	Qгвс.ср=								
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:		Gот=	Gвент.=	Gтех.пот.=	Gгвс=						

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.02.2025 по 22.03.2025																						Общее теплототр-е
Дата	Учет ГВС (ТВ-1)										Контроль ГВС (ТВ-2)											
	Ти	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4	P3	P4	
ч		т	т	т	°C	°C	°C	МПа	МПа	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	МПа	МПа	Гкал	
23.02.25	24,00	-	146,14	132,22	13,92	86,48	52,85	33,63	0,69	0,49	88,78	-	88,78	91,69	-	91,69	-	86,31	-	-	-	5,66
24.02.25	24,00	-	144,92	131,59	13,33	84,82	52,21	32,61	0,69	0,49	87,85	-	87,85	90,63	-	90,63	-	84,65	-	-	-	5,43
25.02.25	24,00	-	145,21	131,67	13,54	81,25	51,16	30,09	0,69	0,49	88,06	-	88,06	90,65	-	90,65	-	80,94	-	-	-	5,07
26.02.25	24,00	-	145,58	132,02	13,56	80,31	50,74	29,57	0,69	0,49	88,38	-	88,38	90,90	-	90,90	-	79,61	-	-	-	5,00
27.02.25	24,00	-	146,03	133,34	12,69	80,59	51,30	29,29	0,69	0,49	87,99	-	87,99	90,48	-	90,48	-	79,93	-	-	-	4,93
28.02.25	24,00	-	146,86	132,36	14,50	79,73	50,52	29,21	0,69	0,49	88,87	-	88,87	91,38	-	91,38	-	79,13	-	-	-	5,03
01.03.25	24,00	-	145,96	132,06	13,90	79,13	50,13	29,00	0,69	0,49	87,94	-	87,94	90,37	-	90,37	-	78,50	-	-	-	4,94
02.03.25	24,00	-	146,97	130,66	16,31	78,65	49,82	28,83	0,69	0,49	89,57	-	89,57	92,01	-	92,01	-	78,07	-	-	-	5,06
03.03.25	24,00	-	145,57	131,41	14,16	78,26	49,90	28,36	0,69	0,49	87,79	-	87,79	90,19	-	90,19	-	77,74	-	-	-	4,84
04.03.25	24,00	-	144,51	130,58	13,93	77,55	49,67	27,88	0,69	0,49	87,15	-	87,15	89,49	-	89,49	-	77,00	-	-	-	4,72
05.03.25	24,00	-	149,96	135,44	14,52	76,74	49,79	26,95	0,69	0,49	90,59	-	90,59	93,00	-	93,00	-	76,23	-	-	-	4,77
06.03.25	24,00	-	147,36	133,71	13,65	75,16	49,26	25,90	0,69	0,49	89,11	-	89,11	91,37	-	91,37	-	74,69	-	-	-	4,49
07.03.25	24,00	-	146,78	131,75	15,03	76,24	49,47	26,77	0,69	0,49	89,24	-	89,24	91,54	-	91,54	-	75,69	-	-	-	4,68
08.03.25	24,00	-	146,64	132,67	13,97	76,70	49,63	27,07	0,69	0,49	88,67	-	88,67	91,02	-	91,02	-	76,23	-	-	-	4,67
09.03.25	24,00	-	147,73	130,39	17,34	76,64	49,18	27,46	0,69	0,49	90,58	-	90,58	92,99	-	92,99	-	76,26	-	-	-	4,91
10.03.25	24,00	-	145,06	132,48	12,58	76,31	49,14	27,17	0,69	0,49	87,74	-	87,74	90,02	-	90,02	-	75,79	-	-	-	4,56
11.03.25	24,00	-	145,21	135,19	10,02	76,92	49,56	27,36	0,69	0,49	88,08	-	88,08	90,40	-	90,40	-	76,37	-	-	-	4,47
12.03.25	24,00	-	143,46	133,21	10,25	78,86	49,67	29,19	0,69	0,49	86,96	-	86,96	89,35	-	89,35	-	78,31	-	-	-	4,70
13.03.25	24,00	-	144,99	135,29	9,70	78,71	49,96	28,75	0,69	0,49	87,58	-	87,58	89,99	-	89,99	-	78,16	-	-	-	4,66
14.03.25	24,00	-	142,47	132,70	9,77	77,95	49,27	28,68	0,69	0,49	86,28	-	86,28	88,58	-	88,58	-	77,43	-	-	-	4,57
15.03.25	24,00	-	141,88	132,38	9,50	78,75	49,45	29,30	0,69	0,49	85,74	-	85,74	88,10	-	88,10	-	78,44	-	-	-	4,64
16.03.25	24,00	-	144,49	133,19	11,30	78,71	49,64	29,07	0,69	0,49	87,80	-	87,80	90,24	-	90,24	-	78,46	-	-	-	4,77
17.03.25	24,00	-	139,57	128,88	10,69	78,07	48,56	29,51	0,69	0,49	84,78	-	84,78	87,09	-	87,09	-	77,69	-	-	-	4,64
18.03.25	24,00	-	143,44	134,92	8,52	78,37	49,77	28,60	0,69	0,49	86,30	-	86,30	88,64	-	88,64	-	77,95	-	-	-	4,53
19.03.25	24,00	-	147,05	137,54	9,51	77,08	49,95	27,13	0,69	0,49	88,88	-	88,88	91,23	-	91,23	-	76,80	-	-	-	4,47
20.03.25	24,00	-	146,43	135,82	10,61	75,71	49,17	26,54	0,69	0,49	88,97	-	88,97	91,27	-	91,27	-	75,40	-	-	-	4,41
21.03.25	24,00	-	141,57	131,34	10,23	71,36	46,68	24,68	0,69	0,49	85,99	-	85,99	87,98	-	87,98	-	71,04	-	-	-	3,97
22.03.25	24,00	-	139,70	129,69	10,01	72,43	46,34	26,09	0,69	0,49	84,90	-	84,90	86,94	-	86,94	-	72,11	-	-	-	4,11
Среднее	24,00	-	145,06	132,66	12,39	78,12	49,74	28,38	0,69	0,49	87,88	-	87,88	90,27	-	90,27	-	77,68	-	-	0,00	4,74
Итого	672,00	-	4061,54	3714,50	347,04	-	-	-	-	-	2460,57	-	2460,57	2527,54	-	2527,54	-	-	-	-	-	132,69

Показания счетчиков на момент снятия данных	Дата и время	M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
	22.02.25	136164,070	123142,590	76741,360	78781,720	-	-	-	5858,071	27669,000
22.03.25	140225,610	126857,090	79201,930	81309,260	-	-	-	6049,288	28341,000	

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: час
 Период расчета по договору: _____ / _____
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды: 0.29 °C
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): -0,10 Гкал
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл: 132,59 Гкал
 354,12 м3
 Представитель теплоснабжающей организации: _____ / _____

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Идентификатор: 5c637f7f-5327-4cc3-8f1f-1a7218311c3f

ОТПРАВЛЕНО **АО "ТЭК СПб"**, Соколов Дмитрий Александрович **27.03.25 11:40 (MSK)** Сертификат 057778B60094B1C9A446732FFFE743C075
 Эл.доверенность №f8b356b2-ef8d-442b-8c53-e151425cdab5
 УТВЕРЖДЕНО **ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА"**, ОРЛОВ ИВАН **27.03.25 16:35 (MSK)** Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D
 ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР