

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за Март 2025
за период с 23.02.2025 по 22.03.2025

Потребитель: ЖКС №2 Невского района
Адрес: Санкт-Петербург, Бабушкина, 74
Обслуживающая организация:
Источник:

Договор:
Строительный адрес: Санкт-Петербург, Бабушкина, 74

Телефон:

Узел учета: Общий
Код УУТЭ:

Телефон:

Схема подключения: СО+ГВС 2- трубная. СО открытая. ГВС тулиповое

Установленные приборы:		Вычислитель: ВКТ-7 №207222		Режим (схема):		Приборы УУТЭ поверены до:		Тхв, гр.С= 0.29	
Подающ.тр.(М1): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№		
Обратн.тр.(М2): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№		
Тр. ГВС(М3): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№		
Тр.цирк.ГВС(М4): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№		
Тр.подпитки(V5):	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№		
Расчетный алгоритм:		зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)		лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)					
Договорные нагрузки, Гкал/час:		Qот=	Qвент.=	Qтех.пот.=	Qгвс=				
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:		Qтех.гвс.ср=	Qгвс.ср=						
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:		Гот=	Гвент.=	Гтех.пот.=	Ггвс=				

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.02.2025 по 22.03.2025																							Общее теплотр-е
Учет ГВС (ТВ-1)											Контроль ГВС (ТВ-2)										Qобщ.		
Дата	Ти	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4	P3		P4	
23.02.25	24,00	-	175,79	164,93	10,86	87,12	58,18	28,94	0,69	0,49	88,63	-	88,63	91,60	-	91,60	-	87,18	-	-	-	5,73	
24.02.25	24,00	-	174,82	165,55	9,27	85,44	57,26	28,18	0,69	0,49	88,10	-	88,10	90,98	-	90,98	-	85,49	-	-	-	5,47	
25.02.25	24,00	-	175,40	166,20	9,20	81,86	55,59	26,27	0,69	0,49	88,39	-	88,39	91,07	-	91,07	-	81,91	-	-	-	5,13	
26.02.25	24,00	-	176,19	165,69	10,50	80,93	55,15	25,78	0,69	0,49	88,89	-	88,89	91,51	-	91,51	-	80,98	-	-	-	5,13	
27.02.25	24,00	-	177,78	168,03	9,75	81,21	55,61	25,60	0,69	0,49	89,61	-	89,61	92,26	-	92,26	-	81,26	-	-	-	5,10	
28.02.25	24,00	-	176,75	168,26	8,49	80,38	55,12	25,26	0,69	0,49	89,03	-	89,03	91,65	-	91,65	-	80,43	-	-	-	4,94	
01.03.25	24,00	-	176,49	166,84	9,65	79,72	54,57	25,15	0,69	0,49	89,04	-	89,04	91,61	-	91,61	-	79,78	-	-	-	4,97	
02.03.25	24,00	-	175,68	164,50	11,18	79,24	54,13	25,11	0,69	0,49	88,80	-	88,80	91,28	-	91,28	-	79,28	-	-	-	5,03	
03.03.25	24,00	-	176,09	166,01	10,08	78,90	54,13	24,77	0,69	0,49	88,95	-	88,95	91,42	-	91,42	-	78,95	-	-	-	4,91	
04.03.25	24,00	-	175,36	164,13	11,23	78,06	53,71	24,35	0,69	0,49	88,73	-	88,73	91,14	-	91,14	-	78,12	-	-	-	4,88	
05.03.25	24,00	-	180,59	170,77	9,82	77,18	53,72	23,46	0,69	0,49	91,19	-	91,19	93,65	-	93,65	-	77,23	-	-	-	4,77	
06.03.25	24,00	-	178,28	167,91	10,37	75,64	53,05	22,59	0,69	0,49	90,07	-	90,07	92,40	-	92,40	-	75,71	-	-	-	4,58	
07.03.25	24,00	-	175,83	167,39	8,44	76,68	53,42	23,26	0,69	0,49	88,72	-	88,72	91,08	-	91,08	-	76,73	-	-	-	4,55	
08.03.25	24,00	-	176,85	167,47	9,38	77,16	53,68	23,48	0,69	0,49	89,33	-	89,33	91,73	-	91,73	-	77,22	-	-	-	4,66	
09.03.25	24,00	-	175,30	164,15	11,15	77,12	53,33	23,79	0,69	0,49	88,67	-	88,67	91,07	-	91,07	-	77,18	-	-	-	4,77	
10.03.25	24,00	-	175,47	166,67	8,80	76,78	53,29	23,49	0,69	0,49	88,46	-	88,46	90,83	-	90,83	-	76,84	-	-	-	4,59	
11.03.25	24,00	-	174,82	166,00	8,82	77,45	53,67	23,78	0,69	0,49	88,10	-	88,10	90,50	-	90,50	-	77,51	-	-	-	4,64	
12.03.25	24,00	-	172,66	163,17	9,49	79,39	53,94	25,45	0,69	0,49	87,04	-	87,04	89,54	-	89,54	-	79,45	-	-	-	4,91	
13.03.25	24,00	-	174,94	165,60	9,34	79,25	54,17	25,08	0,69	0,49	88,14	-	88,14	90,66	-	90,66	-	79,32	-	-	-	4,90	
14.03.25	24,00	-	164,79	154,52	10,27	78,44	53,43	25,01	0,69	0,49	86,43	-	86,43	88,80	-	88,80	-	78,53	-	-	-	4,67	
15.03.25	24,00	-	171,68	162,59	9,09	79,29	53,80	25,49	0,69	0,49	86,59	-	86,59	89,03	-	89,03	-	79,34	-	-	-	4,87	
16.03.25	24,00	-	173,08	162,10	10,98	79,26	53,90	25,36	0,69	0,49	87,51	-	87,51	89,97	-	89,97	-	79,32	-	-	-	4,99	
17.03.25	24,00	-	167,83	156,68	11,15	78,65	52,76	25,89	0,69	0,49	84,85	-	84,85	87,23	-	87,23	-	78,70	-	-	-	4,94	
18.03.25	24,00	-	173,68	164,67	9,01	78,94	53,88	25,06	0,69	0,49	87,50	-	87,50	89,95	-	89,95	-	79,01	-	-	-	4,85	
19.03.25	24,00	-	177,05	166,69	10,36	77,61	53,78	23,83	0,69	0,49	89,36	-	89,36	91,78	-	91,78	-	77,66	-	-	-	4,78	
20.03.25	24,00	-	175,01	165,22	9,79	76,22	53,03	23,19	0,69	0,49	88,21	-	88,21	90,58	-	90,58	-	76,28	-	-	-	4,58	
21.03.25	24,00	-	170,43	159,45	10,98	71,84	50,23	21,61	0,69	0,49	86,16	-	86,16	88,20	-	88,20	-	71,86	-	-	-	4,24	
22.03.25	24,00	-	168,86	156,14	12,72	73,04	49,92	23,12	0,69	0,49	85,64	-	85,64	87,71	-	87,71	-	73,05	-	-	-	4,54	
Среднее	24,00	-	174,55	164,55	10,01	78,67	53,94	24,73	0,69	0,49	88,22	-	88,22	90,69	-	90,69	-	78,73	-	-	0,00	4,86	
Итого	672,00	-	4887,50	4607,33	280,17	-	-	-	-	-	2470,14	-	2470,14	2539,23	-	2539,23	-	-	-	-	-	136,11	

Показания счетчиков на момент снятия данных	Дата и время	M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
		22.02.25							-	-
	22.03.25							-	-	-

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час
 Объем теплоносителя Vizl, рассчитанный по среднему: час
 Период расчета по договору: _____ / _____
 Период превышения t2: _____
 Корректировка на температуру холодной воды: 0,29 °С
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 136,03 Гкал
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл: 285,89 м3
 Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____
 Представитель теплоснабжающей организации _____

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Идентификатор: 5c637f7f-5327-4cc3-8f1f-1a7218311c3f

ОТПРАВЛЕНО **АО "ТЭК СПб"**, Соколов Дмитрий Александрович 27.03.25 11:40 (MSK) Сертификат 057778B60094B1C9A446732FFFE743C075
 Эл.доверенность №9f8b356b2-ef8d-442b-8c53-e151425cdeb5
 УТВЕРЖДЕНО **ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА"**, ОРЛОВ ИВАН 27.03.25 16:35 (MSK) Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D
 ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР