

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за Март 2025
за период с 23.02.2025 по 22.03.2025

Потребитель: ЖКС №2 Невского района
Адрес: Санкт-Петербург, Бульвар Красных Зорь, 24 ТЦ-2
Обслуживающая организация:
Источник:

Договор: 10023.038.1 от 01.11.2008
Строительный адрес: Санкт-Петербург, Бульвар Красных Зорь, 24 ТЦ-2
Схема подключения: СО+ГВС 2-трубная. СО открытая. ГВС туликовое

Телефон:
Код УУТЭ:

Узел учета: Общий
Код УУТЭ:

Установленные приборы: Вычислитель: ВКТ-7 №208259 Подающ.тр.(M1): № 524601 Обратн.тр.(M2): № 524616 Тр. ГВС(M3): № 511048 Тр.цирк.ГВС(M4): № Тр.подпитки(V5):	Расходомер: Расходомер: Расходомер: Расходомер: Расходомер:	PRЭМ 32 B1 PRЭМ 32 B1 PRЭМ 32 B1	Gmin= 0,067 Gmin= 0,067 Gmin= 0,067 Gmin= Gmin=	Gmax= 30 Gmax= 30 Gmax= 30 Gmax= Gmax=	Режим (схема): Часовые и суточные архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	Тхв, гр.С= 1.93 Преобр.давления: № 21986Г Преобр.давления: № 21986 Преобр.давления: № 3919 Преобр.давления: №
Расчетный алгоритм:	зима: $Q=M1*(h1-hxv)-M2*(h2-hxv)$		лето: $Q=M1*(h1-hxv)-M2*(h2-hxv)$		Qот=0.2251 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0.22726		
Договорные нагрузки, Гкал/час: Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Qот=0.2251 Qтех.гвс.ср=	Qвент.= Qгвс.ср=	Qтех.пот.=		Qгвс=0.22726		

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.02.2025 по 22.03.2025																							Общее теплотопр-е
Дата	Учет ГВС (ТВ-1)										Контроль ГВС (ТВ-2)										Qобщ.		
	Ти	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4	P3		P4	
ч		т	т	т	°C	°C	°C	МПа	МПа	т	т	т	т	т	т	т	т	°C	°C	МПа	МПа	Гкал	
23.02.25	24,00	-	139,73	131,20	8,53	83,60	59,10	24,50	0,69	0,49	45,07	-	45,07	46,48	-	46,48	-	83,69	-	-	-	3,93	
24.02.25	24,00	-	137,55	130,94	6,61	82,16	58,18	23,98	0,69	0,49	43,11	-	43,11	44,39	-	44,39	-	82,24	-	-	-	3,69	
25.02.25	24,00	-	138,32	131,19	7,13	78,66	56,49	22,17	0,69	0,49	43,71	-	43,71	44,91	-	44,91	-	78,76	-	-	-	3,47	
26.02.25	24,00	-	139,18	131,41	7,77	77,78	56,11	21,67	0,69	0,49	44,41	-	44,41	45,60	-	45,60	-	77,89	-	-	-	3,46	
27.02.25	21,00	-	122,15	116,24	5,91	78,00	56,46	21,54	0,69	0,49	39,68	-	39,68	40,74	-	40,74	-	78,12	-	-	-	2,97	
28.02.25	24,00	-	106,82	105,98	0,84	74,52	66,32	8,20	0,69	0,49	25,45	-	25,45	26,04	-	26,04	-	70,71	-	-	-	0,95	
01.03.25	24,00	-	116,14	107,06	9,08	76,36	52,46	23,90	0,69	0,49	37,57	-	37,57	38,57	-	38,57	-	76,39	-	-	-	3,26	
02.03.25	24,00	-	137,19	128,17	9,02	76,16	54,54	21,62	0,69	0,49	36,62	-	36,62	37,59	-	37,59	-	76,24	-	-	-	3,47	
03.03.25	24,00	-	136,85	128,84	8,01	75,67	54,50	21,17	0,69	0,49	35,76	-	35,76	36,69	-	36,69	-	75,76	-	-	-	3,34	
04.03.25	24,00	-	136,28	128,05	8,23	74,97	54,15	20,82	0,69	0,49	35,84	-	35,84	36,73	-	36,73	-	75,05	-	-	-	3,29	
05.03.25	24,00	-	68,78	67,73	1,05	71,23	52,03	19,20	0,69	0,49	22,86	-	22,86	23,30	-	23,30	-	64,94	-	-	-	1,39	
06.03.25	24,00	-	33,57	53,58	-20,01	67,42	48,66	18,76	0,69	0,49	15,72	-	15,72	16,00	-	16,00	-	60,78	-	-	-	0,33	
07.03.25	24,00	-	116,07	107,96	8,11	72,54	50,25	22,29	0,69	0,49	34,35	-	34,35	35,19	-	35,19	-	72,63	-	-	-	3,00	
08.03.25	24,00	-	118,30	109,36	8,94	73,23	51,15	22,08	0,69	0,49	35,33	-	35,33	36,22	-	36,22	-	73,40	-	-	-	3,07	
09.03.25	24,00	-	117,77	108,45	9,32	73,13	50,90	22,23	0,69	0,49	35,34	-	35,34	36,22	-	36,22	-	73,29	-	-	-	3,09	
10.03.25	24,00	-	116,82	108,43	8,39	72,90	50,99	21,91	0,69	0,49	34,57	-	34,57	35,41	-	35,41	-	72,99	-	-	-	2,99	
11.03.25	24,00	-	110,33	101,92	8,41	73,23	50,82	22,41	0,69	0,49	34,53	-	34,53	35,39	-	35,39	-	73,35	-	-	-	2,90	
12.03.25	24,00	-	82,74	73,86	8,88	74,51	47,22	27,29	0,69	0,49	35,22	-	35,22	36,12	-	36,12	-	74,63	-	-	-	2,68	
13.03.25	24,00	-	76,59	68,82	7,77	74,34	47,09	27,25	0,69	0,49	33,76	-	33,76	34,60	-	34,60	-	74,09	-	-	-	2,46	
14.03.25	24,00	-	60,60	58,81	1,79	71,26	48,05	23,21	0,69	0,49	22,55	-	22,55	22,99	-	22,99	-	64,75	-	-	-	1,50	
15.03.25	24,00	-	108,49	99,78	8,71	74,85	51,97	22,88	0,69	0,49	37,92	-	37,92	38,87	-	38,87	-	74,67	-	-	-	2,94	
16.03.25	24,00	-	91,51	85,37	6,14	74,70	49,25	25,45	0,69	0,49	30,35	-	30,35	31,08	-	31,08	-	74,12	-	-	-	2,63	
17.03.25	24,00	-	121,24	113,98	7,26	74,43	51,32	23,11	0,69	0,49	25,53	-	25,53	26,17	-	26,17	-	74,51	-	-	-	3,18	
18.03.25	24,00	-	124,42	118,44	5,98	74,95	52,68	22,27	0,69	0,49	24,86	-	24,86	25,52	-	25,52	-	74,94	-	-	-	3,09	
19.03.25	24,00	-	128,23	120,29	7,94	74,03	52,69	21,34	0,69	0,49	26,60	-	26,60	27,29	-	27,29	-	74,02	-	-	-	3,16	
20.03.25	24,00	-	127,52	118,76	8,76	72,81	52,08	20,73	0,69	0,49	26,93	-	26,93	27,60	-	27,60	-	72,86	-	-	-	3,10	
21.03.25	24,00	-	124,32	115,40	8,92	68,77	49,56	19,21	0,69	0,49	26,45	-	26,45	27,01	-	27,01	-	68,51	-	-	-	2,83	
22.03.25	24,00	-	94,18	90,05	4,13	68,45	48,01	20,44	0,69	0,49	23,15	-	23,15	23,62	-	23,62	-	65,21	-	-	-	2,13	
Среднее	23,89	-	111,85	105,72	6,13	74,45	52,61	21,84	0,69	0,49	32,62	-	32,62	33,44	-	33,44	-	73,52	-	-	0,00	2,80	
Итого	669,00	-	3131,69	2960,07	171,62	-	-	-	-	-	913,24	-	913,24	936,34	-	936,34	-	-	-	-	-	78,29	

Показания счетчиков на момент снятия данных	Дата и время	M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
		22.02.25								
	22.03.25									

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час
 Объем теплоносителя Vizl, рассчитанный по среднему: час
 Период расчета по договору: _____ / _____
 Период превышения t2: _____
 Корректировка на температуру холодной воды: 1,93 °C
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 0,34 Гкал
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл: 77,95 Гкал
 175,12 м3

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Идентификатор: 5c637f7f-5327-4cc3-8f1f-1a7218311c3f

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ОТПРАВЛЕНО	АО "ТЭК СПб", Соколов Дмитрий Александрович Эл.доверенность №9f8b356b2-ef8d-442b-8c53-e151425cda5	27.03.25 11:40 (MSK)	Сертификат 057778B60094B1C9A446732FFFE743C075
УТВЕРЖДЕНО	ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР	27.03.25 16:35 (MSK)	Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D