

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Март 2025

Абонент: **Жилой дом по адресу: пр. Елизарова, д.15, лит. А**
 Адрес: **Елизарова пр-кт, д. 15, лит. А**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **котельная 1 Невская**

Договор: **32781.046.6**
 Строит.адрес:
 Телефон:
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:
 Узел учета: **Общий 102540**

график: **147/71**

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	03.08.2025	Режим (схема):	ОП: СП-0; МП: СП-0;
Вычислитель: СПТ 943.2 № 15150	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Подающий трубопровод (M1)	ПРЭМ-40-B1	0,1	45	КТПТР-05	
Обратный трубопровод (M2)	ПРЭМ-40-B1	0,1	45	КТПТР-05	
Подающий ГВС (M3)	ПРЭМ-32-B1	0,067	30	ТПТ 15-2	
Циркуляционный ГВС (M4)					
Подпиточный трубопровод (Vп)					
Расчетный алгоритм:	зима: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$	лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-hxв)$			
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот. = 0,3647	Qвент. = 0	Qтех. = 0	Qтех.гвс. = 0	Qгвс. = 0,2264
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср = 0	Qгвс.ср = 0,1033
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот. = 115,168	Gвент. = 0	Gтех. = 0	Gтех.гвс. = 0	Gгвс. = 41,32 Gгвс.м =

Фактическое потребление за отчетный период с 23.02.2025 по 22.03.2025

Дата	Ти час	НС	Учет отопление (ТВ-1)							Контроль ГВС (ТВ-2)											Qобщ	
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3		P4
		Т		Т	°С	°С	°С	кгс/см2	кгс/см2	Т	Т	Т	М3	М3	М3	М3	°С	°С	кгс/см2	кгс/см2	Гкал	
23.02.2025	24,00	*	176,03	164,01	12,02	83,82	52,33	31,49	5,90	3,90	10,25		10,25	10,57		10,57				4,40		6,18
24.02.2025	24,00	*	174,78	164,30	10,48	82,96	52,08	30,88	5,90	3,90	8,87		8,87	9,14		9,14				4,40		5,95
25.02.2025	24,00	*	174,81	164,90	9,91	80,49	51,23	29,26	5,90	3,90	8,51		8,51	8,76		8,76				4,40		5,63
26.02.2025	24,00	*	176,22	164,77	11,45	79,20	50,58	28,62	5,90	3,90	10,05		10,05	10,33		10,33				4,40		5,63
27.02.2025	24,00	*	176,83	165,93	10,90	79,12	50,86	28,26	5,90	3,90	9,55		9,55	9,81		9,81				4,40		5,56
28.02.2025	24,00	*	175,64	165,19	10,45	77,56	50,12	27,44	5,90	3,90	9,17		9,17	9,41		9,41				4,40		5,35
01.03.2025	24,00	*	175,47	163,66	11,81	76,40	49,16	27,24	5,90	3,90	10,56		10,56	10,84		10,84				4,40		5,37
02.03.2025	24,00	*	176,13	163,10	13,03	76,03	48,94	27,09	5,90	3,90	11,78		11,78	12,08		12,08				4,40		5,42
03.03.2025	24,00	*	175,07	164,20	10,87	76,48	49,21	27,27	5,90	3,90	9,66		9,66	9,91		9,91				4,40		5,32
04.03.2025	24,00	*	174,21	163,04	11,17	74,57	48,42	26,15	5,90	3,90	10,04		10,04	10,29		10,29				4,40		5,11
05.03.2025	24,00	*	172,45	162,06	10,39	73,26	47,62	25,64	5,90	3,90	9,32		9,32	9,55		9,55				4,40		4,93
06.03.2025	24,00	*	175,47	164,81	10,66	73,04	48,05	24,99	5,90	3,90	9,60		9,60	9,83		9,83				4,40		4,91
07.03.2025	24,00	*	174,13	162,33	11,80	72,25	47,49	24,76	5,90	3,90	10,73		10,73	10,99		10,99				4,40		4,88
08.03.2025	24,00	*	175,33	164,67	10,66	72,99	48,10	24,89	5,90	3,90	9,58		9,58	9,81		9,81				4,40		4,89
09.03.2025	24,00	*	173,32	161,71	11,61	73,09	47,68	25,41	5,90	3,90	10,57		10,57	10,82		10,82				4,40		4,96
10.03.2025	24,00	*	174,02	163,73	10,29	72,35	47,60	24,75	5,90	3,90	9,27		9,27	9,49		9,49				4,40		4,81
11.03.2025	24,00	*	173,00	163,74	9,26	73,72	48,43	25,29	5,90	3,90	8,23		8,23	8,44		8,44				4,40		4,83
12.03.2025	24,00	*	170,73	160,43	10,30	74,98	48,47	26,51	5,90	3,90	9,22		9,22	9,45		9,45				4,40		5,03
13.03.2025	24,00	*	171,55	160,76	10,79	75,08	48,48	26,60	5,90	3,90	9,69		9,69	9,94		9,94				4,40		5,10
14.03.2025	24,00	*	170,18	159,48	10,70	74,20	47,82	26,38	5,90	3,90	9,61		9,61	9,85		9,85				4,40		5,01
15.03.2025	24,00	*	171,62	160,04	11,58	75,40	48,15	27,25	5,90	3,90	10,47		10,47	10,74		10,74				4,40		5,24
16.03.2025	24,00	*	173,43	161,65	11,78	75,98	48,69	27,29	5,90	3,90	10,59		10,59	10,87		10,87				4,40		5,32
17.03.2025	24,00	*	169,82	158,84	10,98	75,46	47,86	27,60	5,90	3,90	9,92		9,92	10,18		10,18				4,40		5,22
18.03.2025	24,00	*	173,06	162,16	10,90	76,42	48,95	27,47	5,90	3,90	9,80		9,80	10,06		10,06				4,40		5,30
19.03.2025	24,00	*	174,85	164,95	9,90	75,01	48,83	26,18	5,90	3,90	8,84		8,84	9,06		9,06				4,40		5,07
20.03.2025	24,00	*	174,51	163,61	10,90	71,92	47,50	24,42	5,90	3,90	9,94		9,94	10,17		10,17				4,40		4,79
21.03.2025	24,00	*	172,05	160,13	11,92	69,56	46,11	23,45	5,90	3,90	9,82		9,82	10,04		10,04				4,40		4,59
22.03.2025	24,00	*	173,29	160,56	12,73	71,23	47,08	24,15	5,90	3,90	11,15		11,15	11,41		11,41				4,40		4,79
Среднее	24,00		173,86	162,81	11,04	75,45	48,78	26,67	5,90	3,90	9,81		9,81	10,07		10,07				4,40		5,19
Итого	672,00		4868,00	4558,76	309,24						274,79		274,79	281,84		281,84						145,19

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.02.2025	172168	158896,00	12184,80		12484,70			6092,13	28765,90
23.03.2025	177212	163618,00	12470,10		12777,40			6264,98	29461,90

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час Гкал

Объем теплоносителя Vizл, рассчитанный по среднему: **0** час куб.м

Период расчета по договору: час

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды: **1,55** °С

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ: **144,71** Гкал

Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл: **281,84** м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

Документ подписан электронной подписью

Идентификатор: 5c637f7f-5327-4cc3-8f1f-1a7218311c3f

Представитель теплоснабжающей организации

ОТПРАВЛЕНО **АО "ТЭК СПб"**, Соколов Дмитрий Александрович
 Эл.доверенность N9f8b356b2-ef8d-442b-8c53-e151425cdb5

27.03.25 11:40 (MSK) Сертификат 057778B60094B1C9A446732FFFE743C075

УТВЕРЖДЕНО **ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА"**, ОРЛОВ ИВАН
 ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

27.03.25 16:35 (MSK) Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D