

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Март 2025

Абонент: **Жилой дом по адресу: Ивановская ул., д. 14, лит. А**
 Адрес: **Ивановская ул, д. 14, лит. А**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"**

Договор: **33105.046.6**
 Строит.адрес:
 Телефон:
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:
 Узел учета: **Отопление 109030**
 Код УУТЭ:
 график: **150/70**

| | | | | |
|---|------------------------------------|-----------------------------|-------------------|---------------------------|
| Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: | Приборы УУТЭ поверены до: | 05.08.2025 | Режим (схема): |
| Вычислитель: ВКТ-7.04 № 208412 | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: |
| Подающий трубопровод (M1) | ПРЭМ-40-D | 0,3 | 45 | Преобр.давления: |
| Обратный трубопровод (M2) | ПРЭМ-40-D | 0,3 | 45 | КТСП-Н |
| Подающий ГВС (M3) | | | | КТСП-Н |
| Циркуляционный ГВС (M4) | | | | |
| Подпиточный трубопровод (Vп) | | | | |
| Расчетный алгоритм: | зима: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$ | лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-hxв)$ | | |
| Договорные нагрузки, Гкал/час: | Qот. = 0,4134 | Qвент. = 0 | Qтех. = 0 | Qтех.гвс. = 0 |
| Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: | | | | Qгвс.ср = 0 |
| Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: | Gот. = 124,02 | Gвент. = 0 | Gтех. = 0 | Gтех.гвс. = 0 |
| | | | | Gгвс. = 0 Gгвс.м = |

Фактическое потребление за отчетный период с 23.02.2025 по 22.03.2025

| Дата | Ти час | НС | Учет отопления (ТВ-1) | | | | | | | Учет ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | | | Qобщ | | |
|----------------|---------------|----|-----------------------|----------------|--------------|-------|-------|-------|---------|-----------------|----|----|----|----|----|------------|---------|----|----|---------|---------|---------------|
| | | | M1 | M2 | dM | T1 | T2 | dT | P1 | P2 | M3 | M4 | dM | V3 | V4 | dV (излив) | Vподпит | T3 | T4 | | P3 | P4 |
| | | | т | т | т | °С | °С | °С | кгс/см2 | кгс/см2 | т | т | т | м3 | м3 | м3 | м3 | °С | °С | кгс/см2 | кгс/см2 | Гкал |
| 23.02.2025 | 24,00 | | 143,93 | 143,93 | 0,00 | 85,29 | 46,50 | 38,79 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | 5,59 |
| 24.02.2025 | 24,00 | | 143,09 | 143,09 | 0,00 | 83,80 | 45,83 | 37,97 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | 5,44 |
| 25.02.2025 | 24,00 | | 143,57 | 143,57 | 0,00 | 80,13 | 44,81 | 35,32 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | 5,08 |
| 26.02.2025 | 24,00 | | 144,01 | 144,01 | 0,00 | 79,23 | 44,64 | 34,59 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | 4,99 |
| 27.02.2025 | 24,00 | | 145,49 | 145,49 | 0,00 | 79,47 | 45,22 | 34,25 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | 4,99 |
| 28.02.2025 | 24,00 | | 144,97 | 144,97 | 0,00 | 78,71 | 44,94 | 33,77 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | 4,90 |
| 01.03.2025 | 24,00 | | 144,22 | 144,22 | 0,00 | 78,06 | 44,63 | 33,43 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | 4,82 |
| 02.03.2025 | 24,00 | | 143,44 | 143,44 | 0,00 | 77,64 | 44,46 | 33,18 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | 4,76 |
| 03.03.2025 | 24,00 | | 143,81 | 143,81 | 0,00 | 77,19 | 44,43 | 32,76 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | 4,71 |
| 04.03.2025 | 24,00 | | 143,07 | 143,07 | 0,00 | 76,61 | 44,21 | 32,40 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | 4,64 |
| 05.03.2025 | 24,00 * | | 71,13 | 71,13 | 0,00 | 73,65 | 42,22 | 31,43 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | 2,24 |
| 06.03.2025 | 24,00 * | | 89,97 | 90,02 | -0,05 | 71,19 | 37,04 | 34,15 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | 3,07 |
| 07.03.2025 | 24,00 | | 143,47 | 143,47 | 0,00 | 75,15 | 43,39 | 31,76 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | 4,56 |
| 08.03.2025 | 24,00 | | 143,93 | 143,93 | 0,00 | 75,63 | 43,88 | 31,75 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | 4,57 |
| 09.03.2025 | 24,00 | | 142,80 | 142,80 | 0,00 | 75,52 | 43,95 | 31,57 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | 4,51 |
| 10.03.2025 | 24,00 | | 143,20 | 143,20 | 0,00 | 75,27 | 43,86 | 31,41 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | 4,50 |
| 11.03.2025 | 24,00 | | 141,74 | 141,74 | 0,00 | 75,79 | 44,07 | 31,72 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | 4,50 |
| 12.03.2025 | 24,00 | | 140,17 | 140,17 | 0,00 | 77,68 | 44,22 | 33,46 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | 4,70 |
| 13.03.2025 | 24,00 | | 142,19 | 142,19 | 0,00 | 77,63 | 44,44 | 33,19 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | 4,72 |
| 14.03.2025 | 24,00 | | 140,13 | 140,13 | 0,00 | 76,86 | 43,90 | 32,96 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | 4,62 |
| 15.03.2025 | 24,00 | | 139,83 | 139,83 | 0,00 | 77,65 | 44,03 | 33,62 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | 4,70 |
| 16.03.2025 | 24,00 | | 140,68 | 140,68 | 0,00 | 77,59 | 44,14 | 33,45 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | 4,70 |
| 17.03.2025 | 24,00 | | 136,14 | 136,14 | 0,00 | 76,95 | 43,07 | 33,88 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | 4,62 |
| 18.03.2025 | 24,00 | | 141,33 | 141,33 | 0,00 | 77,32 | 44,03 | 33,29 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | 4,71 |
| 19.03.2025 | 24,00 | | 144,05 | 144,05 | 0,00 | 76,17 | 44,27 | 31,90 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | 4,60 |
| 20.03.2025 | 24,00 | | 142,50 | 142,50 | 0,00 | 74,81 | 43,62 | 31,19 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | 4,45 |
| 21.03.2025 | 24,00 | | 138,40 | 138,40 | 0,00 | 70,61 | 41,65 | 28,96 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | 4,01 |
| 22.03.2025 | 24,00 | | 137,51 | 137,51 | 0,00 | 71,42 | 41,59 | 29,83 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | 4,10 |
| Среднее | 24,00 | | 137,81 | 137,82 | 0,00 | 76,89 | 43,82 | 33,07 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | 4,56 |
| Итого | 672,00 | | 3858,77 | 3858,82 | -0,05 | | | | | | | | | | | | | | | | | 127,80 |

Показания счетчиков на момент снятия данных:

| Дата, время | M1, т | M2, т | M3, т | M4, т | V3, куб.м | V4, куб.м | Vп, т | Qобщ, Гкал | Траб, ч |
|-------------|---------|----------|-------|-------|-----------|-----------|-------|------------|----------|
| 22.02.2025 | 88259,9 | 86668,90 | | | | | | 3073,55 | 23928,00 |
| 23.03.2025 | 92264,2 | 90673,20 | | | | | | 3206,98 | 24624,00 |

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час
 Объем теплоносителя Vizл, рассчитанный по среднему: **0** час
 Период расчета по договору: час
 Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды: **0,29** °С
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ: **127,8** Гкал
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл: м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Документ подписан электронной подписью

Идентификатор: d81e108e-fd32-473f-9ebf-09b8d6f62584
 Представитель теплоснабжающей организации

ОТПРАВЛЕНО **АО "ТЭК СПб"**, Соколов Дмитрий Александрович
 Эл.доверенность №9f8b356b2-ef8d-442b-8c53-e151425cdb5

27.03.25 11:42 (MSK) Сертификат 057778B60094B1C9A446732FFFE743C075

УТВЕРЖДЕНО **ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА"**, ОРЛОВ ИВАН
 ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

27.03.25 16:33 (MSK) Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D