

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Март 2025

Абонент: **Жилой дом по адресу: ул. Караваевская, д. 27, корп. 2, лит. А**
 Адрес: **Караваевская ул, д. 27, корп. 2, лит. А**
 Обслуживающая организация:

Договор: **36579.046.6**
 Строит.адрес:
 Телефон:
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:
 Узел учета: **Отопление**
 Код УУТЭ: **125290**
 график: **95/70**

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	Режим (схема):
Вычислитель: СПТ940 № 1790	расходомер:	Gmin=	Преобр.давления:
Подающий трубопровод (M1)	РС32-30	0,2	30
Обратный трубопровод (M2)	РС32-30	0,2	30
Подающий ГВС (M3)			КТПТР-05
Циркуляционный ГВС (M4)			КТПТР-05
Подпиточный трубопровод (Vп)			СДВ-И-1,60
Расчетный алгоритм:	зима: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$	лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-hxв)$	
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот. = 0,146	Qвент. = 0	Qтех. = 0
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:			Qтех.гвс.ср 0
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот. = 140,16	Gвент. = 0	Gтех. = 0
			Qгвс.гвс.ср 0
			Gтех.гвс. = 0
			Gгвс. = 0

Фактическое потребление за отчетный период с 23.02.2025 по 22.03.2025

Дата	Ти час	НС	Учет отопления (ТВ-1)							Учет ГВС (ТВ-2)										Qобщ			
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4		P3	P4	
23.02.2025	24,00		181,60	179,62	1,98	59,84	50,55	9,29	4,20	3,80													1,79
24.02.2025	24,00		182,94	180,95	1,99	58,70	49,74	8,96	4,20	3,70													1,74
25.02.2025	24,00		183,04	181,05	1,99	57,14	48,67	8,47	4,20	3,70													1,64
26.02.2025	24,00		183,04	180,87	2,17	55,95	47,86	8,09	4,20	3,70													1,58
27.02.2025	24,00		182,84	180,84	2,00	55,96	48,04	7,92	4,20	3,70													1,54
28.02.2025	24,00		182,62	180,61	2,01	55,51	47,83	7,68	3,80	3,40													1,50
01.03.2025	24,00		181,58	179,57	2,01	54,94	47,21	7,73	4,20	3,80													1,50
02.03.2025	24,00		181,36	179,36	2,00	54,98	47,22	7,76	4,20	3,80													1,50
03.03.2025	24,00		181,37	179,36	2,01	54,71	46,98	7,73	4,20	3,80													1,49
04.03.2025	24,00		181,40	179,38	2,02	53,98	46,44	7,54	4,20	3,80													1,46
05.03.2025	24,00		182,50	180,47	2,03	53,04	45,72	7,32	4,20	3,80													1,43
06.03.2025	24,00		181,13	179,11	2,02	53,30	45,98	7,32	4,20	3,80													1,42
07.03.2025	24,00		181,01	179,00	2,01	53,07	45,84	7,23	4,20	3,80													1,40
08.03.2025	24,00		180,43	178,43	2,00	52,87	45,72	7,15	4,20	3,80													1,38
09.03.2025	24,00		180,11	178,13	1,98	53,05	45,80	7,25	4,20	3,80													1,40
10.03.2025	24,00		180,85	178,85	2,00	53,18	45,91	7,27	4,20	3,80													1,41
11.03.2025	24,00		179,92	177,93	1,99	54,03	46,52	7,51	4,20	3,80													1,44
12.03.2025	24,00		180,20	178,21	1,99	55,12	47,25	7,87	4,20	3,80													1,51
13.03.2025	24,00		180,67	178,67	2,00	55,04	47,17	7,87	4,20	3,80													1,52
14.03.2025	24,00		180,46	178,47	1,99	55,03	47,13	7,90	4,20	3,80													1,52
15.03.2025	24,00		181,48	179,49	1,99	55,07	47,15	7,92	4,20	3,80													1,53
16.03.2025	24,00		180,91	178,91	2,00	55,05	47,12	7,93	4,20	3,80													1,53
17.03.2025	24,00		181,34	179,32	2,02	55,03	47,00	8,03	4,20	3,80													1,55
18.03.2025	24,00		183,31	181,28	2,03	54,92	47,07	7,85	4,20	3,70													1,53
19.03.2025	24,00		183,96	181,93	2,03	53,90	46,45	7,45	4,20	3,70													1,46
20.03.2025	24,00		185,25	183,21	2,04	51,96	45,05	6,91	4,20	3,70													1,37
21.03.2025	24,00		185,64	183,61	2,03	51,02	44,36	6,66	4,20	3,70													1,32
22.03.2025	24,00		186,41	184,36	2,05	51,09	44,34	6,75	4,10	3,70													1,35
Среднее	24,00		182,05	180,04	2,01	54,55	46,86	7,69	4,18	3,75													1,49
Итого	672,00		5097,37	5040,99	56,38																		41,81

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.02.2025	24825,2	24483,90						212,18	3747,11
23.03.2025	30104,2	29704,50						255,80	4443,11

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час Гкал

Объем теплоносителя Vizл, рассчитанный по среднему: **0** час куб.м

Период расчета по договору: час

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды: **0,2** °C

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки):

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ: **41,81** Гкал

Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

Документ подписан электронной подписью

Идентификатор: d81e108e-fd32-473f-9ebf-09b8df62584

Представитель теплоснабжающей организации

ОТПРАВЛЕНО **АО "ТЭК СПб"**, Соколов Дмитрий Александрович
 Эл.доверенность №9f8b356b2-ef8d-442b-8c53-e151425cdb5

27.03.25 11:42 (MSK)

Сертификат 057778B60094B1C9A446732FFFE743C075

УТВЕРЖДЕНО **ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА"**, ОРЛОВ ИВАН
 ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

27.03.25 16:33 (MSK)

Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D