

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Март 2025

Абонент: **Жилой дом по адресу: ул. Караваяевская, д. 41, корп. 3, лит. А**
 Адрес: **Караваяевская ул, д. 41, корп. 3, лит. А ИТП**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **ТЭЦ-22 (ЦТП: Караваяевская д.31к.2)**

Договор: **40120.046.6**
 Строит.адрес:
 Телефон:
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:
 Узел учета: **Отопление 142101**
 Код УУТЭ:
 график: **95/70**

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	29.06.2026	Режим (схема):	ОП: А3;
Вычислитель: ТСРВ-043 № 1807697	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Подающий трубопровод (M1)	ЭРСВ-440(Л/Ф)	0,283	70,75	Взлет ТПС	СДВ-И-1,60
Обратный трубопровод (M2)	ЭРСВ-440(Л/Ф)	0,283	70,75	Взлет ТПС	СДВ-И-1,60
Подающий ГВС (M3)					
Циркуляционный ГВС (M4)					
Подпиточный трубопровод (Vп)					
Расчетный алгоритм:	зима: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$	лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-hxв)$			
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот. = 0,314	Qвент. = 0	Qтех. = 0	Qтех.гвс = 0	Qгвс. = 0
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср = 0	Qгвс.ср = 0
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот. = 301,44	Gвент. = 0	Gтех. = 0	Gтех.гвс = 0	Gгвс. = 0 Gгвс.м =

Фактическое потребление за отчетный период с 23.02.2025 по 22.03.2025

Дата	Ти час	НС	Учет отопления (ТВ-1)							Учет ГВС (ТВ-2)										Qобщ			
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4		P3	P4	
				т	т	т	°С	°С	°С	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°С	°С	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.02.2025	24,00		378,86	378,12	0,74	59,81	50,78	9,03	4,30	3,70													3,45
24.02.2025	24,00		381,33	380,58	0,75	58,61	49,98	8,63	3,90	3,70													3,32
25.02.2025	24,00		381,56	380,83	0,73	57,03	48,87	8,16	4,10	3,70													3,15
26.02.2025	24,00		382,00	381,28	0,72	55,97	48,08	7,89	4,00	3,70													3,05
27.02.2025	24,00		382,28	381,57	0,71	55,93	48,12	7,81	4,00	3,70													3,02
28.02.2025	24,00		383,37	382,66	0,71	55,47	47,81	7,66	3,00	3,40													2,96
01.03.2025	24,00		379,06	378,34	0,72	54,91	47,29	7,62	3,00	3,70													2,91
02.03.2025	24,00		378,17	377,45	0,72	54,96	47,31	7,65	3,00	3,80													2,92
03.03.2025	24,00		378,11	377,42	0,69	54,70	47,16	7,54	2,90	3,80													2,87
04.03.2025	24,00		378,26	377,51	0,75	53,89	46,60	7,29	4,10	3,80													2,79
05.03.2025	24,00		380,44	379,66	0,78	53,04	45,91	7,13	6,80	3,70													2,77
06.03.2025	24,00		377,37	376,64	0,73	53,26	46,11	7,15	6,80	3,80													2,75
07.03.2025	24,00		377,48	376,74	0,74	53,00	45,92	7,08	6,80	3,80													2,72
08.03.2025	24,00		376,06	372,34	3,72	52,82	45,76	7,06	6,80	3,80													2,97
09.03.2025	24,00		376,01	375,27	0,74	53,01	45,91	7,10	6,80	3,80													2,72
10.03.2025	24,00		377,33	376,58	0,75	53,14	46,03	7,11	6,80	3,80													2,74
11.03.2025	24,00		375,55	374,79	0,76	54,01	46,68	7,33	6,80	3,80													2,81
12.03.2025	24,00		376,24	375,47	0,77	55,08	47,40	7,68	6,80	3,80													2,94
13.03.2025	24,00		377,24	376,47	0,77	55,01	47,33	7,68	6,00	3,80													2,94
14.03.2025	24,00		376,91	376,16	0,75	54,96	47,28	7,68	4,20	3,80													2,93
15.03.2025	24,00		379,20	378,45	0,75	55,01	47,28	7,73	4,10	3,80													2,97
16.03.2025	24,00		377,87	377,14	0,73	55,00	47,27	7,73	3,90	3,80													2,95
17.03.2025	24,00		378,61	377,85	0,76	54,96	47,19	7,77	4,10	3,80													2,98
18.03.2025	24,00		383,13	382,39	0,74	54,90	47,27	7,63	4,20	3,70													2,96
19.03.2025	24,00		384,12	383,37	0,75	53,78	46,57	7,21	4,10	3,70													2,80
20.03.2025	24,00		386,28	385,57	0,71	51,88	45,21	6,67	4,00	3,70													2,61
21.03.2025	24,00		386,98	386,27	0,71	50,95	44,49	6,46	3,90	3,70													2,53
22.03.2025	24,00		388,47	387,74	0,73	51,07	44,50	6,57	4,20	3,70													2,58
Среднее	24,00		379,94	379,09	0,84	54,51	47,00	7,50	4,76	3,74													2,90
Итого	672,00		10638,30	10614,70	23,63																		81,11

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.02.2025	125561	125292,00						1003,61	24,00
23.03.2025	136578	136285,00						1088,22	24,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час Гкал

Объем теплоносителя Vizл, рассчитанный по среднему: **0** час куб.м

Период расчета по договору: час

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды: **0,2** °С

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ: **81,11** Гкал

Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл: м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

Документ подписан электронной подписью

Идентификатор: 86с7101f-495а-45еа-971с-с4227b577а96
Представитель теплоснабжающей организации

ОТПРАВЛЕНО **АО "ТЭК СПб"**, Соколов Дмитрий Александрович
Эл.доверенность №9f8b356b2-ef8d-442b-8c53-e151425cdb5

27.03.25 11:43 (MSK) Сертификат 057778B60094B1C9A446732FFFE743C075

УТВЕРЖДЕНО **ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА"**, ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

27.03.25 16:34 (MSK) Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D