

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за Март 2025  
за период с 23.02.2025 по 22.03.2025

Потребитель: ЖКС №2 Невского района  
Адрес: Санкт-Петербург, Кибальчича, 12-1  
Обслуживающая организация:  
Источник:

Договор:  
Строительный адрес: Санкт-Петербург, Кибальчича, 12-1

Телефон:

Телефон:

Узел учета: Общий  
Код УУТЭ:

Установленные приборы: Вычислитель: СПП943 ТВ1+ТВ2 №6075 Подающ.тр.(M1): № Обратн.тр.(M2): № Тр. ГВС(M3): № Тр.цирк.ГВС(M4): № Тр.подпитки(V5):	Расходомер: Расходомер: Расходомер: Расходомер: Расходомер:	Режим (схема): Gmin= Gmin= Gmin= Gmin= Gmin=	Часовые и суточные архивы в файлах: Приборы УУТЭ поверены до: № № № №	Тхв, гр.С= 0.29 Преобр.давления: Преобр.давления: Преобр.давления: Преобр.давления:	№ № № №
Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)	Qот= Qтех.гвс.ср= Gот=	Qвент.= Qгвс.ср= Gвент.=	Qтех.пот.= Gтех.пот.=	Qгвс= Gгвс=	

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.02.2025 по 22.03.2025																						Общее теплотр-е
Учет ГВС (ТВ-1)											Контроль ГВС (ТВ-2)											
Дата	Ти	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4	P3	P4	Qобщ.
	ч		т	т	т	т	°C	°C	°C	МПа	МПа	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	МПа	
23.02.25	24,00	-	120,94	108,73	12,21	84,78	52,29	32,49	0,54	0,35	46,60	-	46,60	48,09	-	48,09	-	84,83	-	0,37	-	4,58
24.02.25	24,00	-	120,03	108,50	11,53	83,33	51,55	31,78	0,54	0,35	45,83	-	45,83	47,25	-	47,25	-	83,35	-	0,37	-	4,42
25.02.25	24,00	-	120,00	108,94	11,05	79,64	50,13	29,51	0,54	0,35	45,49	-	45,49	46,80	-	46,80	-	79,71	-	0,37	-	4,10
26.02.25	24,00	-	119,81	108,99	10,82	78,74	49,88	28,86	0,54	0,35	45,30	-	45,30	46,58	-	46,58	-	78,80	-	0,37	-	4,00
27.02.25	24,00	-	121,28	110,14	11,14	78,93	50,35	28,58	0,54	0,35	45,95	-	45,95	47,24	-	47,24	-	79,00	-	0,37	-	4,03
28.02.25	24,00	-	120,57	109,87	10,70	78,20	49,79	28,41	0,54	0,35	45,45	-	45,45	46,71	-	46,71	-	78,25	-	0,37	-	3,96
01.03.25	24,00	-	120,89	109,03	11,87	77,57	49,24	28,33	0,54	0,35	46,29	-	46,29	47,55	-	47,55	-	77,70	-	0,37	-	4,02
02.03.25	24,00	-	122,21	107,30	14,91	77,17	48,83	28,34	0,54	0,35	48,67	-	48,67	49,99	-	49,99	-	77,23	-	0,37	-	4,20
03.03.25	24,00	-	119,98	108,64	11,34	76,67	48,73	27,94	0,54	0,35	45,61	-	45,61	46,83	-	46,83	-	76,74	-	0,37	-	3,91
04.03.25	24,00	-	120,30	107,99	12,31	76,10	48,53	27,57	0,54	0,35	46,34	-	46,34	47,56	-	47,56	-	76,17	-	0,37	-	3,92
05.03.25	24,00	-	67,86	61,56	6,31	72,20	47,43	24,76	0,54	0,35	31,30	-	31,30	31,96	-	31,96	-	66,48	-	0,37	-	1,98
06.03.25	24,00	-	116,48	104,71	11,76	72,34	46,28	26,06	0,54	0,35	44,66	-	44,66	45,73	-	45,73	-	72,07	-	0,37	-	3,58
07.03.25	24,00	-	123,73	108,78	14,95	74,62	48,12	26,51	0,54	0,35	48,33	-	48,33	49,56	-	49,56	-	74,72	-	0,37	-	4,01
08.03.25	24,00	-	122,51	109,09	13,43	75,05	48,39	26,66	0,54	0,35	46,96	-	46,96	48,17	-	48,17	-	75,20	-	0,37	-	3,92
09.03.25	24,00	-	121,91	107,12	14,78	74,94	47,93	27,01	0,54	0,35	47,63	-	47,63	48,85	-	48,85	-	75,08	-	0,37	-	4,01
10.03.25	24,00	-	120,29	108,06	12,23	74,71	47,95	26,76	0,54	0,35	45,45	-	45,45	46,61	-	46,61	-	74,79	-	0,37	-	3,81
11.03.25	24,00	-	120,58	107,86	12,72	75,18	48,35	26,83	0,54	0,35	45,83	-	45,83	47,02	-	47,02	-	75,30	-	0,37	-	3,86
12.03.25	24,00	-	118,41	106,84	11,57	77,00	48,47	28,52	0,54	0,35	44,43	-	44,43	45,63	-	45,63	-	77,07	-	0,37	-	3,94
13.03.25	24,00	-	120,09	108,31	11,78	77,00	48,73	28,27	0,54	0,35	45,11	-	45,11	46,33	-	46,33	-	77,09	-	0,37	-	3,98
14.03.25	24,00	-	117,57	107,02	10,55	76,22	48,20	28,02	0,54	0,35	43,55	-	43,55	44,70	-	44,70	-	76,27	-	0,37	-	3,81
15.03.25	24,00	-	118,33	105,87	12,46	77,01	48,04	28,97	0,54	0,35	45,04	-	45,04	46,25	-	46,25	-	77,08	-	0,37	-	4,03
16.03.25	24,00	-	120,54	106,36	14,18	76,94	48,12	28,82	0,54	0,35	46,84	-	46,84	48,10	-	48,10	-	77,03	-	0,37	-	4,16
17.03.25	24,00	-	116,58	102,65	13,93	76,25	47,01	29,24	0,54	0,35	45,42	-	45,42	46,62	-	46,62	-	76,34	-	0,37	-	4,07
18.03.25	24,00	-	121,76	108,75	13,01	76,64	48,33	28,31	0,54	0,35	46,44	-	46,44	47,68	-	47,68	-	76,70	-	0,37	-	4,08
19.03.25	24,00	-	125,53	113,67	11,86	75,54	48,80	26,73	0,54	0,35	46,88	-	46,88	48,10	-	48,10	-	75,58	-	0,37	-	3,94
20.03.25	24,00	-	124,82	111,83	13,00	74,22	48,28	25,93	0,54	0,35	47,37	-	47,37	48,56	-	48,56	-	74,28	-	0,37	-	3,87
21.03.25	24,00	-	121,00	108,98	12,03	69,98	46,07	23,90	0,54	0,35	45,53	-	45,53	46,56	-	46,56	-	69,86	-	0,37	-	3,45
22.03.25	24,00	-	122,12	109,10	13,02	70,77	45,84	24,93	0,54	0,35	46,58	-	46,58	47,65	-	47,65	-	70,86	-	0,37	-	3,65
Среднее	24,00	-	118,79	106,60	12,19	76,35	48,56	27,79	0,54	0,35	45,53	-	45,53	46,74	-	46,74	-	76,20	-	0,37	0,00	3,90
Итого	672,00	-	3326,11	2984,67	341,44	-	-	-	-	-	1274,88	-	1274,88	1308,69	-	1308,69	-	-	-	-	-	109,30

Показания счетчиков на момент снятия данных	Дата и время	M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
		22.02.25							-	-
	22.03.25							-	-	-

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час  
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: час  
 Период расчета по договору: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
 Период превышения t2: \_\_\_\_\_  
 Корректировка на температуру холодной воды: 0,29 °C  
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 109,20 Гкал  
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл: 348,41 м3

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) \_\_\_\_\_  
 Представитель теплоснабжающей организации \_\_\_\_\_

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"  
Идентификатор: 86с7101f-495а-45еа-971с-с4227b577а96

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ОТПРАВЛЕНО **АО "ТЭК СПб"**, Соколов Дмитрий Александрович **27.03.25 11:43 (MSK)** Сертификат 057778B60094B1C9A446732FFFE743C075  
 Эл.доверенность №9f8b356b2-ef8d-442b-8c53-e151425cdeb5

УТВЕРЖДЕНО **ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА"**, Орлов Иван **27.03.25 16:34 (MSK)** Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D  
 ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР