

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за Март 2025
за период с 23.02.2025 по 22.03.2025

Потребитель: ЖКС №2 Невского района
Адрес: Санкт-Петербург, Ново-Александровская, 15
Обслуживающая организация:
Источник:

Договор: 9909.038.1
Строительный адрес: Санкт-Петербург, Ново-Александровская, 15
Схема подключения: СО+ГВС 2- трубная. СО открытая. ГВС туликовое

Телефон:
Телефон:

Узел учета: Общий
Код УУТЭ:

Установленные приборы:		Вычислитель: ВКТ-7 №207784		Режим (схема):		Приборы УУТЭ поверены до:		Тхв, гр.С= 0.29	
Подающ.тр.(М1): № 524163	Расходомер: ПРЭМ 32 В1	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	№ 22011Г	Преобр.давления: №			
Обратн.тр.(М2): № 531542	Расходомер: ПРЭМ 32 В1	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	№ 22011Х	Преобр.давления: №			
Тр. ГВС(М3): № 516780	Расходомер: ПРЭМ 20 В1	Gmin= 0,027	Gmax= 12	Термопреобр.: ТСП-Н	№ 4465	Преобр.давления: №			
Тр.цирк.ГВС(М4): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления: №			
Тр.подпитки(В5):	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:		Преобр.давления: №			
Расчетный алгоритм:		зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)		лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)					
Договорные нагрузки, Гкал/час:		Qот=	Qвент.=	Qтех.пот.=	Qгвс=				
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:		Qтех.гвс.ср=	Qгвс.ср=						
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:		Gот=	Gвент.=	Gтех.пот.=	Gгвс=				

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.02.2025 по 22.03.2025																						Общее теплотр-е	
Учет ГВС (ТВ-1)											Контроль ГВС (ТВ-2)												
Дата	Ти	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4	P3	P4		Qобщ.
23.02.25	24,00	-	157,74	152,66	5,08	86,61	64,69	21,92	0,69	0,49	41,06	-	41,06	42,42	-	42,42	-	86,48	-	-	-	-	3,80
24.02.25	24,00	-	160,14	155,57	4,57	85,08	63,86	21,22	0,69	0,49	40,11	-	40,11	41,38	-	41,38	-	84,96	-	-	-	-	3,70
25.02.25	24,00	-	159,71	156,40	3,31	81,43	61,73	19,70	0,69	0,49	39,17	-	39,17	40,31	-	40,31	-	81,32	-	-	-	-	3,36
26.02.25	24,00	-	160,27	154,80	5,47	80,48	61,13	19,35	0,69	0,49	41,18	-	41,18	42,35	-	42,35	-	80,39	-	-	-	-	3,44
27.02.25	24,00	-	164,28	158,74	5,54	80,76	61,97	18,79	0,69	0,49	41,67	-	41,67	42,90	-	42,90	-	80,67	-	-	-	-	3,44
28.02.25	24,00	-	161,49	157,45	4,04	79,97	61,17	18,80	0,69	0,49	39,86	-	39,86	40,99	-	40,99	-	79,87	-	-	-	-	3,29
01.03.25	24,00	-	162,19	156,37	5,82	79,35	60,51	18,84	0,69	0,49	41,39	-	41,39	42,56	-	42,56	-	79,31	-	-	-	-	3,42
02.03.25	24,00	-	161,38	155,25	6,13	78,87	60,16	18,71	0,69	0,49	41,64	-	41,64	42,79	-	42,79	-	78,75	-	-	-	-	3,39
03.03.25	24,00	-	160,98	156,28	4,70	78,50	60,08	18,42	0,69	0,49	40,58	-	40,58	41,70	-	41,70	-	78,41	-	-	-	-	3,25
04.03.25	24,00	-	160,69	155,49	5,20	77,72	59,76	17,96	0,69	0,49	41,14	-	41,14	42,25	-	42,25	-	77,65	-	-	-	-	3,20
05.03.25	24,00	-	165,45	161,13	4,32	76,91	59,55	17,36	0,69	0,49	42,34	-	42,34	43,48	-	43,48	-	76,82	-	-	-	-	3,13
06.03.25	24,00	-	162,86	158,64	4,22	75,33	58,77	16,56	0,69	0,49	41,40	-	41,40	42,47	-	42,47	-	75,33	-	-	-	-	2,95
07.03.25	24,00	-	160,55	156,05	4,50	76,40	59,21	17,19	0,69	0,49	40,83	-	40,83	41,90	-	41,90	-	76,30	-	-	-	-	3,04
08.03.25	24,00	-	160,25	156,01	4,24	76,86	59,43	17,43	0,69	0,49	40,79	-	40,79	41,88	-	41,88	-	76,81	-	-	-	-	3,05
09.03.25	24,00	-	160,51	155,09	5,42	76,77	59,09	17,68	0,69	0,49	41,49	-	41,49	42,61	-	42,61	-	76,69	-	-	-	-	3,16
10.03.25	24,00	-	159,04	154,68	4,36	76,44	58,90	17,54	0,69	0,49	40,58	-	40,58	41,65	-	41,65	-	76,33	-	-	-	-	3,05
11.03.25	24,00	-	118,34	117,00	1,34	76,48	58,00	18,48	0,69	0,49	33,56	-	33,56	34,41	-	34,41	-	74,34	-	-	-	-	2,27
12.03.25	24,00	-	157,37	151,98	5,39	79,02	59,83	19,19	0,69	0,49	39,53	-	39,53	40,67	-	40,67	-	78,92	-	-	-	-	3,35
13.03.25	24,00	-	160,13	155,15	4,98	78,88	60,08	18,80	0,69	0,49	39,91	-	39,91	41,03	-	41,03	-	78,77	-	-	-	-	3,32
14.03.25	22,00	-	144,18	138,26	5,92	78,07	59,13	18,94	0,69	0,49	40,03	-	40,03	41,12	-	41,12	-	77,96	-	-	-	-	3,09
15.03.25	24,00	-	157,08	151,72	5,36	78,95	59,67	19,28	0,69	0,49	39,81	-	39,81	40,94	-	40,94	-	78,87	-	-	-	-	3,36
16.03.25	24,00	-	158,10	152,99	5,11	78,86	59,86	19,00	0,69	0,49	39,94	-	39,94	41,04	-	41,04	-	78,75	-	-	-	-	3,32
17.03.25	24,00	-	153,37	146,86	6,51	78,28	58,67	19,61	0,69	0,49	40,40	-	40,40	41,51	-	41,51	-	78,15	-	-	-	-	3,39
18.03.25	24,00	-	159,10	154,34	4,76	78,54	59,77	18,77	0,69	0,49	40,01	-	40,01	41,12	-	41,12	-	78,43	-	-	-	-	3,28
19.03.25	24,00	-	163,46	158,15	5,31	77,25	59,64	17,61	0,69	0,49	41,32	-	41,32	42,45	-	42,45	-	77,12	-	-	-	-	3,20
20.03.25	24,00	-	160,51	155,70	4,81	75,86	58,37	17,49	0,69	0,49	40,61	-	40,61	41,66	-	41,66	-	75,77	-	-	-	-	3,09
21.03.25	24,00	-	155,02	149,10	5,92	71,57	55,16	16,41	0,69	0,49	40,27	-	40,27	41,21	-	41,21	-	71,18	-	-	-	-	2,88
22.03.25	24,00	-	153,41	147,23	6,18	72,70	55,15	17,55	0,69	0,49	40,03	-	40,03	40,96	-	40,96	-	72,57	-	-	-	-	3,04
Среднее	23,93	-	157,77	152,82	4,95	78,28	59,76	18,52	0,69	0,49	40,38	-	40,38	41,49	-	41,49	-	78,10	-	-	0,00	-	3,22
Итого	670,00	-	4417,60	4279,09	138,51	-	-	-	-	-	1130,65	-	1130,65	1161,76	-	1161,76	-	-	-	-	-	-	90,27

Показания счетчиков на момент снятия данных	Дата и время	M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
	22.02.25									
	22.03.25									

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час
 Объем теплоносителя Визл, рассчитанный по среднему: час
 Период расчета по договору: _____ / _____
 Период превышения t2: _____
 Корректировка на температуру холодной воды: 0.29 °С
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 90,23 Гкал
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл: 141,34 м3

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____
 Представитель теплоснабжающей организации _____

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

Идентификатор: 86с7101f-495а-45еа-971с-с4227b577а96

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ОТПРАВЛЕНО **АО "ТЭК СПб"**, Соколов Дмитрий Александрович **27.03.25** 11:43 (MSK) Сертификат 057778B60094B1C9A446732FFFE743C075
 Эл.доверенность №9f8b356b2-ef8d-442b-8c53-e151425cдаb5

УТВЕРЖДЕНО **ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА"**, Орлов Иван **27.03.25** 16:34 (MSK) Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D
 ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР