

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Март 2025

Абонент: **Жилой дом по адресу: пр. Обуховской Обороны, д. 145, лит. А**
 Адрес: **Обуховской Обороны пр-кт, д. 145, лит. А**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **котельная по адресу Обуховской обороны пр., д.133**

Договор: **37699.046.6**
 Строит.адрес:
 Телефон:
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:
 Узел учета: **Отопление**
 Код УУТЭ: **128312**
 график: **95/70**

| | | | | | |
|---|------------------------------------|-----------------------------|-------------------|------------------------|---------------------------|
| Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: | Приборы УУТЭ поверены до: | 06.08.2025 | Режим (схема): | |
| Вычислитель: ВКТ-7-04 № 206903 | расходомер: | Gmin= | | Термопреобр.: | |
| Подающий трубопровод (M1) | ПРЭМ | 0,48 | 72 | Преобр.давления: | |
| Обратный трубопровод (M2) | ПРЭМ | 0,48 | 72 | КТСП-Н | |
| Подающий ГВС (M3) | | | | КТСП-Н | |
| Циркуляционный ГВС (M4) | | | | | |
| Подпиточный трубопровод (Vп) | | | | | |
| Расчетный алгоритм: | зима: $Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)$ | лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-hхв)$ | | | |
| Договорные нагрузки, Гкал/час: | Qот. = 0,253 | Qвент. = 0 | Qтех. = 0 | Qтех.гвс = 0 | Qгвс. = 0 |
| Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: | | | | Qтех.гвс.ср = 0 | Qгвс.ср = 0 |
| Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: | Gот. = 242,88 | Gвент. = 0 | Gтех. = 0 | Gтех.гвс = 0 | Gгвс. = 0 Gгвс.м = |

Фактическое потребление за отчетный период с 23.02.2025 по 22.03.2025

| Дата | Ти час | НС | Учет отопления (ТВ-1) | | | | | | | Учет ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | | | Qобщ | | |
|----------------|---------------|----|-----------------------|----------------|-------------|-------|-------|---------|------|-----------------|----|----|----|----|----|------------|---------|----|----|---------|----|--------------|
| | | | M1 | M2 | dM | T1 | T2 | dT | P1 | P2 | M3 | M4 | dM | V3 | V4 | dV (излив) | Vподпит | T3 | T4 | | P3 | P4 |
| | | | | | | °C | | кгс/см2 | | | | м3 | | м3 | | м3 | | °C | | кгс/см2 | | Гкал |
| 23.02.2025 | 24,00 | | 268,45 | 268,45 | 0,00 | 61,58 | 48,02 | 13,56 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | 3,64 |
| 24.02.2025 | 24,00 | | 269,19 | 269,19 | 0,00 | 60,74 | 47,59 | 13,15 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | 3,55 |
| 25.02.2025 | 24,00 | | 269,71 | 269,71 | 0,00 | 59,05 | 46,54 | 12,51 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | 3,38 |
| 26.02.2025 | 24,00 | | 275,03 | 275,03 | 0,00 | 58,88 | 46,49 | 12,39 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | 3,41 |
| 27.02.2025 | 24,00 | | 278,59 | 278,59 | 0,00 | 59,04 | 46,82 | 12,22 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | 3,41 |
| 28.02.2025 | 24,00 | | 278,60 | 278,60 | 0,00 | 58,03 | 46,27 | 11,76 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | 3,28 |
| 01.03.2025 | 24,00 | | 277,95 | 277,95 | 0,00 | 56,86 | 45,43 | 11,43 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | 3,18 |
| 02.03.2025 | 24,00 | | 277,28 | 277,28 | 0,00 | 57,02 | 45,50 | 11,52 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | 3,20 |
| 03.03.2025 | 24,00 | | 276,86 | 276,86 | 0,00 | 56,92 | 45,40 | 11,52 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | 3,19 |
| 04.03.2025 | 24,00 | | 277,25 | 277,25 | 0,00 | 56,44 | 45,04 | 11,40 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | 3,17 |
| 05.03.2025 | 24,00 | | 276,74 | 276,74 | 0,00 | 56,04 | 44,73 | 11,31 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | 3,14 |
| 06.03.2025 | 24,00 | | 276,82 | 276,82 | 0,00 | 56,24 | 45,00 | 11,24 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | 3,12 |
| 07.03.2025 | 24,00 | | 277,87 | 277,87 | 0,00 | 56,24 | 45,05 | 11,19 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | 3,12 |
| 08.03.2025 | 24,00 | | 277,45 | 277,45 | 0,00 | 55,84 | 44,85 | 10,99 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | 3,05 |
| 09.03.2025 | 24,00 | | 276,65 | 276,65 | 0,00 | 55,73 | 44,66 | 11,07 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | 3,07 |
| 10.03.2025 | 24,00 | | 275,75 | 275,75 | 0,00 | 56,06 | 44,88 | 11,18 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | 3,09 |
| 11.03.2025 | 24,00 | | 274,45 | 274,45 | 0,00 | 56,65 | 45,34 | 11,31 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | 3,11 |
| 12.03.2025 | 24,00 | | 273,88 | 273,88 | 0,00 | 56,96 | 45,41 | 11,55 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | 3,17 |
| 13.03.2025 | 24,00 | | 274,08 | 274,08 | 0,00 | 56,70 | 45,34 | 11,36 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | 3,12 |
| 14.03.2025 | 24,00 | | 274,65 | 274,65 | 0,00 | 56,85 | 45,30 | 11,55 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | 3,18 |
| 15.03.2025 | 24,00 | | 274,99 | 274,99 | 0,00 | 57,35 | 45,35 | 12,00 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | 3,30 |
| 16.03.2025 | 24,00 | | 275,02 | 275,02 | 0,00 | 57,25 | 45,31 | 11,94 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | 3,29 |
| 17.03.2025 | 24,00 | | 278,22 | 278,22 | 0,00 | 56,73 | 44,94 | 11,79 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | 3,29 |
| 18.03.2025 | 24,00 | | 283,84 | 283,84 | 0,00 | 57,19 | 45,60 | 11,59 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | 3,30 |
| 19.03.2025 | 24,00 | | 282,53 | 282,53 | 0,00 | 56,59 | 45,26 | 11,33 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | 3,21 |
| 20.03.2025 | 24,00 | | 282,19 | 282,19 | 0,00 | 54,93 | 44,26 | 10,67 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | 3,02 |
| 21.03.2025 | 24,00 | | 281,97 | 281,97 | 0,00 | 53,76 | 43,39 | 10,37 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | 2,93 |
| 22.03.2025 | 24,00 | | 282,25 | 282,25 | 0,00 | 54,04 | 43,54 | 10,50 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | 2,97 |
| Среднее | 24,00 | | 276,72 | 276,72 | 0,00 | 56,99 | 45,40 | 11,59 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | 3,21 |
| Итого | 672,00 | | 7748,26 | 7748,26 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 89,89 |

Показания счетчиков на момент снятия данных:

| Дата, время | M1, т | M2, т | M3, т | M4, т | V3, куб.м | V4, куб.м | Vп, т | Qобщ, Гкал | Траб, ч |
|-------------|--------|-----------|-------|-------|-----------|-----------|-------|------------|----------|
| 22.02.2025 | 240579 | 240743,00 | | | | | | 2399,58 | 26923,00 |
| 23.03.2025 | 248595 | 248759,00 | | | | | | 2493,08 | 27619,00 |

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час Гкал

Объем теплоносителя Vizл, рассчитанный по среднему: **0** час куб.м

Период расчета по договору: час

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды: **1,64** °C

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ: **89,89** Гкал

Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

Идентификатор: ff035a58-015b-4ba3-bfaa-a1c19a3c9d35
 Представитель теплоснабжающей организации

ОТПРАВЛЕНО **АО "ТЭК СПб"**, Соколов Дмитрий Александрович
 Эл.доверенность №9f8b356b2-ef8d-442b-8c53-e151425cdb5

27.03.25 11:44 (MSK)

Сертификат 057778B60094B1C9A446732FFFE743C075

УТВЕРЖДЕНО **ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА"**, ОРЛОВ ИВАН
 ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

27.03.25 16:07 (MSK)

Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D