

**Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Март 2025**

Абонент: **Жилой дом по адресу: пр. Обуховской Обороны, д. 291, корп. 1, лит. А**  
 Адрес: **Обуховской Обороны пр-кт, д. 291, корп. 1, лит. А**  
 Обслуживающая организация:  
 Источник: **ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"**

Договор: **27080.046.6**  
 Строит.адрес:  
 Телефон:  
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:  
 Узел учета: **Общий**  
 Код УУТЭ: **78745**

график: **150/70**

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	<b>10.09.2025</b>	Режим (схема):	<b>ОП: СИ-1 ТЗ-1 ФТ-1; МП: СИ-1 ТЗ-1 ФТ-1;</b>
Вычислитель: <b>ВКТ-7-04 № 102368</b>	расходомер:	Gmin=		Термопреобр.:	Преобр.давления:
Подающий трубопровод (М1)	ПРЭМ	0,067		КТПТР-05	
Обратный трубопровод (М2)	ПРЭМ	0,067		КТПТР-05	
Подающий ГВС (М3)	ПРЭМ	0,027		ТПТ-15-2	
Циркуляционный ГВС (М4)					
Подпиточный трубопровод (Vп)					
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)	лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)			
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= <b>0,15</b>	Qвент.= <b>0</b>	Qтех.= <b>0</b>	Qтех.гвс.= <b>0</b>	Qгвс.= <b>0,093</b>
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср.= <b>0</b>	Qгвс.ср.= <b>0,051</b>
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= <b>45</b>	Gвент.= <b>0</b>	Gтех.= <b>0</b>	Gтех.гвс.= <b>0</b>	Gгвс.= <b>20,4</b> Gгвс.м=

**Фактическое потребление за отчетный период с 23.02.2025 по 22.03.2025**

Дата	Ти час	НС	Учет отопление (ТВ-1)							Контроль ГВС (ТВ-2)										Qобщ			
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4		P3	P4	
				т	т	т	°С	°С	°С	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°С	°С	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.02.2025	24,00	*	80,90	74,11	6,79	84,18	54,45	29,73	7,80	4,90	6,66			6,66	6,84		6,84		83,51			5,80	2,78
24.02.2025	24,00	*	79,87	74,39	5,48	82,63	53,76	28,87	7,80	4,90	5,23			5,23	5,40		5,40		81,73			5,80	2,61
25.02.2025	24,00		80,71	74,28	6,43	79,23	52,22	27,01	7,80	4,90	6,22			6,22	6,40		6,40		78,77			5,80	2,52
26.02.2025	24,00	*	79,75	74,48	5,27	78,33	51,87	26,46	7,80	4,90	4,99			4,99	5,12		5,12		77,74			5,80	2,39
27.02.2025	24,00	*	81,07	74,17	6,90	78,64	52,18	26,46	7,80	4,90	6,73			6,73	6,92		6,92		78,31			5,80	2,51
28.02.2025	24,00	*	79,94	74,25	5,69	77,83	51,87	25,96	7,80	4,90	5,44			5,44	5,59		5,59		77,13			5,80	2,37
01.03.2025	24,00		81,02	74,07	6,95	77,27	51,48	25,79	7,80	4,90	6,74			6,74	6,91		6,91		76,96			5,80	2,45
02.03.2025	24,00		80,80	73,72	7,08	76,79	51,23	25,56	7,80	4,90	6,90			6,90	7,10		7,10		76,21			5,80	2,43
03.03.2025	24,00		79,77	74,06	5,71	76,39	51,12	25,27	7,80	4,90	5,39			5,39	5,53		5,53		75,81			5,80	2,31
04.03.2025	24,00	*	79,45	73,64	5,81	75,50	50,68	24,82	7,80	4,90	5,50			5,50	5,63		5,63		74,75			5,80	2,27
05.03.2025	24,00	*	78,45	72,87	5,58	74,51	50,01	24,50	7,80	4,90	5,26			5,26	5,40		5,40		74,07			5,80	2,20
06.03.2025	24,00	*	79,82	74,07	5,75	72,98	49,60	23,38	7,80	4,90	5,49			5,49	5,58		5,58		72,92			5,80	2,15
07.03.2025	24,00		80,23	73,64	6,59	73,89	50,09	23,80	7,80	4,90	6,32			6,32	6,49		6,49		73,46			5,80	2,24
08.03.2025	24,00	*	80,13	73,90	6,23	74,35	50,32	24,03	7,80	4,90	5,95			5,95	6,11		6,11		74,17			5,80	2,24
09.03.2025	24,00		80,53	73,34	7,19	74,29	50,13	24,16	7,80	4,90	7,02			7,02	7,16		7,16		74,02			5,80	2,31
10.03.2025	24,00	*	79,55	73,83	5,72	73,98	50,14	23,84	7,80	4,90	5,38			5,38	5,52		5,52		73,54			5,80	2,19
11.03.2025	24,00		79,64	73,53	6,11	74,57	50,38	24,19	7,80	4,90	5,82			5,82	6,01		6,01		74,04			5,80	2,24
12.03.2025	24,00		80,02	73,55	6,47	76,44	50,85	25,59	7,80	4,90	6,17			6,17	6,34		6,34		76,10			5,80	2,38
13.03.2025	24,00	*	79,42	74,26	5,16	76,35	51,01	25,34	7,80	4,90	4,86			4,86	4,97		4,97		75,81			5,80	2,28
14.03.2025	24,00		79,43	73,44	5,99	75,60	50,45	25,15	7,80	4,90	5,73			5,73	5,90		5,90		75,16			5,80	2,30
15.03.2025	24,00		79,90	73,24	6,66	76,39	50,54	25,85	7,80	4,90	6,40			6,40	6,57		6,57		75,96			5,80	2,40
16.03.2025	24,00		79,94	73,51	6,43	76,36	50,82	25,54	7,80	4,90	6,20			6,20	6,35		6,35		75,90			5,80	2,37
17.03.2025	24,00	*	78,33	72,33	6,00	75,74	50,03	25,71	7,80	4,90	5,76			5,76	5,93		5,93		75,30			5,80	2,32
18.03.2025	24,00	*	79,13	73,62	5,51	76,08	50,62	25,46	7,80	4,90	5,21			5,21	5,35		5,35		75,61			5,80	2,29
19.03.2025	24,00		80,09	74,02	6,07	74,89	50,30	24,59	7,80	4,90	5,80			5,80	5,95		5,95		74,28			5,80	2,28
20.03.2025	24,00	*	80,10	73,63	6,47	73,58	49,76	23,82	7,80	4,90	6,26			6,26	6,42		6,42		72,84			5,80	2,23
21.03.2025	24,00		79,15	72,89	6,26	69,33	47,54	21,79	7,80	4,90	6,09			6,09	6,23		6,23		67,88			5,80	2,03
22.03.2025	24,00	*	79,47	72,75	6,72	70,50	47,69	22,81	7,80	4,90	6,65			6,65	6,81		6,81		70,05			5,80	2,14
<b>Среднее</b>	24,00		79,88	73,70	6,18	75,95	50,75	25,20	7,80	4,90	5,93			5,93	6,09		6,09		75,43			5,80	2,33
<b>Итого</b>	<b>672,00</b>		<b>2236,61</b>	<b>2063,59</b>	<b>173,02</b>						<b>166,17</b>			<b>166,17</b>	<b>170,53</b>		<b>170,53</b>						<b>65,23</b>

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.02.2025	34563,2	31690,10	3326,49		3400,59			1098,02	13984,00
23.03.2025	36880,6	33828,20	3498,68		3577,33			1179,07	14680,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час  
 Объем теплоносителя Vizл, рассчитанный по среднему: **0** час  
 Период расчета по договору: час  
 Период превышения t2:  
 Корректировка на температуру холодной воды: **0,29** °С

**Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):**

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ: **65,18** Гкал  
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл: **170,53** м.куб.

Гкал  
 куб.м

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

Идентификатор: ff035a58-015b-4ba3-bfaa-a1c19a3c9d35  
 Представитель теплоснабжающей организации

ОТПРАВЛЕНО **АО "ТЭК СПб"**, Соколов Дмитрий Александрович  
 Эл.доверенность №9f8b356b2-ef8d-442b-8c53-e151425cdb5

**27.03.25 11:44 (MSK)**

Сертификат 057778B60094B1C9A446732FFFE743C075

УТВЕРЖДЕНО **ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА"**, ОРЛОВ ИВАН  
 ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

**27.03.25 16:17 (MSK)**

Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D