

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Март 2025

Абонент: **Жилой дом по адресу: ул. Ольги Берггольц, д. 29, корп. 2, лит. А**
 Адрес: **Ольги Берггольц ул, д. 29, корп. 2**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **котельная по адресу Елизарова пр., д.32а**

Договор: **32796.046.6**
 Строит.адрес:
 Телефон:
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:
 Узел учета: **Отопление**
 Код УУТЭ: **105280**
 график: **95/70**

| | | | | | |
|---|------------------------------------|-----------------------------|-------------------|------------------------|---------------------------|
| Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: | Приборы УУТЭ поверены до: | 17.08.2025 | Режим (схема): | |
| Вычислитель: ВКТ-7.04 № 204838 | расходомер: | Gmin= | | Термопреобр.: | Преобр.давления: |
| Подающий трубопровод (M1) | ПРЭМ | 0,48 | 72 | КТСП-Н | |
| Обратный трубопровод (M2) | ПРЭМ | 0,48 | 72 | КТСП-Н | |
| Подающий ГВС (M3) | | | | | |
| Циркуляционный ГВС (M4) | | | | | |
| Подпиточный трубопровод (Vп) | | | | | |
| Расчетный алгоритм: | зима: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$ | лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-hxв)$ | | | |
| Договорные нагрузки, Гкал/час: | Qот. = 0,264 | Qвент. = 0 | Qтех. = 0 | Qтех.гвс. = 0 | Qгвс. = 0 |
| Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: | | | | Qтех.гвс.ср = 0 | Qгвс.ср = 0 |
| Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: | Gот. = 253,44 | Gвент. = 0 | Gтех. = 0 | Gтех.гвс. = 0 | Gгвс. = 0 Gгвс.м = |

Фактическое потребление за отчетный период с 23.02.2025 по 22.03.2025

| Дата | Ти час | НС | Учет отопления (ТВ-1) | | | | | | | Учет ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | | | Qобщ | | | |
|----------------|---------------|----|-----------------------|-----------------|-------------|-------|-------|---------|------|-----------------|----|----|----|----|----|------------|---------|----|----|---------|----|------|--------------|
| | | | M1 | M2 | dM | T1 | T2 | dT | P1 | P2 | M3 | M4 | dM | V3 | V4 | dV (излив) | Vподпит | T3 | T4 | | P3 | P4 | |
| | | | | | | °C | | кгс/см2 | | | | м3 | | м3 | | м3 | | °C | | кгс/см2 | | Гкал | |
| 23.02.2025 | 24,00 | | 578,67 | 578,67 | 0,00 | 63,16 | 56,81 | 6,35 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | | 3,70 |
| 24.02.2025 | 24,00 | | 579,83 | 579,83 | 0,00 | 61,34 | 55,33 | 6,01 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | | 3,50 |
| 25.02.2025 | 24,00 | | 578,90 | 578,90 | 0,00 | 59,59 | 53,91 | 5,68 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | | 3,30 |
| 26.02.2025 | 24,00 | | 579,98 | 579,98 | 0,00 | 59,44 | 53,82 | 5,62 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | | 3,28 |
| 27.02.2025 | 24,00 | | 585,34 | 585,34 | 0,00 | 59,87 | 54,27 | 5,60 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | | 3,30 |
| 28.02.2025 | 24,00 | | 583,37 | 583,37 | 0,00 | 58,73 | 53,28 | 5,45 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | | 3,20 |
| 01.03.2025 | 24,00 | | 582,87 | 582,87 | 0,00 | 57,20 | 51,98 | 5,22 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | | 3,06 |
| 02.03.2025 | 24,00 | | 583,25 | 583,25 | 0,00 | 57,03 | 51,82 | 5,21 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | | 3,06 |
| 03.03.2025 | 24,00 | | 580,77 | 580,77 | 0,00 | 56,84 | 51,68 | 5,16 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | | 3,01 |
| 04.03.2025 | 24,00 | | 577,86 | 577,86 | 0,00 | 56,52 | 51,42 | 5,10 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | | 2,96 |
| 05.03.2025 | 24,00 | | 577,17 | 577,17 | 0,00 | 56,27 | 51,18 | 5,09 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | | 2,95 |
| 06.03.2025 | 24,00 | | 580,78 | 580,78 | 0,00 | 56,46 | 51,46 | 5,00 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | | 2,92 |
| 07.03.2025 | 24,00 | | 579,55 | 579,55 | 0,00 | 55,99 | 51,03 | 4,96 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | | 2,90 |
| 08.03.2025 | 24,00 | | 578,75 | 578,75 | 0,00 | 56,17 | 51,20 | 4,97 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | | 2,90 |
| 09.03.2025 | 24,00 | | 581,01 | 581,01 | 0,00 | 56,19 | 51,25 | 4,94 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | | 2,89 |
| 10.03.2025 | 24,00 | | 580,88 | 580,88 | 0,00 | 56,06 | 51,15 | 4,91 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | | 2,87 |
| 11.03.2025 | 24,00 | | 580,88 | 580,88 | 0,00 | 56,51 | 51,54 | 4,97 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | | 2,91 |
| 12.03.2025 | 24,00 | | 581,90 | 581,90 | 0,00 | 56,89 | 51,73 | 5,16 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | | 3,02 |
| 13.03.2025 | 24,00 | | 585,38 | 585,38 | 0,00 | 57,41 | 52,16 | 5,25 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | | 3,09 |
| 14.03.2025 | 24,00 | | 585,75 | 585,75 | 0,00 | 57,48 | 52,20 | 5,28 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | | 3,12 |
| 15.03.2025 | 24,00 | | 585,39 | 585,39 | 0,00 | 57,34 | 51,99 | 5,35 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | | 3,15 |
| 16.03.2025 | 24,00 | | 586,23 | 586,23 | 0,00 | 56,96 | 51,71 | 5,25 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | | 3,10 |
| 17.03.2025 | 24,00 | | 582,74 | 582,74 | 0,00 | 56,82 | 51,50 | 5,32 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | | 3,12 |
| 18.03.2025 | 24,00 | | 582,60 | 582,60 | 0,00 | 57,13 | 51,81 | 5,32 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | | 3,12 |
| 19.03.2025 | 24,00 | | 583,56 | 583,56 | 0,00 | 57,40 | 52,13 | 5,27 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | | 3,09 |
| 20.03.2025 | 24,00 | | 580,46 | 580,46 | 0,00 | 55,70 | 50,76 | 4,94 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | | 2,89 |
| 21.03.2025 | 24,00 | | 574,24 | 574,24 | 0,00 | 54,04 | 49,29 | 4,75 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | | 2,74 |
| 22.03.2025 | 24,00 | | 573,20 | 573,20 | 0,00 | 54,23 | 49,42 | 4,81 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | | 2,78 |
| Среднее | 24,00 | | 581,12 | 581,12 | 0,00 | 57,31 | 52,07 | 5,25 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | | 3,07 |
| Итого | 672,00 | | 16271,30 | 16271,30 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 85,93 |

Показания счетчиков на момент снятия данных:

| Дата, время | M1, т | M2, т | M3, т | M4, т | V3, куб.м | V4, куб.м | Vп, т | Qобщ, Гкал | Траб, ч |
|-------------|--------|-----------|-------|-------|-----------|-----------|-------|------------|----------|
| 22.02.2025 | 479030 | 478972,00 | | | | | | 2849,29 | 29796,00 |
| 23.03.2025 | 495880 | 495822,00 | | | | | | 2938,94 | 30492,00 |

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час Гкал
 Объем теплоносителя Vizл, рассчитанный по среднему: **0** час куб.м
 Период расчета по договору: час
 Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды: **1,64** °C
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ: **85,93** Гкал
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Документ подписан электронной подписью

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

Идентификатор: ff035a58-015b-4ba3-bfaa-a1c19a3c9d35
 Представитель теплоснабжающей организации

ОТПРАВЛЕНО **АО "ТЭК СПб"**, Соколов Дмитрий Александрович
 Эл.доверенность №9f8b356b2-ef8d-442b-8c53-e151425cdb5

27.03.25 11:44 (MSK)

Сертификат 057778B60094B1C9A446732FFFE743C075

УТВЕРЖДЕНО **ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА"**, ОРЛОВ ИВАН
 ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

27.03.25 16:07 (MSK)

Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D