

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Март 2025

Абонент: **Жилой дом по адресу: ул. Ольминского, д. 8, лит. В**
 Адрес: **Ольминского ул, д. 8 ИТПЗ**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **котельная 1 Невская**

Договор: **42366.046.6**
 Строит.адрес:
 Телефон:
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:
 Узел учета: **Общий**
 Код УУТЭ: **145037**
 график: **147/71**

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	17.08.2025	Режим (схема):	
Вычислитель: ВКТ-7-04 № 256012	расходомер:	Gmin=		Термопреобр.:	Преобр.давления:
Подающий трубопровод (M1)	ПРЭМ	0,067	30	КТСП-Н	
Обратный трубопровод (M2)	ПРЭМ	0,067	30	КТСП-Н	
Подающий ГВС (M3)	ПРЭМ	0,027	12	ТСП-Н	
Циркуляционный ГВС (M4)					
Подпиточный трубопровод (Vп)					
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)	лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)			
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот. = 0,142	Qвент. = 0	Qтех. = 0	Qтех.гвс. = 0	Qгвс. = 0,1298
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср = 0	Qгвс.ср = 0,059
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот. = 44,8421	Gвент. = 0	Gтех. = 0	Gтех.гвс. = 0	Gгвс. = 23,6 Gгвс.м =

Фактическое потребление за отчетный период с 23.02.2025 по 22.03.2025

Дата	Ти час	НС	Учет отопление (ТВ-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)								Qобщ			
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3		T4	P3	P4
			т	т	т	°С	°С	°С	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°С		°С	кгс/см2	кгс/см2
23.02.2025	24,00	*	49,54	46,24	3,30	79,11	46,96	32,15	6,80	4,90	3,99		3,99	4,08		4,08		78,08				1,75
24.02.2025	24,00	*	49,51	46,23	3,28	78,23	46,66	31,57	6,80	4,90	4,05		4,05	4,12		4,12		76,54				1,72
25.02.2025	24,00	*	49,46	46,18	3,28	75,90	45,99	29,91	6,80	4,90	3,97		3,97	4,06		4,06		74,33				1,63
26.02.2025	24,00	*	49,93	46,58	3,35	75,22	45,78	29,44	6,80	4,90	4,13		4,13	4,20		4,20		73,98				1,62
27.02.2025	24,00	*	49,43	46,85	2,58	75,03	46,05	28,98	6,80	4,90	3,37		3,37	3,44		3,44		73,72				1,55
28.02.2025	24,00		49,59	46,51	3,08	73,34	45,34	28,00	6,80	4,90	3,97		3,97	4,02		4,02		71,60				1,53
01.03.2025	24,00		50,75	46,14	4,61	72,61	44,71	27,90	6,80	4,90	5,48		5,48	5,60		5,60		71,69				1,62
02.03.2025	24,00	*	50,24	46,09	4,15	72,19	44,49	27,70	6,80	4,90	5,06		5,06	5,15		5,15		71,26				1,58
03.03.2025	24,00		49,37	46,40	2,97	72,71	44,79	27,92	6,80	4,90	3,89		3,89	3,98		3,98		71,40				1,51
04.03.2025	24,00		49,42	45,83	3,59	70,45	43,87	26,58	6,80	4,90	4,54		4,54	4,60		4,60		68,98				1,47
05.03.2025	24,00	*	46,60	43,62	2,98	69,54	43,22	26,32	6,80	4,90	4,19		4,19	4,25		4,25		68,72				1,36
06.03.2025	24,00	*	49,35	46,56	2,79	69,46	43,59	25,87	6,80	4,90	3,50		3,50	3,54		3,54		68,33				1,40
07.03.2025	24,00		49,13	45,81	3,32	68,57	43,05	25,52	6,80	4,90	4,04		4,04	4,08		4,08		67,29				1,40
08.03.2025	24,00		49,85	46,38	3,47	69,34	43,69	25,65	6,80	4,90	4,23		4,23	4,29		4,29		68,26				1,43
09.03.2025	24,00	*	50,44	45,72	4,72	69,35	43,44	25,91	6,80	4,90	5,36		5,36	5,45		5,45		68,20				1,51
10.03.2025	24,00	*	50,55	46,17	4,38	68,95	43,40	25,55	6,80	4,90	5,07		5,07	5,16		5,16		68,72				1,48
11.03.2025	24,00	*	49,49	45,89	3,60	69,95	43,96	25,99	6,80	4,90	4,29		4,29	4,37		4,37		68,95				1,45
12.03.2025	24,00	*	47,68	44,93	2,75	70,82	43,62	27,20	6,80	4,90	3,32		3,32	3,36		3,36		69,35				1,42
13.03.2025	24,00	*	49,34	45,14	4,20	71,19	43,78	27,41	6,80	4,90	4,85		4,85	4,94		4,94		70,12				1,54
14.03.2025	24,00		49,06	44,65	4,41	70,35	43,12	27,23	6,80	4,90	5,02		5,02	5,10		5,10		69,42				1,53
15.03.2025	24,00	*	49,39	45,11	4,28	71,40	43,50	27,90	6,80	4,90	4,95		4,95	5,04		5,04		70,06				1,57
16.03.2025	24,00		50,54	45,64	4,90	71,86	43,88	27,98	6,80	4,90	5,57		5,57	5,68		5,68		70,76				1,63
17.03.2025	24,00	*	48,27	44,69	3,58	71,34	42,97	28,37	6,80	4,90	4,14		4,14	4,21		4,21		69,94				1,52
18.03.2025	24,00	*	49,35	45,76	3,59	72,43	44,09	28,34	6,80	4,90	4,16		4,16	4,21		4,21		71,24				1,56
19.03.2025	24,00	*	50,26	46,69	3,57	70,91	43,99	26,92	6,80	4,90	4,17		4,17	4,26		4,26		69,61				1,51
20.03.2025	24,00		50,42	46,34	4,08	68,16	42,92	25,24	6,80	4,90	4,76		4,76	4,86		4,86		67,03				1,45
21.03.2025	24,00	*	49,54	45,36	4,18	66,22	41,76	24,46	6,80	4,90	4,83		4,83	4,90		4,90		65,90				1,38
22.03.2025	24,00	*	49,77	45,66	4,11	67,65	42,40	25,25	6,80	4,90	4,83		4,83	4,89		4,89		66,88				1,43
Среднее	24,00		49,51	45,83	3,68	71,51	44,11	27,40	6,80	4,90	4,42		4,42	4,49		4,49		70,37				1,52
Итого	672,00		1386,27	1283,17	103,10						123,73			123,73	125,84		125,84					42,55

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.02.2025	48324,5	42931,80	5850,39		5958,56			1664,40	25972,00
23.03.2025	49761,1	44261,00	5978,97		6089,38			1717,81	26667,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час

Объем теплоносителя Vizл, рассчитанный по среднему: **0** час

Период расчета по договору: час

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды: **1,55** °С

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ: **42,39** Гкал

Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл: **125,84** м.куб.

0 час

0 час

час

Гкал

куб.м

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ОТПРАВЛЕНО **АО "ТЭК СПб"**, Соколов Дмитрий Александрович
 Эл.доверенность №9f8b356b2-ef8d-442b-8c53-e151425cdb5

УТВЕРЖДЕНО **ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА"**, ОРЛОВ ИВАН
 ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

27.03.25 11:44 (MSK)

Сертификат 057778B60094B1C9A446732FFFE743C075

27.03.25 16:17 (MSK)

Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

Идентификатор: ff035a58-015b-4ba3-bfaa-a1c19a3c9d35
 Представитель теплоснабжающей организации