

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Март 2025

Абонент: **Жилой дом по адресу: ул. Седова, д. 116, лит. Т**
 Адрес: **Седова ул, д. 116, лит. Т**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"**

Договор: **37693.046.6**
 Строит.адрес:
 Телефон:
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:
 Узел учета: **Общий 130739**
 Код УУТЭ:
 график: **150/70**

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	13.08.2025	Режим (схема):
Вычислитель: ВКТ-7.04 № 205585	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:
Подающий трубопровод (M1)	ПРЭМ-32-B1	0,067	30	Преобр.давления:
Обратный трубопровод (M2)	ПРЭМ-32-B1	0,067	30	КТСП-Н
Подающий ГВС (M3)	ПРЭМ-20-B1	0,027	12	КТСП-Н
Циркуляционный ГВС (M4)				ТСП-Н
Подпиточный трубопровод (Vп)				
Расчетный алгоритм:	зима: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$	лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-hxв)$		
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот. = 0,184	Qвент. = 0	Qтех. = 0	Qтех.гвс. = 0
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qгвс.ср. = 0,045
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот. = 55,2	Gвент. = 0	Gтех. = 0	Gтех.гвс. = 0
				Gгвс. = 18 Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.02.2025 по 22.03.2025

Дата	Ти час	НС	Учет отопление (ТВ-1)							Контроль ГВС (ТВ-2)										Qобщ		
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4		P3	P4
			т	т	т	°С	°С	°С	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°С	°С	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.02.2025	24,00	*	73,75	65,19	8,56	86,31	49,51	36,80	6,80	4,90	8,13		8,13	8,40		8,40		85,57				3,14
24.02.2025	24,00	*	71,92	64,94	6,98	84,73	48,79	35,94	6,80	4,90	6,48		6,48	6,68		6,68		83,78				2,93
25.02.2025	24,00		72,99	65,21	7,78	81,08	47,60	33,48	6,80	4,90	7,23		7,23	7,42		7,42		80,56				2,82
26.02.2025	24,00	*	72,42	65,23	7,19	80,15	47,20	32,95	6,80	4,90	6,59		6,59	6,79		6,79		79,44				2,73
27.02.2025	24,00		73,59	65,99	7,60	80,41	47,76	32,65	6,80	4,90	7,02		7,02	7,21		7,21		79,90				2,77
28.02.2025	24,00		73,59	65,73	7,86	79,60	47,35	32,25	6,80	4,90	7,29		7,29	7,50		7,50		78,91				2,75
01.03.2025	24,00	*	74,70	65,27	9,43	78,97	46,82	32,15	6,80	4,90	8,83		8,83	9,07		9,07		78,83				2,85
02.03.2025	24,00	*	73,23	64,78	8,45	78,48	46,54	31,94	6,80	4,90	7,82		7,82	8,02		8,02		77,74				2,73
03.03.2025	24,00		72,72	65,19	7,53	78,06	46,45	31,61	6,80	4,90	6,93		6,93	7,10		7,10		77,39				2,65
04.03.2025	24,00		72,85	64,78	8,07	77,40	46,19	31,21	6,80	4,90	7,40		7,40	7,60		7,60		76,70				2,65
05.03.2025	24,00	*	37,76	37,54	0,22	71,23	45,95	25,28	6,80	4,90	9,93		9,93	10,03		10,03		51,52				0,98
06.03.2025	24,00		74,24	66,57	7,67	74,12	44,12	30,00	6,80	4,90	8,05		8,05	8,26		8,26		72,87				2,57
07.03.2025	24,00		73,48	65,28	8,20	76,01	45,79	30,22	6,80	4,90	7,91		7,91	8,11		8,11		75,53				2,60
08.03.2025	24,00	*	72,73	65,94	6,79	76,50	46,35	30,15	6,80	4,90	6,35		6,35	6,51		6,51		76,20				2,51
09.03.2025	24,00		74,11	64,85	9,26	76,41	45,92	30,49	6,80	4,90	8,83		8,83	9,04		9,04		76,20				2,69
10.03.2025	24,00		72,56	65,30	7,26	76,14	46,00	30,14	6,80	4,90	6,78		6,78	6,96		6,96		75,47				2,52
11.03.2025	24,00		73,83	64,93	8,90	76,72	46,27	30,45	6,80	4,90	8,46		8,46	8,69		8,69		76,48				2,66
12.03.2025	24,00		71,69	64,08	7,61	78,66	46,31	32,35	6,80	4,90	7,15		7,15	7,35		7,35		78,20				2,68
13.03.2025	24,00		73,15	65,11	8,04	78,54	46,57	31,97	6,80	4,90	7,68		7,68	7,91		7,91		78,07				2,71
14.03.2025	24,00	*	71,56	64,06	7,50	77,73	45,90	31,83	6,80	4,90	7,17		7,17	7,38		7,38		77,06				2,63
15.03.2025	24,00		71,45	63,82	7,63	78,56	45,86	32,70	6,80	4,90	7,33		7,33	7,52		7,52		78,03				2,69
16.03.2025	24,00		72,29	64,09	8,20	78,50	45,99	32,51	6,80	4,90	7,88		7,88	8,08		8,08		78,04				2,73
17.03.2025	24,00		70,38	62,09	8,29	77,86	44,88	32,98	6,80	4,90	8,01		8,01	8,23		8,23		77,39				2,69
18.03.2025	24,00		72,62	64,58	8,04	78,19	46,04	32,15	6,80	4,90	7,68		7,68	7,89		7,89		77,52				2,71
19.03.2025	24,00		75,02	65,91	9,11	76,93	46,22	30,71	6,80	4,90	8,70		8,70	8,94		8,94		76,19				2,73
20.03.2025	24,00		73,08	65,12	7,96	75,58	45,62	29,96	6,80	4,90	7,51		7,51	7,70		7,70		74,86				2,55
21.03.2025	24,00		72,10	63,03	9,07	71,14	43,42	27,72	6,80	4,90	8,71		8,71	8,92		8,92		68,84				2,39
22.03.2025	24,00		72,31	62,81	9,50	72,26	43,38	28,88	6,80	4,90	9,31		9,31	9,53		9,53		71,86				2,50
Среднее	24,00		71,65	63,84	7,81	77,72	46,24	31,48	6,80	4,90	7,76		7,76	7,96		7,96		76,40				2,63
Итого	672,00		2006,12	1787,42	218,70						217,16		217,16	222,84		222,84						73,56

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.02.2025	71051,6	61406,10	8652,86		9033,89			2982,19	28001,00
23.03.2025	73131,3	63260,10	8876,57		9263,46			3075,85	28697,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час
 Объем теплоносителя Vizл, рассчитанный по среднему: **0** час
 Период расчета по договору: час
 Период превышения t2: **0,06** Гкал

Корректировка на температуру холодной воды: **0,29** °С
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ: **73,5** Гкал
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл: **222,84** м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ОТПРАВЛЕНО **АО "ТЭК СПб"**, Соколов Дмитрий Александрович
 Эл.доверенность N9f8b356b2-ef8d-442b-8c53-e151425cdb5

УТВЕРЖДЕНО **ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА"**, ОРЛОВ ИВАН
 ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

27.03.25 11:45 (MSK) Сертификат 057778B60094B1C9A446732FFFE743C075

27.03.25 16:08 (MSK) Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D

Идентификатор: 8e83f717-0ed8-4c84-a969-811e3bf9faf
 Представитель теплоснабжающей организации

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"