

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за Март 2025
за период с 23.02.2025 по 22.03.2025

Потребитель: ЖКС №2 Невского района
Адрес: Санкт-Петербург, Седова, 140
Обслуживающая организация:
Источник:

Договор:
Строительный адрес: Санкт-Петербург, Седова, 140

Телефон:

Узел учета: Общий
Код УУТЭ:

Телефон:

Схема подключения: СО+ГВС 2-трубная. СО открытая. ГВС тулиповое

Установленные приборы:		Режим (схема):		Приборы УУТЭ поверены до:		Тхв, гр.С= 0.29	
Вычислитель: ВКТ-7 №208254				№		Преобр.давления: №	
Подающ.тр.(М1): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Обратн.тр.(М2): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Тр. ГВС(М3): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Тр.цирк.ГВС(М4): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Тр.подпитки(V5):	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Расчетный алгоритм:		зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)		лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)			
Договорные нагрузки, Гкал/час:		Qот=	Qвент.=	Qтех.пот.=	Qгвс=		
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:		Qтех.гвс.ср=	Qгвс.ср=				
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:		Гот=	Гвент.=	Гтех.пот.=	Ггвс=		

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.02.2025 по 22.03.2025																						Общее теплотр-е
Учет ГВС (ТВ-1)											Контроль ГВС (ТВ-2)											
Дата	Ти	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4	P3	P4	Qобщ.
	ч		т	т	т	°C	°C	°C	МПа	МПа	т	т	т	м3	м3	м3	°C	°C	МПа	МПа	Гкал	
23.02.25	24,00	-	181,50	163,97	17,53	83,87	54,84	29,03	0,69	0,49	63,13	-	63,13	65,11	-	65,11	-	83,64	-	-	-	6,24
24.02.25	24,00	-	179,97	163,95	16,02	82,41	54,04	28,37	0,69	0,49	62,17	-	62,17	64,06	-	64,06	-	82,16	-	-	-	5,98
25.02.25	24,00	-	180,67	164,83	15,84	78,87	52,48	26,39	0,69	0,49	62,37	-	62,37	64,10	-	64,10	-	78,66	-	-	-	5,61
26.02.25	24,00	-	180,78	165,30	15,48	77,98	52,12	25,86	0,69	0,49	62,41	-	62,41	64,11	-	64,11	-	77,76	-	-	-	5,49
27.02.25	24,00	-	184,07	167,85	16,22	78,20	52,56	25,64	0,69	0,49	63,74	-	63,74	65,45	-	65,45	-	78,00	-	-	-	5,58
28.02.25	24,00	-	182,93	166,36	16,57	77,46	52,13	25,33	0,69	0,49	63,33	-	63,33	65,04	-	65,04	-	77,23	-	-	-	5,50
01.03.25	24,00	-	182,28	164,91	17,37	76,80	51,61	25,19	0,69	0,49	63,46	-	63,46	65,15	-	65,15	-	76,61	-	-	-	5,50
02.03.25	24,00	-	180,72	163,13	17,59	76,41	51,31	25,10	0,69	0,49	63,02	-	63,02	64,70	-	64,70	-	76,18	-	-	-	5,45
03.03.25	24,00	-	182,25	164,57	17,68	75,95	51,22	24,73	0,69	0,49	63,50	-	63,50	65,15	-	65,15	-	75,73	-	-	-	5,42
04.03.25	24,00	-	180,42	164,19	16,23	75,32	50,96	24,36	0,69	0,49	62,88	-	62,88	64,55	-	64,55	-	75,08	-	-	-	5,23
05.03.25	24,00	-	86,66	91,57	-4,91	71,35	48,64	22,71	0,69	0,49	51,65	-	51,65	52,45	-	52,45	-	56,90	-	-	-	1,74
06.03.25	24,00	-	187,99	170,01	17,98	71,19	48,17	23,02	0,69	0,49	66,14	-	66,14	67,69	-	67,69	-	70,72	-	-	-	5,20
07.03.25	24,00	-	181,40	164,09	17,31	73,72	49,95	23,77	0,69	0,49	63,45	-	63,45	64,98	-	64,98	-	73,52	-	-	-	5,18
08.03.25	24,00	-	183,64	165,56	18,08	74,17	50,47	23,70	0,69	0,49	64,08	-	64,08	65,68	-	65,68	-	73,98	-	-	-	5,27
09.03.25	24,00	-	180,37	161,95	18,42	74,03	50,09	23,94	0,69	0,49	63,38	-	63,38	64,97	-	64,97	-	73,84	-	-	-	5,25
10.03.25	24,00	-	181,23	164,22	17,01	73,84	50,26	23,58	0,69	0,49	63,40	-	63,40	64,95	-	64,95	-	73,63	-	-	-	5,13
11.03.25	24,00	-	180,56	162,98	17,58	74,29	50,40	23,89	0,69	0,49	63,46	-	63,46	65,04	-	65,04	-	74,07	-	-	-	5,21
12.03.25	24,00	-	176,83	159,56	17,27	76,12	50,61	25,51	0,69	0,49	62,04	-	62,04	63,64	-	63,64	-	75,92	-	-	-	5,39
13.03.25	24,00	-	180,00	162,74	17,26	76,10	50,90	25,20	0,69	0,49	62,88	-	62,88	64,51	-	64,51	-	75,89	-	-	-	5,42
14.03.25	24,00	-	176,63	159,94	16,69	75,32	50,33	24,99	0,69	0,49	61,65	-	61,65	63,27	-	63,27	-	75,10	-	-	-	5,26
15.03.25	24,00	-	177,37	158,37	19,00	76,06	50,35	25,71	0,69	0,49	62,64	-	62,64	64,26	-	64,26	-	75,84	-	-	-	5,52
16.03.25	24,00	-	177,48	158,91	18,57	76,03	50,39	25,64	0,69	0,49	62,52	-	62,52	64,17	-	64,17	-	75,82	-	-	-	5,49
17.03.25	24,00	-	170,76	154,03	16,73	75,36	49,40	25,96	0,69	0,49	59,96	-	59,96	61,50	-	61,50	-	75,14	-	-	-	5,27
18.03.25	24,00	-	178,09	162,07	16,02	75,78	50,56	25,22	0,69	0,49	61,94	-	61,94	63,54	-	63,54	-	75,57	-	-	-	5,31
19.03.25	24,00	-	183,93	165,50	18,43	74,71	50,65	24,06	0,69	0,49	64,56	-	64,56	66,23	-	66,23	-	74,47	-	-	-	5,37
20.03.25	24,00	-	180,53	164,02	16,51	73,40	49,98	23,42	0,69	0,49	63,08	-	63,08	64,58	-	64,58	-	73,19	-	-	-	5,06
21.03.25	24,00	-	173,87	156,77	17,10	69,36	47,46	21,90	0,69	0,49	61,02	-	61,02	62,37	-	62,37	-	69,04	-	-	-	4,62
22.03.25	24,00	-	174,27	155,54	18,73	70,08	47,19	22,89	0,69	0,49	61,79	-	61,79	63,16	-	63,16	-	69,88	-	-	-	4,88
Среднее	24,00	-	176,69	160,25	16,44	75,51	50,68	24,83	0,69	0,49	62,49	-	62,49	64,09	-	64,09	-	74,77	-	-	0,00	5,23
Итого	672,00	-	4947,20	4486,89	460,31	-	-	-	-	-	1749,65	-	1749,65	1794,41	-	1794,41	-	-	-	-	-	146,53

Показания счетчиков на момент снятия данных	Дата и время	M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
		22.02.25							-	-
	22.03.25							-	-	-

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: час
 Период расчета по договору: _____ / _____
 Период превышения t2: _____
 Корректировка на температуру холодной воды: 0.29 °C
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 146,40 Гкал
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл: 469,70 м3

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____
 Представитель теплоснабжающей организации _____

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Идентификатор: 30ff2a3f-34b7-4e4f-baba-3c4ac8621884

ОТПРАВЛЕНО **АО "ТЭК СПб"**, Соколов Дмитрий Александрович **27.03.25 11:46 (MSK)** Сертификат 057778B60094B1C9A446732FFFE743C075
 Эл.доверенность №9f8b356b2-ef8d-442b-8c53-e151425cdb5
 УТВЕРЖДЕНО **ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА"**, ОРЛОВ ИВАН **27.03.25 16:03 (MSK)** Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D
 ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР