

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за Март 2025
за период с 23.02.2025 по 22.03.2025

Потребитель: ЖКС №2 Невского района
Адрес: Санкт-Петербург, Цимбалина, 30
Обслуживающая организация:
Источник:

Договор:
Строительный адрес: Санкт-Петербург, Цимбалина, 30
Схема подключения: СО 2- трубная. Закрытая

Телефон:
Телефон:

Узел учета: Отопление
Код УУТЭ:

Установленные приборы:		Часовые и суточн. архивы в файлах:														
Вычислитель: ТСРВ-026М №1307924		Режим (схема):					Приборы УУТЭ поверены до:					Тхв, гр.С=				
Подающ.тр.(M1): № 1402797	Расходомер: ЭРСВ-440ЛВ 25 В	Gmin= 0,071	Gmax= 11,32	Термопреобр.: Вэлэт ТПС	№ 1438459	Преобр.давления: СДВ-И-1,6-1,0-0,6- №										
Обратн.тр.(M2): № 1406948	Расходомер: ЭРСВ-440ЛВ 25 В	Gmin= 0,071	Gmax= 11,32	Термопреобр.: ТПС	№ 1438629	Преобр.давления: СДВ-И-1,6-1,0-0,6- №										
Тр. ГВС(M3): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления: №										
Тр.цирк.ГВС(M4): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления: №										
Тр.подпитки(V5):	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления: №										
Расчетный алгоритм:		зима: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$					лето: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$									
Договорные нагрузки, Гкал/час:		Qот=	Qвент.=	Qтех.пот.=		Qгвс=										
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:		Qтех.гвс.ср=	Qгвс.ср=	Gтех.пот.=		Gгвс=										
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:		Gот=	Gвент.=	Gтех.пот.=		Gгвс=										

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.02.2025 по 22.03.2025																						Общее теплотепл-е
Дата	Учет СЦО (ТВ-1)										Контроль СЦО (ТВ-2)										Qобщ.	
	Ти	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4	P3		P4
ч		т	т	т	°C	°C	°C	МПа	МПа	т	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	МПа	МПа	
23.02.25	24,00	-	158,77	162,02	-3,25	75,14	61,74	13,40	0,62	0,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,93
24.02.25	24,00	-	159,87	163,06	-3,19	71,70	59,40	12,30	0,62	0,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,78
25.02.25	24,00	-	159,60	162,71	-3,11	69,90	58,17	11,73	0,62	0,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,70
26.02.25	24,00	-	161,05	164,15	-3,10	69,40	57,86	11,54	0,62	0,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,69
27.02.25	24,00	-	159,32	162,41	-3,09	70,46	58,66	11,80	0,62	0,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,70
28.02.25	24,00	-	159,82	162,91	-3,09	69,53	57,95	11,58	0,62	0,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,68
01.03.25	24,00	-	159,21	162,16	-2,94	64,03	53,92	10,11	0,61	0,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,46
02.03.25	24,00	-	160,89	163,81	-2,91	62,92	53,05	9,87	0,62	0,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,44
03.03.25	24,00	-	159,77	162,70	-2,92	64,57	54,25	10,32	0,62	0,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,49
04.03.25	24,00	-	159,12	162,04	-2,92	65,53	55,04	10,49	0,61	0,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,51
05.03.25	24,00	-	159,61	162,50	-2,89	64,18	54,01	10,17	0,62	0,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,47
06.03.25	24,00	-	159,53	162,45	-2,92	66,12	55,58	10,54	0,62	0,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,52
07.03.25	24,00	-	160,21	163,15	-2,93	65,92	55,47	10,45	0,62	0,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,52
08.03.25	24,00	-	159,90	162,79	-2,88	65,24	55,00	10,24	0,62	0,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,48
09.03.25	24,00	-	159,16	161,91	-2,74	62,11	52,60	9,51	0,61	0,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,37
10.03.25	24,00	-	158,88	161,62	-2,75	65,93	55,24	10,69	0,61	0,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,55
11.03.25	24,00	-	158,51	161,25	-2,74	66,43	55,68	10,75	0,61	0,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,56
12.03.25	24,00	-	158,44	161,22	-2,78	67,04	55,94	11,10	0,61	0,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,61
13.03.25	24,00	-	159,88	162,75	-2,87	68,30	56,95	11,35	0,62	0,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,66
14.03.25	24,00	-	159,42	162,33	-2,91	69,17	57,63	11,54	0,62	0,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,68
15.03.25	24,00	-	160,09	163,04	-2,95	68,94	57,42	11,52	0,62	0,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,68
16.03.25	24,00	-	159,81	162,73	-2,92	67,15	56,16	10,99	0,62	0,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,60
17.03.25	24,00	-	158,54	161,47	-2,93	68,66	56,87	11,79	0,61	0,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,71
18.03.25	24,00	-	157,97	160,92	-2,96	69,61	57,89	11,72	0,61	0,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,69
19.03.25	24,00	-	157,71	160,61	-2,90	67,29	56,31	10,98	0,61	0,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,57
20.03.25	24,00	-	158,99	161,82	-2,83	63,24	53,43	9,81	0,61	0,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,41
21.03.25	24,00	-	158,30	161,00	-2,69	60,29	51,06	9,23	0,61	0,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,33
22.03.25	24,00	-	158,53	161,20	-2,67	61,59	51,85	9,74	0,61	0,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,41
Среднее	24,00	-	159,32	162,24	-2,92	66,80	55,90	10,90	0,61	0,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,58
Итого	672,00	-	4460,91	4542,71	-81,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44,20

Показания счетчиков на момент снятия данных	Дата и время	M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
		22.02.25							1045,155	-
	22.03.25							1089,353	-	-

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: час
Период расчета по договору: _____ / _____
Период превышения t2: _____
Корректировка на температуру холодной воды: °C
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 44,20 Гкал
Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл:

Гкал м3
Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ / _____
Гкал
Представитель теплоснабжающей организации _____ / _____

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Идентификатор: 30ff2a3f-34b7-4e4f-baba-3c4ac8621884

ОТПРАВЛЕНО **АО "ТЭК СПб"**, Соколов Дмитрий Александрович **27.03.25 11:46 (MSK)** Сертификат 057778B60094B1C9A446732FFFE743C075
Эл.доверенность №f8b356b2-ef8d-442b-8c53-e151425cdb5
УТВЕРЖДЕНО **ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА"**, ОРЛОВ ИВАН **27.03.25 16:03 (MSK)** Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР