

**Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Март 2025**

Абонент: **Жилой дом по адресу: ул. Шелгунова, д.24, лит. М**  
 Адрес: **Шелгунова ул, д. 24, лит. М**  
 Обслуживающая организация:  
 Источник: **ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"**

Договор: **28548.046.6**  
 Строит.адрес:  
 Телефон:  
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:  
 Узел учета: **Общий 83441**  
 Код УУТЭ:  
 график: **150/70**

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	<b>15.06.2027</b>	Режим (схема):	<b>ОП: СП-0; МП: СП-0;</b>
Вычислитель: <b>СПТ 943.1 № 6100</b>	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Подающий трубопровод (M1)	ПРЭМ-32-B1	0,067	30	КТПТР-05	
Обратный трубопровод (M2)	ПРЭМ-32-B1	0,067	30	КТПТР-05	
Подающий ГВС (M3)	ПРЭМ-20-D	0,08	12	ТПТ-15-2	
Циркуляционный ГВС (M4)					
Подпиточный трубопровод (Vп)					
Расчетный алгоритм:	зима: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$	лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-hxв)$			
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= <b>0,164</b>	Qвент.= <b>0</b>	Qтех.= <b>0</b>	Qтех.гвс.= <b>0</b>	Qгвс.= <b>0,1276</b>
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср.= <b>0</b>	Qгвс.ср.= <b>0,058</b>
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= <b>49,2</b>	Gвент.= <b>0</b>	Gтех.= <b>0</b>	Gтех.гвс.= <b>0</b>	Gгвс.= <b>23,2</b> Gгвс.м=

**Фактическое потребление за отчетный период с 23.02.2025 по 22.03.2025**

Дата	Ти час	НС	Учет отопление (ТВ-1)							Контроль ГВС (ТВ-2)										Qобщ				
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4		P3	P4		
				т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал	
23.02.2025	24,00	*	94,54	87,70	6,84	86,89	52,91	33,98	7,80	2,90	6,84		6,84	7,00		7,00		70,00					3,59	
24.02.2025	24,00	*	92,63	87,22	5,41	85,38	51,92	33,46	7,80	2,90	5,40		5,40	5,53		5,53		70,00					3,39	
25.02.2025	24,00	*	92,94	87,56	5,38	81,56	50,52	31,04	7,80	2,90	5,38		5,38	5,50		5,50		70,00					3,17	
26.02.2025	24,00	*	93,49	87,39	6,10	80,63	50,15	30,48	7,80	2,90	6,10		6,10	6,24		6,24		70,00					3,17	
27.02.2025	24,00	*	94,01	88,36	5,65	80,83	50,56	30,27	7,80	2,90	5,65		5,65	5,78		5,78		70,00					3,14	
28.02.2025	24,00	*	94,11	87,97	6,14	80,04	50,13	29,91	7,80	2,90	6,14		6,14	6,28		6,28		70,00					3,13	
01.03.2025	24,00	*	92,98	87,64	5,34	79,44	49,54	29,90	7,80	2,90	5,34		5,34	5,46		5,46		70,00					3,05	
02.03.2025	24,00	*	95,52	86,93	8,59	78,99	49,24	29,75	7,80	2,90	8,59		8,59	8,78		8,78		70,00					3,27	
03.03.2025	24,00	*	93,68	87,19	6,49	78,51	49,05	29,46	7,80	2,90	6,49		6,49	6,63		6,63		70,00					3,09	
04.03.2025	24,00	*	91,85	86,94	4,91	77,92	48,72	29,20	7,80	2,90	4,92		4,92	5,03		5,03		70,00					2,93	
05.03.2025	24,00	*	97,56	91,87	5,69	77,11	49,08	28,03	7,80	2,90	5,69		5,69	5,82		5,82		70,00					3,02	
06.03.2025	24,00	*	95,61	89,35	6,26	75,38	48,47	26,91	7,80	2,90	6,26		6,26	6,40		6,40		70,00					2,89	
07.03.2025	24,00	*	93,92	87,48	6,44	76,50	48,66	27,84	7,80	2,90	6,44		6,44	6,59		6,59		70,00					2,94	
08.03.2025	24,00	*	93,87	87,91	5,96	76,97	48,87	28,10	7,80	2,90	5,95		5,95	6,09		6,09		70,00					2,94	
09.03.2025	24,00	*	94,17	86,89	7,28	76,86	48,51	28,35	7,80	2,90	7,28		7,28	7,45		7,45		70,00					3,03	
10.03.2025	24,00	*	93,57	87,18	6,39	76,61	48,47	28,14	7,80	2,90	6,40		6,40	6,54		6,54		70,00					2,95	
11.03.2025	24,00	*	93,05	86,92	6,13	77,11	48,71	28,40	7,80	2,90	6,12		6,12	6,26		6,26		70,00					2,95	
12.03.2025	24,00	*	91,37	85,80	5,57	79,10	48,96	30,14	7,80	2,90	5,57		5,57	5,70		5,70		70,00					3,04	
13.03.2025	24,00	*	92,49	87,00	5,49	79,03	49,10	29,93	7,80	2,90	5,48		5,48	5,61		5,61		70,00					3,05	
14.03.2025	24,00	*	91,97	85,75	6,22	78,23	48,68	29,55	7,80	2,90	6,22		6,22	6,36		6,36		70,00					3,03	
15.03.2025	24,00	*	91,96	85,41	6,55	79,10	48,68	30,42	7,80	2,90	6,55		6,55	6,70		6,70		70,00					3,13	
16.03.2025	24,00	*	94,46	86,08	8,38	79,02	48,98	30,04	7,80	2,90	8,38		8,38	8,57		8,57		70,00					3,26	
17.03.2025	24,00	*	89,80	83,18	6,62	78,39	47,78	30,61	7,80	2,90	6,62		6,62	6,77		6,77		70,00					3,07	
18.03.2025	24,00	*	92,67	86,37	6,30	78,70	48,78	29,92	7,80	2,90	6,30		6,30	6,44		6,44		70,00					3,09	
19.03.2025	24,00	*	94,28	88,04	6,24	77,46	48,91	28,55	7,80	2,90	6,24		6,24	6,38		6,38		70,00					3,01	
20.03.2025	24,00	*	93,64	87,00	6,64	76,09	48,25	27,84	7,80	2,90	6,65		6,65	6,80		6,80		70,00					2,94	
21.03.2025	24,00	*	91,13	84,85	6,28	71,70	45,96	25,74	7,80	2,90	6,27		6,27	6,42		6,42		70,00					2,64	
22.03.2025																								
<b>Среднее</b>	24,00		93,38	87,11	6,27	78,65	49,17	29,48	7,80	2,90	6,27		6,27	6,41		6,41		70,00					3,07	
<b>Итого</b>	<b>648,00</b>		<b>2521,27</b>	<b>2351,98</b>	<b>169,29</b>						<b>169,27</b>		<b>169,27</b>	<b>173,13</b>		<b>173,13</b>							<b>82,91</b>	

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
24.02.2025	69782,3	67306,90	2475,38		2531,45			1465,31	14219,10
22.03.2025	72209	69571,20	2637,81		2697,56			1556,01	14843,10

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **24 час 3,07 Гкал**

Объем теплоносителя Vizл, рассчитанный по среднему: **24 час 6,41 куб.м**

Период расчета по договору: час

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды: **0,29 °C**

**Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):**

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ: **85,93 Гкал**

Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл: **179,54 м.куб.**

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Идентификатор: 3d916deb-52b2-4151-ba02-00474725a4c6

Представитель теплоснабжающей организации

ОТПРАВЛЕНО **АО "ТЭК СПб"**, Соколов Дмитрий Александрович  
 Эл.доверенность N9f8b356b2-ef8d-442b-8c53-e151425cdb5

**27.03.25 11:47 (MSK)** Сертификат 057778B60094B1C9A446732FFFE743C075

УТВЕРЖДЕНО **ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА"**, ОРЛОВ ИВАН  
 ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

**27.03.25 16:01 (MSK)** Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D