

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за Март 2025
за период с 23.02.2025 по 22.03.2025

Потребитель: ЖКС №2 Невского района
Адрес: Санкт-Петербург, Шелгунова, 37
Обслуживающая организация:
Источник:

Договор:
Строительный адрес: Санкт-Петербург, Шелгунова, 37

Телефон:

Узел учета: Общий
Код УУТЭ:

Телефон:

Схема подключения: СО+ГВС 2-трубная. СО открытая. ГВС тулиповое

Часовые и суточные архивы в файлах:

Установленные приборы: Вычислитель: СПП943 ТВ1+ТВ2 №6057	Расходомер: №	Режим (схема):	Приборы УУТЭ поверены до:	№	Тхв, гр.С= 0.29	№
Подводящ.тр.(М1): №	Расходомер: №	Gmin=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Обратн.тр.(М2): №	Расходомер: №	Gmin=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Тр. ГВС(М3): №	Расходомер: №	Gmin=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Тр.цирк.ГВС(М4): №	Расходомер: №	Gmin=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Тр.подпитки(V5):	Расходомер: №	Gmin=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№

Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)	лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)		
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот=	Qвент.=	Qтех.пот.=	Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:	Qтех.гвс.ср=	Qгвс.ср=		
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот=	Gвент.=	Gтех.пот.=	Gгвс=

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.02.2025 по 22.03.2025																						Общее теплотр-е
Учет ГВС (ТВ-1)											Контроль ГВС (ТВ-2)									Qобщ.		
Дата	Ти	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4		P3	
23.02.25	24,00	-	166,81	155,55	11,26	87,01	59,47	27,54	0,72	0,37	66,43	-	66,43	68,66	-	68,66	-	86,88	-	0,37	-	5,28
24.02.25	24,00	-	163,73	154,83	8,90	85,49	58,40	27,09	0,72	0,37	63,76	-	63,76	65,83	-	65,83	-	85,36	-	0,37	-	4,97
25.02.25	24,00	-	165,95	155,14	10,81	81,70	56,65	25,05	0,72	0,37	65,64	-	65,64	67,61	-	67,61	-	81,61	-	0,37	-	4,79
26.02.25	24,00	-	164,94	155,42	9,51	80,75	56,16	24,59	0,72	0,37	64,40	-	64,40	66,29	-	66,29	-	80,65	-	0,37	-	4,61
27.02.25	24,00	-	166,68	157,09	9,59	80,98	56,59	24,39	0,72	0,37	65,08	-	65,08	67,00	-	67,00	-	80,89	-	0,37	-	4,62
28.02.25	24,00	-	167,08	156,53	10,55	80,18	56,08	24,11	0,72	0,37	65,85	-	65,85	67,75	-	67,75	-	80,06	-	0,37	-	4,63
01.03.25	24,00	-	166,49	155,73	10,76	79,57	55,60	23,97	0,72	0,37	65,73	-	65,73	67,60	-	67,60	-	79,52	-	0,37	-	4,60
02.03.25	24,00	-	165,95	154,71	11,24	79,13	55,28	23,86	0,72	0,37	65,85	-	65,85	67,70	-	67,70	-	79,02	-	0,37	-	4,60
03.03.25	24,00	-	166,23	155,13	11,10	78,65	55,09	23,56	0,72	0,37	65,82	-	65,82	67,65	-	67,65	-	78,57	-	0,37	-	4,54
04.03.25	24,00	-	165,52	154,26	11,26	78,07	54,77	23,30	0,72	0,37	65,67	-	65,67	67,48	-	67,48	-	77,98	-	0,37	-	4,49
05.03.25	24,00	-	86,44	86,01	0,43	75,74	53,58	22,17	0,72	0,37	39,14	-	39,14	40,07	-	40,07	-	71,67	-	0,37	-	1,95
06.03.25	24,00	-	158,34	147,32	11,02	75,31	53,85	21,46	0,72	0,37	63,93	-	63,93	65,56	-	65,56	-	74,81	-	0,37	-	4,00
07.03.25	24,00	-	166,67	155,54	11,13	76,61	54,68	21,93	0,72	0,37	65,77	-	65,77	67,52	-	67,52	-	76,52	-	0,37	-	4,28
08.03.25	24,00	-	168,35	156,36	11,99	77,07	54,81	22,26	0,72	0,37	66,84	-	66,84	68,64	-	68,64	-	77,01	-	0,37	-	4,42
09.03.25	24,00	-	167,53	154,63	12,90	76,96	54,56	22,40	0,72	0,37	67,01	-	67,01	68,81	-	68,81	-	76,89	-	0,37	-	4,47
10.03.25	24,00	-	166,10	155,21	10,89	76,71	54,50	22,21	0,72	0,37	65,13	-	65,13	66,87	-	66,87	-	76,62	-	0,37	-	4,30
11.03.25	24,00	-	166,03	154,77	11,26	77,21	54,85	22,37	0,72	0,37	65,41	-	65,41	67,18	-	67,18	-	77,12	-	0,37	-	4,35
12.03.25	24,00	-	164,04	152,93	11,11	79,20	55,39	23,81	0,72	0,37	64,63	-	64,63	66,45	-	66,45	-	79,11	-	0,37	-	4,54
13.03.25	24,00	-	165,94	155,00	10,94	79,11	55,57	23,54	0,72	0,37	65,10	-	65,10	66,94	-	66,94	-	79,01	-	0,37	-	4,53
14.03.25	24,00	-	162,88	152,92	9,96	78,33	55,00	23,33	0,72	0,37	63,37	-	63,37	65,12	-	65,12	-	78,23	-	0,37	-	4,36
15.03.25	24,00	-	163,67	152,11	11,56	79,17	55,09	24,08	0,72	0,37	64,72	-	64,72	66,55	-	66,55	-	79,09	-	0,37	-	4,59
16.03.25	24,00	-	165,87	153,29	12,57	79,09	55,16	23,93	0,72	0,37	66,16	-	66,16	68,03	-	68,03	-	79,04	-	0,37	-	4,68
17.03.25	24,00	-	159,36	148,03	11,33	78,48	54,18	24,30	0,72	0,37	62,98	-	62,98	64,73	-	64,73	-	78,43	-	0,37	-	4,50
18.03.25	24,00	-	165,38	153,88	11,50	78,79	55,18	23,61	0,72	0,37	65,29	-	65,29	67,12	-	67,12	-	78,73	-	0,37	-	4,55
19.03.25	24,00	-	167,66	157,08	10,58	77,54	54,95	22,59	0,72	0,37	65,46	-	65,46	67,24	-	67,24	-	77,42	-	0,37	-	4,38
20.03.25	24,00	-	167,11	155,09	12,02	76,17	54,11	22,06	0,72	0,37	66,17	-	66,17	67,91	-	67,91	-	76,08	-	0,37	-	4,35
21.03.25	24,00	-	163,36	150,96	12,40	71,74	51,47	20,27	0,72	0,37	65,00	-	65,00	66,53	-	66,53	-	71,51	-	0,37	-	3,96
22.03.25	24,00	-	163,83	149,50	14,32	72,76	51,47	21,30	0,72	0,37	66,47	-	66,47	68,08	-	68,08	-	72,70	-	0,37	-	4,24
Среднее	24,00	-	162,43	151,61	10,82	78,48	55,09	23,40	0,72	0,37	64,39	-	64,39	66,18	-	66,18	-	78,23	-	0,37	0,00	4,41
Итого	672,00	-	4547,95	4245,05	302,90	-	-	-	-	-	1802,79	-	1802,79	1852,91	-	1852,91	-	-	-	-	-	123,58

Показания счетчиков на момент снятия данных	Дата и время	M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
		22.02.25							-	-
	22.03.25							-	-	-

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час
 Объем теплоносителя Vizl, рассчитанный по среднему: час
 Период расчета по договору: _____ / _____
 Период превышения t2: _____
 Корректировка на температуру холодной воды: 0,29 °С
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): -0,09 Гкал
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл: 123,49 Гкал / 309,08 м3
 Представитель теплоснабжающей организации: _____ / _____

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Идентификатор: 3d916deb-52b2-4151-ba02-00474725a4c6

ОТПРАВЛЕНО	АО "ТЭК СПб", Соколов Дмитрий Александрович Эл.доверенность №9f8b356b2-ef8d-442b-8c53-e151425cdeb5	27.03.25 11:47 (MSK)	Сертификат 057778B60094B1C9A446732FFFE743C075
УТВЕРЖДЕНО	ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР	27.03.25 16:01 (MSK)	Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D