

**Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Март 2025**

Абонент: **Жилой дом по адресу: 1-й Рабфаковский пер., д. 9, корпус 1, лит. В**  
 Адрес: **1-й Рабфаковский пер, д. 9, корп. 1, лит. В**  
 Обслуживающая организация:  
 Источник: **ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"**

Договор: **24167.046.6**  
 Строит.адрес:  
 Телефон:  
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:  
 Узел учета: **Общий 67683**  
 Код УУТЭ:  
 график: **150/70**

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	Режим (схема):	<b>ОП: СП-2; МП: СП-2;</b>
Вычислитель: <b>СПТ 943.1 № 39117</b>	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:
Подающий трубопровод (M1)	ИТЭМ-32	0,12	30	КТПТР-05
Обратный трубопровод (M2)	ИТЭМ-32	0,12	30	КТПТР-05
Подающий ГВС (M3)	ИТЭМ-25	0,068	17	ТПТ-15-2
Циркуляционный ГВС (M4)				
Подпиточный трубопровод (Vп)				
Расчетный алгоритм:	зима: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$	лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-hxв)$	Преобр.давления:	
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот. = <b>0,3201</b>	Qвент. = <b>0</b>	Qтех. = <b>0</b>	Qтех.гвс. = <b>0</b> Qгвс. = <b>0,0702</b>
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср = <b>0</b> Qгвс.ср = <b>0,0319</b>
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот. = <b>96,03</b>	Gвент. = <b>0</b>	Gтех. = <b>0</b>	Gтех.гвс. = <b>0</b> Gгвс. = <b>12,76</b> Gгвс.м =

**Фактическое потребление за отчетный период с 23.02.2025 по 22.03.2025**

Дата	Ти час	НС	Учет отопление (ТВ-1)							Контроль ГВС (ТВ-2)										Qобщ				
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4		P3	P4		
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал		
23.02.2025																								
24.02.2025																								
25.02.2025																								
26.02.2025																								
27.02.2025																								
28.02.2025																								
01.03.2025																								
02.03.2025																								
03.03.2025																								
04.03.2025																								
05.03.2025		*																						
06.03.2025	24,00	*	131,35	125,29	6,06	75,09	50,19	24,90	5,80	3,90	5,08		5,08	5,22		5,22		76,05		4,90		3,58		
07.03.2025	24,00	*	131,76	125,65	6,11	76,18	50,58	25,60	5,80	3,90	8,47		8,47	8,69		8,69		75,85		4,90		3,69		
08.03.2025	24,00	*	131,26	125,91	5,35	76,66	50,82	25,84	5,80	3,90	7,66		7,66	7,86		7,86		76,68		4,90		3,67		
09.03.2025	24,00	*	131,97	124,68	7,29	76,58	50,64	25,94	5,80	3,90	9,47		9,47	9,72		9,72		76,49		4,90		3,80		
10.03.2025	24,00	*	132,57	125,15	7,42	76,32	50,70	25,62	5,80	3,90	9,59		9,59	9,85		9,85		76,22		4,90		3,78		
11.03.2025	24,00	*	130,40	124,88	5,52	76,83	50,92	25,91	5,80	3,90	7,74		7,74	7,95		7,95		76,61		4,90		3,67		
12.03.2025	24,00	*	131,27	125,00	6,27	78,80	51,52	27,28	5,80	3,90	8,51		8,51	8,75		8,75		78,66		4,90		3,91		
13.03.2025	24,00	*	132,05	125,38	6,67	78,71	51,66	27,05	5,80	3,90	8,89		8,89	9,13		9,13		78,58		4,90		3,92		
14.03.2025	24,00	*	129,30	124,52	4,78	77,92	51,19	26,73	5,80	3,90	6,93		6,93	7,12		7,12		77,33		4,90		3,71		
15.03.2025	24,00	*	130,45	124,01	6,44	78,77	51,18	27,59	5,80	3,90	8,58		8,58	8,81		8,81		78,54		4,90		3,94		
16.03.2025	24,00	*	130,08	123,55	6,53	78,72	51,06	27,66	5,80	3,90	8,72		8,72	8,96		8,96		78,47		4,90		3,94		
17.03.2025	24,00	*	126,57	120,22	6,35	78,10	50,16	27,94	5,80	3,90	8,48		8,48	8,71		8,71		77,86		4,90		3,86		
18.03.2025	24,00	*	129,29	122,40	6,89	78,40	50,88	27,52	5,80	3,90	9,04		9,04	9,29		9,29		77,99		4,90		3,92		
19.03.2025	24,00	*	129,79	123,09	6,70	77,14	50,54	26,60	5,80	3,90	8,82		8,82	9,05		9,05		76,56		4,90		3,80		
20.03.2025	24,00	*	128,00	122,15	5,85	75,78	49,87	25,91	5,80	3,90	7,92		7,92	8,12		8,12		75,14		4,90		3,62		
21.03.2025	24,00	*	127,31	120,54	6,77	71,34	47,59	23,75	5,80	3,90	8,72		8,72	8,92		8,92		70,77		4,90		3,35		
22.03.2025	24,00	*	126,64	120,12	6,52	72,44	47,75	24,69	5,80	3,90	8,46		8,46	8,66		8,66		72,12		4,90		3,44		
<b>Среднее</b>	24,00		130,00	123,68	6,32	76,69	50,43	26,27	5,80	3,90	8,30		8,30	8,52		8,52		76,47		4,90		3,74		
<b>Итого</b>	<b>408,00</b>		<b>2210,06</b>	<b>2102,54</b>	<b>107,52</b>						<b>141,08</b>		<b>141,08</b>	<b>144,81</b>		<b>144,81</b>						<b>63,60</b>		

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
06.03.2025	65,95	61,66	0,03		0,04			2,33	13,55
23.03.2025	2276,01	2164,22	141,10		144,85			76,71	421,55

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **264** час **41,14** Гкал  
 Объем теплоносителя Vizл, рассчитанный по среднему: **264** час **93,72** куб.м  
 Период расчета по договору: час  
 Период превышения t2: **0,29** °C

Корректировка на температуру холодной воды  
**Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):**  
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ. **104,69** Гкал  
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. **238,53** м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

ОТПРАВЛЕНО **АО "ТЭК СПб"**, Соколов Дмитрий Александрович  
 Эл.доверенность №9f8b356b2-ef8d-442b-8c53-e151425cdb5  
 УТВЕРЖДЕНО **ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА"**, ОРЛОВ ИВАН  
 ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

**27.03.25 11:39 (MSK)** Сертификат 057778B60094B1C9A446732FFFE743C075  
**27.03.25 16:37 (MSK)** Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D

Идентификатор: 2d339abf-d2e5-49dd-a376-e2efa9ebcddb2  
 Представитель теплоснабжающей организации