

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Март 2025  
за период с 23.02.2025 по 22.03.2025

Потребитель: ЖКС №2 Невского района  
Адрес: Санкт-Петербург, 3-й Рабфаковский переулок, 3-й Рабфаковский 6  
Обслуживающая организация:

Договор: Строительный адрес: Санкт-Петербург, 3-й Рабфаковский переулок, 3-й Рабфаковский 6  
Телефон: Телефон:

Узел учета: Общий  
Код УУТЭ:

Источники:		Схема подключения: СО+ГВС 2- трубая. СО открытая. ГВС тупиковое	
Установленные приборы:		Часовые и суточн. архивы в файлах:	
Вычислитель: СПТ943 ТВ1+ТВ2 №4651		Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до: Тхв, гр.С=	
Подающ.тр.(M1): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=
Обратн.тр.(M2): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=
Тр. ГВС(M3): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=
Тр.цирк.ГВС(M4): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=
Тр.подпитки(V5):	Расходомер:	Gmin=	Gmax=
Расчетный алгоритм:		зима: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$ лето: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$	
Договорные нагрузки, Гкал/час:		Qот=	Qвент.=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:		Qтех.гвс.ср=	Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:		Gот=	Gвент.=

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.02.2025 по 22.03.2025																						Общее теплотр-е
Дата	Учет ГВС (ТВ-1)									Контроль ГВС (ТВ-2)											Qобщ.	
	Ти	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4	P3		P4
ч		т	т	т	°C	°C	°C	МПа	МПа	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	МПа	МПа	Гкал	
23.02.25																						
24.02.25																						
25.02.25																						
26.02.25																						
27.02.25																						
28.02.25																						
01.03.25	24,00	-	212,66	198,42	14,24	78,75	58,76	19,99	0,59	0,39	52,53	-	52,53	53,99	-	53,99	-	78,53	-	0,49	-	5,10
02.03.25	24,00	-	209,26	193,56	15,71	78,33	58,51	19,82	0,59	0,39	52,51	-	52,51	53,96	-	53,96	-	78,11	-	0,49	-	5,08
03.03.25	24,00	-	200,03	186,86	13,17	77,78	57,53	20,25	0,59	0,39	50,87	-	50,87	52,26	-	52,26	-	77,59	-	0,49	-	4,82
04.03.25	24,00	-	189,69	177,59	12,09	77,14	56,33	20,82	0,59	0,39	49,38	-	49,38	50,70	-	50,70	-	76,92	-	0,49	-	4,64
05.03.25	24,00	-	192,84	179,58	13,26	76,32	55,88	20,44	0,59	0,39	50,02	-	50,02	51,33	-	51,33	-	76,09	-	0,49	-	4,69
06.03.25	24,00	-	202,74	188,69	14,05	74,66	55,84	18,83	0,59	0,39	51,48	-	51,48	52,78	-	52,78	-	74,45	-	0,49	-	4,61
07.03.25	24,00	-	208,63	196,26	12,37	75,75	56,91	18,84	0,59	0,39	52,20	-	52,20	53,55	-	53,55	-	75,55	-	0,49	-	4,65
08.03.25	24,00	-	204,16	191,16	13,00	76,20	56,96	19,24	0,59	0,39	51,53	-	51,53	52,88	-	52,88	-	76,01	-	0,49	-	4,68
09.03.25	24,00	-	197,95	180,37	17,58	76,08	55,99	20,08	0,59	0,39	50,95	-	50,95	52,28	-	52,28	-	75,87	-	0,49	-	4,97
10.03.25	24,00	-	190,04	177,02	13,02	75,81	55,67	20,14	0,59	0,39	49,48	-	49,48	50,77	-	50,77	-	75,61	-	0,49	-	4,56
11.03.25	24,00	-	186,12	171,17	14,95	76,31	56,22	20,09	0,59	0,39	57,88	-	57,88	58,73	-	58,73	-	51,21	-	0,49	-	4,59
12.03.25	24,00	-	180,07	166,66	13,42	78,23	56,46	21,78	0,59	0,39	68,57	-	68,57	68,74	-	68,74	-	24,05	-	0,49	-	4,69
13.03.25	24,00	-	178,95	165,39	13,56	78,13	56,18	21,94	0,59	0,39	67,82	-	67,82	68,68	-	68,68	-	47,54	-	0,49	-	4,70
14.03.25	24,00	-	174,71	159,52	15,19	77,36	55,31	22,04	0,59	0,39	68,50	-	68,50	69,98	-	69,98	-	68,38	-	0,49	-	4,70
15.03.25	24,00	-	172,89	158,37	14,52	78,16	55,42	22,74	0,59	0,39	68,23	-	68,23	69,73	-	69,73	-	68,90	-	0,49	-	4,75
16.03.25	24,00	-	173,08	155,56	17,52	78,11	55,52	22,59	0,59	0,39	69,66	-	69,66	71,17	-	71,17	-	68,59	-	0,49	-	4,89
17.03.25	24,00	-	200,12	185,21	14,90	77,58	56,49	21,09	0,59	0,39	68,68	-	68,68	70,24	-	70,24	-	70,17	-	0,49	-	5,08
18.03.25	24,00	-	276,52	261,74	14,78	78,03	61,65	16,37	0,59	0,39	65,18	-	65,18	66,97	-	66,97	-	77,83	-	0,49	-	5,45
19.03.25	24,00	-	204,80	190,93	13,88	76,69	57,14	19,55	0,59	0,39	51,74	-	51,74	53,11	-	53,11	-	76,42	-	0,49	-	4,81
20.03.25	24,00	-	203,86	188,38	15,48	75,32	56,32	19,00	0,59	0,39	52,14	-	52,14	53,47	-	53,47	-	75,07	-	0,49	-	4,76
21.03.25	24,00	-	196,53	183,60	12,92	70,91	53,03	17,87	0,59	0,39	49,85	-	49,85	50,99	-	50,99	-	70,46	-	0,49	-	4,21
22.03.25	24,00	-	185,48	170,08	15,40	71,94	52,37	19,56	0,59	0,39	49,23	-	49,23	50,39	-	50,39	-	71,74	-	0,49	-	4,44
Среднее	24,00	-	197,32	183,01	14,32	76,53	56,39	20,14	0,59	0,39	56,75	-	56,75	58,03	-	58,03	-	69,78	-	0,49	0,00	4,77
Итого	528,00	-	4341,12	4026,12	315,00	-	-	-	-	-	1248,44	-	1248,44	1276,69	-	1276,69	-	-	-	-	-	104,86

Показания счетчиков на момент снятия данных	Дата и время	M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
		22.02.25							-	-
	22.03.25							-	-	-

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **144** час 28,62 Гкал  
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: **144** час 87,67 м3  
 Период расчета по договору: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
 Период превышения t2: \_\_\_\_\_  
 Корректировка на температуру холодной воды: 0,29 °C 0,12 Гкал  
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 133,36 Гкал  
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"  
Идентификатор: 2d339abf-d2e5-49dd-a376-e2efa9ebcddb2

ОТПРАВЛЕНО **АО "ТЭК СПб"**, Соколов Дмитрий Александрович **27.03.25 11:39 (MSK)** Сертификат 057778B60094B1C9A446732FFFE743C075  
 Эл.доверенность №9f8b356b2-ef8d-442b-8c53-e151425cdb5

УТВЕРЖДЕНО **ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА"**, ОРЛОВ ИВАН **27.03.25 16:37 (MSK)** Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D  
 ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР