

Отчет (акт) о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 20.02.2025 по 22.03.2025

Потребитель: ООО "ЖКС № 2 НЕВСКОГО РАЙОНА"
 Адрес: РЫБАЦКИЙ ПР, Д.3
 Договор: 31502


Тип прибора: СПТ-943.2
 Номер прибора: 9748
 Схема измерения: СИ-5

Показания счетчиков
 V1гвс,м3: -
 V2гвс,м3: -
 Wгвс,Гкал: -
 Wотоп,Гкал: -

| Дата | НС, # | п, ч | M1, т | t1, гр.С | P1, кгс/см2 | M2, т | t2, гр.С | P2, кгс/см2 | t1-t2, гр.С | M1-M2, т | Wотоп, Гкал | V1гвс, м3 | t1гвс, гр.С | P1гвс, кгс/см2 | V2гвс, м3 | t2гвс, гр.С | P2гвс, кгс/см2 | t1гвс-t2гвс, гр.С | V1гвс-V2гвс, м3 | Wгвс, Гкал | Wсумм, Гкал |
|------------|-------|------|----------|----------|-------------|----------|----------|-------------|-------------|----------|-------------|-----------|-------------|----------------|-----------|-------------|----------------|-------------------|-----------------|------------|-------------|
| 20.02.2025 | | 24 | 65.065 | 85.4 | 0.8 | 65.163 | 50.6 | 0.6 | 34.8 | -0.098 | 2.556 | 7.474 | 68.4 | 0.6 | 1.679 | 41.9 | 0.5 | 26.5 | 5.795 | 0.431 | 2.987 |
| 21.02.2025 | | 24 | 89.46 | 76 | 0.8 | 89.585 | 51.1 | 0.6 | 24.9 | -0.125 | 2.223 | 7.375 | 68.2 | 0.6 | 1.851 | 41.7 | 0.5 | 26.5 | 5.524 | 0.416 | 2.639 |
| 22.02.2025 | | 24 | 104.814 | 72.4 | 0.8 | 104.93 | 51.6 | 0.6 | 20.8 | -0.116 | 2.181 | 7.828 | 66.2 | 0.6 | 1.94 | 42 | 0.5 | 24.2 | 5.888 | 0.427 | 2.608 |
| 23.02.2025 | | 24 | 110.925 | 71 | 0.8 | 111.05 | 51.5 | 0.6 | 19.5 | -0.125 | 2.166 | 9.211 | 64.3 | 0.6 | 1.972 | 41.5 | 0.5 | 22.8 | 7.239 | 0.5 | 2.666 |
| 24.02.2025 | | 24 | 118.077 | 69.4 | 0.8 | 118.212 | 51.4 | 0.6 | 18 | -0.135 | 2.135 | 7.988 | 68.3 | 0.6 | 1.786 | 42.3 | 0.5 | 26 | 6.202 | 0.46 | 2.595 |
| 25.02.2025 | | 24 | 111.452 | 70.6 | 0.8 | 111.58 | 51.6 | 0.6 | 19 | -0.128 | 2.121 | 8.12 | 66.3 | 0.6 | 1.916 | 43.3 | 0.5 | 23 | 6.204 | 0.446 | 2.567 |
| 26.02.2025 | | 24 | 112.769 | 69.9 | 0.8 | 112.926 | 51.4 | 0.6 | 18.5 | -0.157 | 2.084 | 8.23 | 63.6 | 0.6 | 2.125 | 41.4 | 0.5 | 22.2 | 6.105 | 0.426 | 2.51 |
| 27.02.2025 | | 24 | 99.25 | 73 | 0.8 | 99.366 | 52 | 0.6 | 21 | -0.116 | 2.085 | 7.36 | 67.5 | 0.6 | 1.832 | 43.7 | 0.5 | 23.8 | 5.528 | 0.407 | 2.492 |
| 28.02.2025 | | 24 | 125.763 | 67.3 | 0.8 | 125.902 | 51.4 | 0.6 | 15.9 | -0.139 | 2.006 | 7.235 | 66.4 | 0.6 | 1.984 | 42.6 | 0.5 | 23.8 | 5.251 | 0.388 | 2.394 |
| 01.03.2025 | | 24 | 142.773 | 65 | 0.8 | 142.93 | 51.2 | 0.6 | 13.8 | -0.157 | 1.969 | 7.648 | 64.9 | 0.6 | 2.044 | 42.1 | 0.5 | 22.8 | 5.604 | 0.402 | 2.371 |
| 02.03.2025 | | 24 | 130.513 | 66.2 | 0.8 | 130.656 | 51.2 | 0.6 | 15 | -0.143 | 1.97 | 8.799 | 65.4 | 0.6 | 1.848 | 43.1 | 0.5 | 22.3 | 6.951 | 0.485 | 2.455 |
| 03.03.2025 | | 24 | 138.541 | 65 | 0.8 | 138.692 | 51.1 | 0.6 | 13.9 | -0.151 | 1.932 | 7.411 | 64.4 | 0.6 | 1.966 | 40.6 | 0.5 | 23.8 | 5.445 | 0.39 | 2.322 |
| 04.03.2025 | | 24 | 140.747 | 64.4 | 0.8 | 140.895 | 50.9 | 0.6 | 13.5 | -0.148 | 1.91 | 7.477 | 63.1 | 0.6 | 1.834 | 41.2 | 0.5 | 21.9 | 5.643 | 0.389 | 2.299 |
| 05.03.2025 | | 24 | 137.015 | 65.3 | 0.8 | 137.183 | 51.1 | 0.6 | 14.2 | -0.168 | 1.949 | 7.388 | 64.1 | 0.6 | 1.646 | 40.8 | 0.5 | 23.3 | 5.742 | 0.398 | 2.347 |
| 06.03.2025 | | 24 | 137.84 | 63.5 | 0.8 | 138.006 | 50.3 | 0.6 | 13.2 | -0.166 | 1.828 | 7.211 | 65.3 | 0.6 | 1.791 | 42.9 | 0.5 | 22.4 | 5.42 | 0.386 | 2.214 |
| 07.03.2025 | | 24 | 144.614 | 61.6 | 0.8 | 144.811 | 49.4 | 0.6 | 12.2 | -0.197 | 1.764 | 7.799 | 66.8 | 0.6 | 1.836 | 43.6 | 0.5 | 23.2 | 5.963 | 0.432 | 2.196 |
| 08.03.2025 | | 24 | 151.76 | 61.1 | 0.8 | 151.972 | 49.5 | 0.6 | 11.6 | -0.212 | 1.764 | 8.264 | 65.4 | 0.6 | 2.137 | 43.6 | 0.5 | 21.8 | 6.127 | 0.438 | 2.202 |
| 09.03.2025 | | 24 | 153.494 | 60.3 | 0.8 | 153.717 | 49.1 | 0.6 | 11.2 | -0.223 | 1.723 | 9.231 | 66.3 | 0.6 | 2.214 | 44.6 | 0.5 | 21.7 | 7.017 | 0.503 | 2.226 |
| 10.03.2025 | | 24 | 137.421 | 63.5 | 0.8 | 137.634 | 50.2 | 0.6 | 13.3 | -0.213 | 1.835 | 7.733 | 67.7 | 0.6 | 2.047 | 42.9 | 0.5 | 24.8 | 5.686 | 0.426 | 2.261 |
| 11.03.2025 | | 24 | 114.477 | 67.4 | 0.8 | 114.654 | 51.1 | 0.6 | 16.3 | -0.177 | 1.872 | 7.185 | 65.6 | 0.6 | 2.081 | 43.2 | 0.5 | 22.4 | 5.104 | 0.374 | 2.246 |
| 12.03.2025 | | 24 | 108.068 | 68.9 | 0.8 | 108.232 | 51.1 | 0.6 | 17.8 | -0.164 | 1.929 | 7.527 | 64.6 | 0.6 | 1.846 | 42.7 | 0.5 | 21.9 | 5.681 | 0.399 | 2.328 |
| 13.03.2025 | | 24 | 99.154 | 70.3 | 0.8 | 99.295 | 50.9 | 0.6 | 19.4 | -0.141 | 1.927 | 7.093 | 64.9 | 0.6 | 2.072 | 42.9 | 0.5 | 22 | 5.021 | 0.363 | 2.29 |
| 14.03.2025 | | 24 | 93.204 | 71.4 | 0.8 | 93.343 | 50.8 | 0.6 | 20.6 | -0.139 | 1.928 | 7.456 | 66.6 | 0.6 | 2.286 | 40.9 | 0.5 | 25.7 | 5.17 | 0.394 | 2.322 |
| 15.03.2025 | | 24 | 91.334 | 73.6 | 0.8 | 91.473 | 51.4 | 0.6 | 22.2 | -0.139 | 2.032 | 7.961 | 68.9 | 0.6 | 2.249 | 44.4 | 0.5 | 24.5 | 5.712 | 0.438 | 2.47 |
| 16.03.2025 | | 24 | 109.399 | 69.2 | 0.8 | 109.562 | 51.1 | 0.6 | 18.1 | -0.163 | 1.982 | 8.542 | 66.3 | 0.6 | 2.371 | 44.9 | 0.5 | 21.4 | 6.171 | 0.45 | 2.432 |
| 17.03.2025 | | 24 | 107.634 | 70.1 | 0.8 | 107.786 | 51.3 | 0.6 | 18.8 | -0.152 | 2.027 | 7.446 | 67.4 | 0.6 | 2.342 | 43.9 | 0.5 | 23.5 | 5.104 | 0.39 | 2.417 |
| 18.03.2025 | | 24 | 122.287 | 67.4 | 0.8 | 122.467 | 51.2 | 0.6 | 16.2 | -0.18 | 1.984 | 8.378 | 68 | 0.6 | 2.419 | 45.6 | 0.5 | 22.4 | 5.959 | 0.449 | 2.433 |
| 19.03.2025 | | 24 | 137.224 | 63.8 | 0.8 | 137.426 | 50.3 | 0.6 | 13.5 | -0.202 | 1.856 | 8.019 | 67.1 | 0.6 | 2.614 | 44.9 | 0.5 | 22.2 | 5.405 | 0.411 | 2.267 |
| 20.03.2025 | | 24 | 158.207 | 60.5 | 0.8 | 158.089 | 49.4 | 0.6 | 11.1 | 0.118 | 1.775 | 7.71 | 66.2 | 0.6 | 2.722 | 44.4 | 0.5 | 21.8 | 4.988 | 0.381 | 2.156 |
| 21.03.2025 | | 24 | 154.291 | 61.6 | 0.8 | 154.14 | 49.9 | 0.6 | 11.7 | 0.151 | 1.819 | 8.09 | 66.7 | 0.6 | 2.533 | 44.9 | 0.5 | 21.8 | 5.557 | 0.417 | 2.236 |
| 22.03.2025 | | 24 | 154.269 | 59.8 | 0.8 | 154.268 | 48.5 | 0.6 | 11.3 | 0.001 | 1.741 | 9.152 | 65.1 | 0.6 | 2.368 | 44.4 | 0.5 | 20.7 | 6.784 | 0.481 | 2.222 |
| Среднее | | | 122.64 | 66.6 | 0.8 | 122.772 | 50.7 | 0.6 | 16 | -0.132 | | 7.882 | 66.1 | 0.6 | 2.076 | 43.1 | 0.5 | 23 | 5.806 | | |
| Итого | | 744 | 3801.841 | | | 3805.945 | | | | -4.104 | 61.073 | 244.341 | | | 64.351 | | | | 179.99 | 13.097 | 74.17 |
| Досчёт | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 |
| Снятие | | | -203.721 | | | -204.015 | | | | 0 | -6.741 | -22.917 | | | -4.986 | | | | -17.931 | -1.31 | -8.051 |
| Сумма | | | 3598.12 | | | 3601.93 | | | | -4.104 | 54.332 | 221.424 | | | 59.365 | | | | 162.059 | 11.787 | 66.119 |

Итого потребление за расчетный месяц
 Тхв на источнике = 0.20 V гвс (м3) = 162.06 W гвс (Гкал) = 11.76 W без гвс (Гкал) = 54.33
 Суммарное время аварийных ситуаций, ч : 0.0
 Комментарий:

Отчет сдан: ООО "ЖКС № 2 НЕВСКОГО РАЙОНА"



Отчет принят : 2025.03.26 11:53
 Комментарий ответственного лица :

/Подпись _____/

