

Отчет (акт) о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 23.02.2025 по 22.03.2025

Потребитель: ООО "ЖКС № 2 НЕВСКОГО РАЙОНА"
 Адрес: РЫБАЦКИЙ ПР, Д.31, КОРП.2[ОТОПЛЕНИЕ]
 Договор: 31502

Тип прибора: СПТ-941.11
 Номер прибора: 26961
 Схема измерения: СИ-1-Р-3

Показания счетчиков
 Wотоп, Гкал: -
 Wсумм, Гкал: -

| Дата | НС, # | п, ч | M1, т | t1, гр.С | P1, кгс/см2 | M2, т | Mp(Vp), # | t2, гр.С | P2, кгс/см2 | t1-t2, гр.С | M1-M2+Mp, т | Wсумм, Гкал |
|------------|-------|------|----------|----------|-------------|----------|-----------|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 23.02.2025 | | 24 | 254.365 | 70.4 | 0 | 253.753 | 0 | 49.5 | 0 | 20.9 | 0.612 | 5.385 |
| 24.02.2025 | | 24 | 253.765 | 70.4 | 0 | 253.13 | 0 | 49.3 | 0 | 21.1 | 0.635 | 5.413 |
| 25.02.2025 | | 24 | 254.198 | 71.9 | 0 | 253.361 | 0 | 50.2 | 0 | 21.7 | 0.837 | 5.575 |
| 26.02.2025 | | 24 | 254.591 | 71.9 | 0 | 253.587 | 0 | 50.5 | 0 | 21.4 | 1.004 | 5.539 |
| 27.02.2025 | | 24 | 254.669 | 70.4 | 0 | 254.121 | 0 | 49.9 | 0 | 20.5 | 0.548 | 5.285 |
| 28.02.2025 | | 24 | 254.699 | 68.1 | 0 | 254.41 | 0 | 48.7 | 0 | 19.4 | 0.289 | 4.955 |
| 01.03.2025 | | 24 | 254.815 | 65.5 | 0 | 254.48 | 0 | 47.3 | 0 | 18.2 | 0.335 | 4.676 |
| 02.03.2025 | | 24 | 254.549 | 65.5 | 0 | 254.388 | 0 | 47.3 | 0 | 18.2 | 0.161 | 4.671 |
| 03.03.2025 | | 24 | 254.254 | 65.5 | 0 | 254.196 | 0 | 47.2 | 0 | 18.3 | 0.058 | 4.678 |
| 04.03.2025 | | 24 | 254.012 | 65.4 | 0 | 253.725 | 0 | 47.2 | 0 | 18.2 | 0.287 | 4.671 |
| 05.03.2025 | | 24 | 254.832 | 65.4 | 0 | 254.53 | 0 | 47.2 | 0 | 18.2 | 0.302 | 4.682 |
| 06.03.2025 | | 24 | 255.299 | 63.2 | 0 | 254.874 | 0 | 46.3 | 0 | 16.9 | 0.425 | 4.341 |
| 07.03.2025 | | 24 | 255.891 | 60.5 | 0 | 255.172 | 0 | 44.9 | 0 | 15.6 | 0.719 | 4.062 |
| 08.03.2025 | | 24 | 247.114 | 60.9 | 0 | 246.119 | 0 | 44.7 | 0 | 16.2 | 0.995 | 4.064 |
| 09.03.2025 | | 24 | 254.846 | 60.5 | 0 | 253.392 | 0 | 44.9 | 0 | 15.6 | 1.454 | 4.072 |
| 10.03.2025 | | 24 | 254.966 | 63.1 | 0 | 253.325 | 0 | 46.2 | 0 | 16.9 | 1.641 | 4.418 |
| 11.03.2025 | | 24 | 253.366 | 67.4 | 0 | 251.569 | 0 | 48.6 | 0 | 18.8 | 1.797 | 4.891 |
| 12.03.2025 | | 24 | 245.163 | 70.4 | 0 | 243.062 | 0 | 49.4 | 0 | 21 | 2.101 | 5.284 |
| 13.03.2025 | | 24 | 251.479 | 70.5 | 0 | 248.935 | 0 | 49.7 | 0 | 20.8 | 2.544 | 5.372 |
| 14.03.2025 | | 24 | 255.531 | 70.4 | 0 | 253.076 | 0 | 49.8 | 0 | 20.6 | 2.455 | 5.395 |
| 15.03.2025 | | 24 | 255.215 | 70.4 | 0 | 253.202 | 0 | 49.6 | 0 | 20.8 | 2.013 | 5.416 |
| 16.03.2025 | | 24 | 255.051 | 70.4 | 0 | 253.279 | 0 | 49.8 | 0 | 20.6 | 1.772 | 5.345 |
| 17.03.2025 | | 24 | 254.729 | 70.3 | 0 | 253.08 | 0 | 49.6 | 0 | 20.7 | 1.649 | 5.377 |
| 18.03.2025 | | 24 | 255.818 | 68.4 | 0 | 253.841 | 0 | 48.8 | 0 | 19.6 | 1.977 | 5.125 |
| 19.03.2025 | | 24 | 256.897 | 64.1 | 0 | 254.858 | 0 | 47 | 0 | 17.1 | 2.039 | 4.523 |
| 20.03.2025 | | 24 | 257.396 | 60.5 | 0 | 255.28 | 0 | 44.9 | 0 | 15.6 | 2.116 | 4.131 |
| 21.03.2025 | | 24 | 256.474 | 60.5 | 0 | 254.523 | 0 | 44.8 | 0 | 15.7 | 1.951 | 4.133 |
| 22.03.2025 | | 24 | 256.323 | 60.6 | 0 | 254.06 | 0 | 44.7 | 0 | 15.9 | 2.263 | 4.192 |
| Среднее | | | 254.297 | 66.5 | 0 | 253.047 | 0 | 47.8 | 0 | 18.7 | 1.249 | |
| Итого | | 672 | 7120.307 | | | 7085.328 | | | | | 34.979 | 135.671 |
| Досчёт | | | 0 | | | 0 | 0 | | | | 0 | 0 |
| Снятие | | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | 0 |
| Сумма | | | 7120.307 | | | 7085.328 | | | | | 34.979 | 135.671 |

Итого потребление за расчетный месяц
 Тхв на источнике = 0.0 V гвс (м3) = 0.0 W гвс (Гкал) = 0.0 W без гвс (Гкал) = 135.67
 Суммарное время аварийных ситуаций, ч : 0.0
 Комментарий:

Отчет сдан: ООО "ЖКС № 2 НЕВСКОГО РАЙОНА"

Отчет принят : 2025.03.27 17:46
 Комментарий ответственного лица :



/Подпись _____/

