

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Март 2025

Абонент:	Жилой дом по адресу: 2-й Рабфаковский пер., д. 14, лит. Д				Договор:	24201.046.6				Телефон:					Узел учета:	Общий			
Адрес:	2-й Рабфаковский пер, д. 14, лит. Д				Строит.адрес:										Код УУТЭ:	67802			
Обслуживающая организация:					Телефон:														
Источник:	ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"				Схема подключения:	2-х трубная схема										график: 150/70			
Установленные приборы:					Часовые и суточн. архивы в файлах:					Приборы УУТЭ поверены до:					Режим (схема): ОП: СП-2; МП: СП-2;				
Вычислитель: СПТ943.1 № 33268					расходомер: Gmin=					Термопреобр.: Gmax=					Преобр.давления:				
Подающий трубопровод (М1)					ИТЭМ-32 0,25					КТПТР-05 25									
Обратный трубопровод (М2)					ИТЭМ-32 0,25					КТПТР-05 25									
Подающий ГВС (М3)					ИТЭМ-25 0,15					ТПТ-15-2 15									
Циркуляционный ГВС (М4)																			
Подпиточный трубопровод (Vп)																			
Расчетный алгоритм:					зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)					лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)									
Договорные нагрузки, Гкал/час:					Qот.= 0,225 Qвент.= 0					Qтех.= 0 Qтех.гвс= 0					Qгвс.= 0,1399				
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:										Qтех.гвс.ср 0					Qгвс.ср= 0,0636				
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:					Gот.= 67,5 Gвент.= 0					Gтех.= 0 Gтех.гвс= 0					Gгвс.= 25,44 Gгвс.м=				

Фактическое потребление за отчетный период с 23.02.2025 по 22.03.2025																						
Учет отопления (ТВ-1)											Контроль ГВС (ТВ-2)											
Дата	Ти час	НС	M1 т	M2 т	dM т	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 т	M4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV (излив) м3	Vподпит м3	T3 °C	T4 °C	P3 кгс/см2	P4 кгс/см2	Qобщ Гкал
23.02.2025																						
24.02.2025																						
25.02.2025		*																				
26.02.2025		*																				
27.02.2025		*																				
28.02.2025		*																				
01.03.2025	24,00	*	78,20	66,88	11,32	78,96	49,56	29,40	5,80	3,90	12,03		12,03	12,36		12,36		78,56		4,90		2,86
02.03.2025	24,00	*	80,16	66,90	13,26	78,37	49,29	29,08	5,80	3,90	14,32		14,32	14,72		14,72		77,93		4,90		2,99
03.03.2025	24,00	*	78,23	67,08	11,15	77,80	49,18	28,62	5,80	3,90	12,24		12,24	12,58		12,58		77,28		4,90		2,79
04.03.2025	24,00	*	76,54	66,82	9,72	77,31	48,78	28,53	5,80	3,90	10,95		10,95	11,24		11,24		76,68		4,90		2,66
05.03.2025	24,00	*	76,12	66,52	9,60	76,45	48,30	28,15	5,80	3,90	10,82		10,82	11,10		11,10		75,87		4,90		2,61
06.03.2025	24,00	*	79,34	67,29	12,05	74,83	48,09	26,74	5,80	3,90	13,04		13,04	13,37		13,37		74,80		4,90		2,70
07.03.2025	24,00	*	77,91	67,28	10,63	75,91	48,72	27,19	5,80	3,90	11,64		11,64	11,94		11,94		75,42		4,90		2,64
08.03.2025	24,00	*	78,42	67,34	11,08	76,43	48,83	27,60	5,80	3,90	12,15		12,15	12,47		12,47		76,01		4,90		2,71
09.03.2025	24,00	*	78,60	66,91	11,69	76,33	48,52	27,81	5,80	3,90	12,83		12,83	13,16		13,16		75,95		4,90		2,76
10.03.2025	24,00	*	78,75	67,16	11,59	76,05	48,52	27,53	5,80	3,90	12,78		12,78	13,11		13,11		75,55		4,90		2,74
11.03.2025	24,00	*	79,43	66,93	12,50	76,45	48,73	27,72	5,80	3,90	13,74		13,74	14,10		14,10		75,91		4,90		2,82
12.03.2025	24,00	*	77,47	66,97	10,50	78,33	48,99	29,34	5,80	3,90	11,75		11,75	12,08		12,08		77,88		4,90		2,79
13.03.2025	24,00	*	77,83	67,36	10,47	78,30	48,90	29,40	5,80	3,90	11,72		11,72	12,04		12,04		77,73		4,90		2,80
14.03.2025	24,00	*	75,71	66,86	8,85	77,61	48,47	29,14	5,80	3,90	10,07		10,07	10,34		10,34		77,00		4,90		2,64
15.03.2025	24,00	*	77,59	66,74	10,85	78,42	48,51	29,91	5,80	3,90	12,09		12,09	12,42		12,42		78,06		4,90		2,85
16.03.2025	24,00	*	79,77	67,00	12,77	78,41	48,79	29,62	5,80	3,90	14,03		14,03	14,41		14,41		77,98		4,90		2,99
17.03.2025	24,00	*	75,97	65,61	10,36	77,73	47,97	29,76	5,80	3,90	11,57		11,57	11,88		11,88		77,06		4,90		2,76
18.03.2025	24,00	*	79,39	66,81	12,58	78,03	48,85	29,18	5,80	3,90	13,89		13,89	14,27		14,27		77,37		4,90		2,94
19.03.2025	24,00	*	77,78	67,28	10,50	76,78	48,60	28,18	5,80	3,90	11,70		11,70	12,00		12,00		76,00		4,90		2,71
20.03.2025	24,00	*	77,71	66,95	10,76	75,44	47,99	27,45	5,80	3,90	11,99		11,99	12,29		12,29		74,70		4,90		2,65
21.03.2025	24,00	*	75,84	66,28	9,56	70,95	46,30	24,65	5,80	3,90	10,46		10,46	10,70		10,70		70,13		4,90		2,31
22.03.2025																						
Среднее	24,00		77,94	66,90	11,04	76,90	48,57	28,33	5,80	3,90	12,18		12,18	12,50		12,50		76,37		4,90		2,75
Итого	504,00		1636,76	1404,97	231,79						255,81		255,81	262,58		262,58						57,72

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
26.02.2025	0	0,00	0,00		0,00			0,00	10,90
22.03.2025	1678,63	1439,47	263,17		270,15			79,47	586,90

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

168 час 19,25 Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Объем теплоносителя Визл, рассчитанный по среднему

168 час 87,5 куб.м

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 0,29 °C

0,09 Гкал

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

Идентификатор: 2d339abf-d2e5-49dd-a376-e2efa9ebcddb2

Представитель теплоснабжающей организации

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ.

76,88 Гкал

Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл.

350,08 м.куб.

ОТПРАВЛЕНО АО "ТЭК СПб", Соколов Дмитрий Александрович
Эл.доверенность №f8b356b2-ef8d-442b-8c53-e151425cdab5

27.03.25 11:39 (MSK) Сертификат 057778B60094B1C9A446732FFFE743C075

УТВЕРЖДЕНО ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

27.03.25 16:37 (MSK) Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D