

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Март 2025

Абонент:	Жилой дом по адресу: 2-й Рабфаковский пер., д. 3, лит. К	Договор:	24218.046.6	Телефон:		Узел учета:	Общий
Адрес:	2-й Рабфаковский пер, д. 3, лит. К ИТП-1	Строит.адрес:				Код УУТЭ:	67823
Обслуживающая организация:		Телефон:					
Источник:	ТЭЦ ООО "Обуховозэнерго"	Схема подключения:	2-х трубная схема			график:	150/70
Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:		Режим (схема):	ОП: СП-2; МП: СП-7;		
Вычислитель:	СПТ 943.1 № 34484	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
Подающий трубопровод (М1)	ИТЭМ-32	0,12	30	КТПТР-05			
Обратный трубопровод (М2)	ИТЭМ-32	0,12	30	КТПТР-05			
Подающий ГВС (М3)	ИТЭМ-25	0,068	17	ТПТ 15-2			
Циркуляционный ГВС (М4)							
Подпиточный трубопровод (Vп)							
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)	лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)					
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,314	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гвс= 0	Qгвс.= 0,2099		
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср 0	Qгвс.ср= 0,0954		
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 94,2	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gтех.гвс= 0	Gгвс.= 38,16	Gгвс.м=	

Фактическое потребление за отчетный период с 23.02.2025 по 22.03.2025																						
Учет отопление (ТВ-1)											Контроль ГВС (ТВ-2)											
Дата	Ти час	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	Qобщ
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.02.2025	24.00	*	150,32	131,23	19,09	86,32	48,41	37,91	6,60	3,40	14,88		14,88	15,37		15,37		85,78		4,90		6,64
24.02.2025	24.00	*	148,22	131,57	16,65	84,74	47,85	36,89	6,60	3,50	12,37		12,37	12,76		12,76		83,87		4,90		6,28
25.02.2025	24.00	*	149,73	131,82	17,91	81,04	46,63	34,41	6,60	3,50	13,52		13,52	13,91		13,91		80,54		4,90		6,00
26.02.2025	24.00	*	148,30	130,41	17,89	80,11	46,25	33,86	6,60	3,50	13,51		13,51	13,90		13,90		79,51		4,90		5,86
27.02.2025	24.00	*	147,56	130,13	17,43	80,38	46,50	33,88	6,60	3,50	13,26		13,26	13,64		13,64		80,03		4,90		5,82
28.02.2025	24.00	*	148,11	130,47	17,64	79,58	46,29	33,29	6,60	3,50	13,43		13,43	13,81		13,81		79,07		4,90		5,76
01.03.2025	24.00	*	148,15	130,79	17,36	79,00	46,15	32,85	6,60	3,50	13,04		13,04	13,40		13,40		78,90		4,90		5,68
02.03.2025	24.00	*	149,34	130,23	19,11	78,54	45,81	32,73	6,50	3,40	14,68		14,68	15,08		15,08		77,98		4,90		5,77
03.03.2025	24.00	*	148,45	130,98	17,47	78,10	45,75	32,35	6,60	3,40	12,93		12,93	13,28		13,28		77,65		4,90		5,61
04.03.2025	24.00	*	149,12	130,91	18,21	77,51	45,66	31,85	6,50	3,40	13,61		13,61	13,97		13,97		77,09		4,90		5,59
05.03.2025	24.00	*	145,26	126,32	18,94	76,62	45,41	31,21	6,50	3,30	14,53		14,53	14,80		14,80		61,67		4,90		5,40
06.03.2025	24.00	*	141,61	118,76	22,85	74,89	45,17	29,72	6,70	3,30	18,47		18,47	18,65		18,65		45,44		4,90		5,25
07.03.2025	24.00	*	135,47	117,05	18,42	75,95	45,95	30,00	6,70	3,30	14,32		14,32	14,56		14,56		58,52		4,90		4,92
08.03.2025	24.00	*	156,41	137,35	19,06	76,54	46,23	30,31	6,70	3,40	14,63		14,63	15,01		15,01		76,23		4,90		5,64
09.03.2025	24.00	*	156,19	136,59	19,60	76,46	46,20	30,26	6,70	3,40	15,31		15,31	15,71		15,71		76,18		4,90		5,64
10.03.2025	24.00	*	155,28	136,99	18,29	76,16	46,19	29,97	6,70	3,40	13,94		13,94	14,30		14,30		75,62		4,90		5,51
11.03.2025	24.00	*	155,21	136,43	18,78	76,70	46,30	30,40	6,70	3,40	14,46		14,46	14,85		14,85		76,35		4,90		5,60
12.03.2025	24.00	*	154,04	135,82	18,22	78,66	46,55	32,11	6,70	3,40	13,86		13,86	14,25		14,25		78,18		4,90		5,81
13.03.2025	24.00	*	153,98	136,36	17,62	78,54	46,34	32,20	6,70	3,40	13,27		13,27	13,63		13,63		77,94		4,90		5,79
14.03.2025	24.00	*	151,52	135,41	16,11	77,77	46,00	31,77	6,70	3,40	11,95		11,95	12,27		12,27		77,09		4,90		5,57
15.03.2025	24.00	*	154,41	135,96	18,45	78,63	46,18	32,45	6,60	3,40	14,66		14,66	15,06		15,06		78,14		4,90		5,88
16.03.2025	24.00	*	155,58	135,87	19,71	78,57	46,16	32,41	6,70	3,40	15,76		15,76	16,20		16,20		78,17		4,90		5,97
17.03.2025	24.00	*	150,67	132,50	18,17	77,93	45,50	32,43	6,50	3,40	14,44		14,44	14,83		14,83		77,54		4,90		5,72
18.03.2025	24.00	*	150,12	134,20	15,92	78,22	45,85	32,37	6,60	3,40	12,16		12,16	12,49		12,49		77,47		4,90		5,60
19.03.2025	24.00	*	155,36	136,10	19,26	76,97	46,01	30,96	6,70	3,40	15,40		15,40	15,81		15,81		76,21		4,90		5,71
20.03.2025	24.00	*	152,81	135,93	16,88	75,62	45,64	29,98	6,60	3,40	13,09		13,09	13,43		13,43		74,90		4,90		5,36
21.03.2025	24.00	*	152,03	134,93	17,10	71,08	43,69	27,39	6,60	3,40	13,30		13,30	13,59		13,59		69,35		4,90		4,92
22.03.2025	24.00	*	156,11	134,66	21,45	72,28	43,68	28,60	6,60	3,40	17,69		17,69	18,11		18,11		71,92		4,90		5,41
Среднее	24.00		150,69	132,35	18,34	77,96	46,01	31,95	6,62	3,41	14,16		14,16	14,52		14,52		75,26		4,90		5,67
Итого	672,00		4219,36	3705,77	513,59						396,47		396,47	406,67		406,67						158,71

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.02.2025	4616,75	4015,76	411,13		423,99			276,93	732,60
23.03.2025	8985,97	7853,34	821,21		844,72			473,09	1428,60

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:	0 час	Гкал	Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
Объем теплоносителя Vizл, рассчитанный по среднему	0 час	куб.м	
Период расчета по договору:	час		
Период превышения t2:			
Корректировка на температуру холодной воды	0,29 °C		
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):	0,15 Гкал		
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ.	158,56 Гкал		
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл.	406,67 м.куб.		

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ОТПРАВЛЕНО	АО "ТЭК СПб", Соколов Дмитрий Александрович Эл.доверенность №f8b356b2-ef8d-442b-8c53-e151425cdb5	27.03.25 11:39 (MSK)	Сертификат 057778B60094B1C9A446732FFFE743C075
УТВЕРЖДЕНО	ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР	27.03.25 16:35 (MSK)	Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D