

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за Март 2025
за период с 23.02.2025 по 22.03.2025

Потребитель: ЖКС №2 Невского района
Адрес: Санкт-Петербург, Александровская ферма, 5
Обслуживающая организация:
Источник:

Договор:
Строительный адрес: Санкт-Петербург, Александровская ферма, 5
Схема подключения: СО+ГВС 2- трубная. СО открытая. ГВС туликовое

Телефон:
Телефон:

Узел учета: Общий
Код УУТЭ:

Установленные приборы:		Вычислитель: ВКТ-7 №208238		Режим (схема):		Приборы УУТЭ поверены до:		Тхв, гр.С= 0.29	
Подающ.тр.(М1): № 522858	Расходомер: ПРЭМ	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТСП-Н	№ 25741Г	Преобр.давления:	№		
Обратн.тр.(М2): № 522766	Расходомер: ПРЭМ	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТСП-Н	№ 25741Х	Преобр.давления:	№		
Тр. ГВС(М3): № 521820	Расходомер: ПРЭМ	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: ТСП-Н	№ 4433	Преобр.давления:	№		
Тр.цирк.ГВС(М4): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№		
Тр.подпитки(V5):	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:		Преобр.давления:	№		
Расчетный алгоритм:		зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)		лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)					
Договорные нагрузки, Гкал/час:		Qот=	Qвент.=	Qтех.пот.=	Qгвс=				
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:		Qтех.гвс.ср=	Qгвс.ср=						
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:		Гот=	Гвент.=	Гтех.пот.=	Ггвс=				

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.02.2025 по 22.03.2025																						Общее теплотр-е
Дата	Учет ГВС (ТВ-1)										Контроль ГВС (ТВ-2)										Qобщ.	
	Ти	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4	P3		P4
ч		т	т	т	°C	°C	°C	МПа	МПа	т	т	т	т	т	т	т	т	°C	°C	МПа	МПа	Гкал
23.02.25	24,00	-	166,65	155,96	10,69	86,73	56,20	30,53	0,69	0,49	63,95	-	63,95	66,07	-	66,07	-	86,64	-	-	-	5,70
24.02.25	24,00	-	165,74	155,15	10,59	85,12	55,26	29,86	0,69	0,49	63,63	-	63,63	65,70	-	65,70	-	85,01	-	-	-	5,54
25.02.25	24,00	-	166,41	155,27	11,14	81,46	53,68	27,78	0,69	0,49	64,53	-	64,53	66,41	-	66,41	-	81,40	-	-	-	5,23
26.02.25	24,00	-	167,46	155,68	11,78	80,53	53,31	27,22	0,69	0,49	65,23	-	65,23	67,12	-	67,12	-	80,44	-	-	-	5,19
27.02.25	24,00	-	168,57	157,42	11,15	80,80	53,66	27,14	0,69	0,49	65,33	-	65,33	67,22	-	67,22	-	80,73	-	-	-	5,18
28.02.25	24,00	-	167,09	156,45	10,64	79,97	53,13	26,84	0,69	0,49	64,61	-	64,61	66,47	-	66,47	-	79,88	-	-	-	5,06
01.03.25	24,00	-	167,85	155,03	12,82	79,36	52,54	26,82	0,69	0,49	66,12	-	66,12	67,99	-	67,99	-	79,33	-	-	-	5,18
02.03.25	24,00	-	165,43	154,11	11,32	78,88	52,10	26,78	0,69	0,49	64,38	-	64,38	66,16	-	66,16	-	78,80	-	-	-	5,03
03.03.25	24,00	-	166,11	154,88	11,23	78,47	52,02	26,45	0,69	0,49	64,61	-	64,61	66,43	-	66,43	-	78,40	-	-	-	4,99
04.03.25	24,00	-	164,63	154,09	10,54	77,81	51,63	26,18	0,69	0,49	63,75	-	63,75	65,49	-	65,49	-	77,73	-	-	-	4,86
05.03.25	24,00	-	176,09	163,83	12,26	76,96	52,08	24,88	0,69	0,49	68,89	-	68,89	70,73	-	70,73	-	76,90	-	-	-	5,02
06.03.25	24,00	-	169,73	158,21	11,52	75,37	51,07	24,30	0,69	0,49	66,46	-	66,46	68,17	-	68,17	-	75,36	-	-	-	4,72
07.03.25	24,00	-	166,27	155,16	11,11	76,46	51,42	25,04	0,69	0,49	64,97	-	64,97	66,67	-	66,67	-	76,42	-	-	-	4,74
08.03.25	24,00	-	167,07	156,49	10,58	76,93	51,75	25,18	0,69	0,49	64,97	-	64,97	66,69	-	66,69	-	76,90	-	-	-	4,76
09.03.25	24,00	-	165,75	153,83	11,92	76,85	51,23	25,62	0,69	0,49	65,28	-	65,28	67,04	-	67,04	-	76,81	-	-	-	4,86
10.03.25	24,00	-	165,80	155,06	10,74	76,55	51,29	25,26	0,69	0,49	64,67	-	64,67	66,41	-	66,41	-	76,49	-	-	-	4,74
11.03.25	24,00	-	166,15	153,84	12,31	77,14	51,58	25,56	0,69	0,49	65,65	-	65,65	67,43	-	67,43	-	77,11	-	-	-	4,89
12.03.25	24,00	-	162,00	151,51	10,49	79,08	51,86	27,22	0,69	0,49	63,04	-	63,04	64,82	-	64,82	-	79,02	-	-	-	4,96
13.03.25	24,00	-	164,71	154,11	10,60	78,96	52,11	26,85	0,69	0,49	64,16	-	64,16	65,98	-	65,98	-	78,91	-	-	-	4,98
14.03.25	24,00	-	162,14	151,13	11,01	78,18	51,44	26,74	0,69	0,49	63,44	-	63,44	65,20	-	65,20	-	78,12	-	-	-	4,91
15.03.25	24,00	-	162,05	150,71	11,34	78,99	51,48	27,51	0,69	0,49	63,60	-	63,60	65,41	-	65,41	-	78,93	-	-	-	5,05
16.03.25	24,00	-	163,74	151,29	12,45	78,96	51,79	27,17	0,69	0,49	64,76	-	64,76	66,60	-	66,60	-	78,90	-	-	-	5,10
17.03.25	24,00	-	156,96	146,63	10,33	78,32	50,65	27,67	0,69	0,49	61,15	-	61,15	62,84	-	62,84	-	78,25	-	-	-	4,87
18.03.25	24,00	-	163,33	152,62	10,71	78,62	51,79	26,83	0,69	0,49	63,66	-	63,66	65,45	-	65,45	-	78,54	-	-	-	4,94
19.03.25	24,00	-	167,62	156,01	11,61	77,33	51,66	25,67	0,69	0,49	65,73	-	65,73	67,51	-	67,51	-	77,25	-	-	-	4,91
20.03.25	24,00	-	165,41	153,88	11,53	75,95	51,02	24,93	0,69	0,49	64,92	-	64,92	66,62	-	66,62	-	75,86	-	-	-	4,71
21.03.25	24,00	-	160,28	148,96	11,32	71,63	48,53	23,10	0,69	0,49	63,31	-	63,31	64,80	-	64,80	-	71,43	-	-	-	4,25
22.03.25	24,00	-	159,96	148,50	11,46	72,64	48,56	24,08	0,69	0,49	63,87	-	63,87	65,45	-	65,45	-	72,58	-	-	-	4,41
Среднее	24,00	-	165,39	154,14	11,26	78,36	51,96	26,40	0,69	0,49	64,60	-	64,60	66,39	-	66,39	-	78,29	-	-	0,00	4,96
Итого	672,00	-	4631,00	4315,81	315,19	-	-	-	-	-	1808,67	-	1808,67	1858,88	-	1858,88	-	-	-	-	-	138,77

Показания счетчиков на момент снятия данных	Дата и время	M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
		22.02.25							-	-
	22.03.25							-	-	-

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час
 Объем теплоносителя Vizл, рассчитанный по среднему: час
 Период расчета по договору: _____ / _____
 Период превышения t2: _____
 Корректировка на температуру холодной воды: 0,29 °C
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 138,67 Гкал
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл: 321,62 м3

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ / _____
 Представитель теплоснабжающей организации _____ / _____

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Идентификатор: 2d339abf-d2e5-49dd-a376-e2efa9ebcbb2

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ОТПРАВЛЕНО **АО "ТЭК СПб"**, Соколов Дмитрий Александрович **27.03.25 11:39 (MSK)** Сертификат 057778B60094B1C9A446732FFFE743C075
 Эл.доверенность №9f8b356b2-ef8d-442b-8c53-e151425cabb5

УТВЕРЖДЕНО **ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА"**, Орлов Иван **27.03.25 16:37 (MSK)** Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D
 ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР