

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Март 2025

Абонент:	Жилой дом по адресу: ул. Бабушкина, д. 103, лит. О	Договор:	35013.046.6	Телефон:		Узел учета:	Общий
Адрес:	Бабушкина ул, д. 103, лит. О	Строит.адрес:				Код УУТЭ:	112508
Обслуживающая организация:		Телефон:					
Источник:	ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"	Схема подключения:	2-х трубная схема			график:	150/70
Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:		Режим (схема):			
Вычислитель:	ВКТ-7.04 № 33148	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
Подающий трубопровод (М1)		ПРЭМ	0,067	30	КТСП-Н		
Обратный трубопровод (М2)		ПРЭМ	0,067	30	КТСП-Н		
Подающий ГВС (М3)		ПРЭМ	0,067	30	КТСП-Н		
Циркуляционный ГВС (М4)							
Подпиточный трубопровод (Vп)							
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)	лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)					
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,256	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гвс= 0	Qгвс.= 0,1188		
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср 0	Qгвс.ср= 0,054		
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 76,8	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gтех.гвс= 0	Gгвс.= 21,6	Gгвс.м=	

Фактическое потребление за отчетный период с 23.02.2025 по 22.03.2025																						
Учет отопление (ТВ-1)										Контроль ГВС (ТВ-2)												
Дата	Ти час	НС	M1 т	M2 т	dM т	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 т	M4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV (излив) м3	Vподпит м3	T3 °C	T4 °C	P3 кгс/см2	P4 кгс/см2	Qобщ Гкал
23.02.2025	24,00	*	79,53	61,97	17,56	85,14	46,40	38,74	6,80	4,90	17,46		17,46	17,77		17,77		63,56				3,90
24.02.2025	24,00	*	77,28	62,06	15,22	83,72	45,87	37,85	6,80	4,90	14,99		14,99	15,25		15,25		63,42				3,63
25.02.2025	24,00	*	78,15	63,87	14,28	80,08	44,70	35,38	6,80	4,90	14,28		14,28	14,52		14,52		63,23				3,41
26.02.2025	24,00	*	78,49	63,20	15,29	79,22	44,41	34,81	6,80	4,90	15,21		15,21	15,49		15,49		63,94				3,41
27.02.2025	24,00	*	79,48	63,71	15,77	79,44	45,25	34,19	6,80	4,90	15,62		15,62	15,91		15,91		64,21				3,43
28.02.2025	24,00	*	79,55	65,34	14,21	78,60	45,21	33,39	6,80	4,90	14,14		14,14	14,39		14,39		63,18				3,30
01.03.2025	24,00		80,04	64,91	15,13	78,00	44,79	33,21	6,80	4,90	15,08		15,08	15,36		15,36		63,93				3,34
02.03.2025	24,00	*	78,86	62,94	15,92	77,64	44,12	33,52	6,80	4,90	15,78		15,78	16,07		16,07		63,80				3,35
03.03.2025	24,00		79,28	62,53	16,75	77,19	44,05	33,14	6,80	4,90	16,64		16,64	16,95		16,95		64,51				3,37
04.03.2025	24,00	*	79,44	64,68	14,76	76,51	44,46	32,05	6,80	4,90	14,66		14,66	14,95		14,95		64,48				3,20
05.03.2025	24,00	*	43,31	39,67	3,64	72,61	43,51	29,10	6,80	4,90	15,73		15,73	15,91		15,91		48,55				1,42
06.03.2025	24,00	*	87,21	73,95	13,26	71,95	42,45	29,50	6,80	4,90	14,55		14,55	14,80		14,80		62,36				3,14
07.03.2025	24,00		80,30	66,34	13,96	75,07	43,61	31,46	6,80	4,90	13,74		13,74	14,01		14,01		63,88				3,14
08.03.2025	24,00		78,64	64,21	14,43	75,40	43,49	31,91	6,80	4,90	13,91		13,91	14,15		14,15		63,91				3,14
09.03.2025	24,00	*	78,54	63,22	15,32	75,51	43,23	32,28	6,80	4,90	14,74		14,74	15,02		15,02		64,02				3,20
10.03.2025	24,00	*	78,32	63,50	14,82	75,27	43,03	32,24	6,80	4,90	14,30		14,30	14,58		14,58		64,69				3,17
11.03.2025	24,00		77,93	63,72	14,21	75,76	43,73	32,03	6,80	4,90	13,73		13,73	13,99		13,99		64,27				3,12
12.03.2025	24,00	*	76,68	62,29	14,39	77,70	43,60	34,10	6,80	4,90	13,92		13,92	14,18		14,18		64,38				3,24
13.03.2025	24,00		77,55	64,42	13,13	77,58	43,72	33,86	6,80	4,90	12,59		12,59	12,83		12,83		64,36				3,20
14.03.2025	24,00	*	78,98	64,20	14,78	76,77	43,37	33,40	6,80	4,90	14,29		14,29	14,55		14,55		63,95				3,28
15.03.2025	24,00	*	78,61	62,40	16,21	77,60	43,24	34,36	6,80	4,90	15,62		15,62	15,95		15,95		64,58				3,41
16.03.2025	24,00	*	80,02	61,99	18,03	77,54	43,41	34,13	6,80	4,90	17,47		17,47	17,80		17,80		64,15				3,52
17.03.2025	24,00	*	77,51	61,84	15,67	76,86	42,34	34,52	6,80	4,90	15,16		15,16	15,43		15,43		65,05				3,34
18.03.2025	24,00		78,68	64,38	14,30	77,23	43,41	33,82	6,80	4,90	13,75		13,75	14,00		14,00		63,75				3,28
19.03.2025	24,00		80,45	66,13	14,32	76,04	44,12	31,92	6,80	4,90	13,78		13,78	14,05		14,05		64,33				3,20
20.03.2025	24,00	*	80,79	66,02	14,77	74,69	43,26	31,43	6,80	4,90	14,25		14,25	14,52		14,52		64,43				3,18
21.03.2025	24,00	*	82,83	67,69	15,14	70,17	41,32	28,85	6,80	4,90	14,67		14,67	14,93		14,93		63,44				3,02
22.03.2025	24,00																					
Среднее	24,00		75,23	61,11	14,12	77,01	43,86	33,16	6,80	4,90	14,29		14,29	14,55		14,55		63,42				3,12
Итого	672,00		2106,45	1711,18	395,27						400,06		400,06	407,36		407,36						87,34

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.02.2025	11585,1	9378,73	2407,33		2452,96			622,89	4213,00
22.03.2025	13763,3	11147,50	2823,07		2876,27			740,06	4885,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

0 час

Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Объем теплоносителя Vizл, рассчитанный по среднему

0 час

куб.м

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды

0,29 °C

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Документ подписан электронной подписью

Идентификатор: 5c637f7f-5327-4cc3-8f1f-1a7218311c3f
Представитель теплоснабжающей организации

Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ.

87,23 Гкал

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл.

407,36 м.куб.

ОТПРАВЛЕНО АО "ТЭК СПб", Соколов Дмитрий Александрович
Эл.доверенность №9f8b356b2-ef8d-442b-8c53-e151425cdab5

27.03.25 11:40 (MSK)

Сертификат 057778B60094B1C9A446732FFFE743C075

УТВЕРЖДЕНО ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

27.03.25 16:35 (MSK)

Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D