

Отчет о теплоте потреблении по приборам УУТЗ за Март 2025

Абонент:	Жилой дом по адресу: ул. Бабушкина, д. 52, лит. А			Договор:	41153.046.6			Телефон:				Узел учета:	Отопление		
Адрес:	Бабушкина ул, д. 52, лит. А ИТП1			Строит.адрес:								Код УУТЭ:	146425		
Обслуживающая организация:				Телефон:											
Источник:	ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"			Схема подключения:	2-х трубная схема								график: 150/70		
Установленные приборы:				Часовые и суточн. архивы в файлах:				Приборы УУТЭ поверены до:				Режим (схема): ОП: 02;			
Вычислитель: ВКТ-7.04 № 201505				расходомер: Gmin=				Gmax=				Термопреобр.: Термопреобр.:			
Подающий трубопровод (M1)				ПРЭМ-32-D 0,2				30				КТСП-Н			
Обратный трубопровод (M2)				ПРЭМ-32-D 0,2				30				КТСП-Н			
Подающий ГВС (M3)															
Циркуляционный ГВС (M4)															
Подпиточный трубопровод (Vп)															
Расчетный алгоритм:				зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)				лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)							
Договорные нагрузки, Гкал/час:				Qот.= 0,191				Qвент.= 0				Qтех.гв.= 0			
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:								Qтех.гвс.ср 0				Qгвс.ср= 0			
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:				Gот.= 57,3				Gвент.= 0				Gтех.гв.= 0			
												Gгвс.= 0 Gгвс.м=			

Фактическое потребление за отчетный период с 23.02.2025 по 22.03.2025																						
Учет отопление (ТВ-1)											Учет ГВС (ТВ-2)											
Дата	Ти час	НС	M1 т	M2 т	dM т	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 т	M4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV (излив) м3	Vподпит м3	T3 °C	T4 °C	P3 кгс/см2	P4 кгс/см2	Qобщ Гкал
23.02.2025	24,00		84,86	84,86	0,00	86,60	50,17	36,43	6,80	4,90												3,10
24.02.2025	24,00		84,37	84,37	0,00	85,09	49,56	35,53	6,80	4,90												3,00
25.02.2025	24,00		84,63	84,63	0,00	81,31	48,39	32,92	6,80	4,90												2,79
26.02.2025	24,00		85,04	85,04	0,00	80,38	48,31	32,07	6,80	4,90												2,73
27.02.2025	24,00		86,00	86,00	0,00	80,59	48,84	31,75	6,80	4,90												2,73
28.02.2025	24,00		85,66	85,66	0,00	79,82	48,46	31,36	6,80	4,90												2,69
01.03.2025	24,00		85,23	85,23	0,00	79,15	48,03	31,12	6,80	4,90												2,66
02.03.2025	24,00		84,71	84,71	0,00	78,75	47,74	31,01	6,80	4,90												2,63
03.03.2025	24,00		84,98	84,98	0,00	78,24	47,56	30,68	6,80	4,90												2,61
04.03.2025	24,00		84,57	84,57	0,00	77,63	47,30	30,33	6,80	4,90												2,57
05.03.2025	24,00 *		42,66	42,58	0,08	75,70	44,99	30,71	6,80	4,90												1,32
06.03.2025	24,00 *		84,99	85,06	-0,07	74,24	45,00	29,24	6,80	4,90												2,48
07.03.2025	24,00		85,58	85,58	0,00	76,21	46,66	29,55	6,80	4,90												2,53
08.03.2025	24,00		86,08	86,08	0,00	76,68	47,22	29,46	6,80	4,90												2,54
09.03.2025	24,00		85,08	85,08	0,00	76,54	46,94	29,60	6,80	4,90												2,52
10.03.2025	24,00		85,23	85,23	0,00	76,37	47,01	29,36	6,80	4,90												2,50
11.03.2025	24,00		84,72	84,72	0,00	76,89	47,32	29,57	6,80	4,90												2,50
12.03.2025	24,00		83,64	83,64	0,00	78,87	47,28	31,59	6,80	4,90												2,65
13.03.2025	24,00		84,85	84,85	0,00	78,79	47,61	31,18	6,80	4,90												2,65
14.03.2025	24,00		83,47	83,47	0,00	77,99	47,01	30,98	6,80	4,90												2,59
15.03.2025	24,00		83,40	83,40	0,00	78,79	46,97	31,82	6,80	4,90												2,66
16.03.2025	24,00		83,94	83,94	0,00	78,72	47,12	31,60	6,80	4,90												2,66
17.03.2025	24,00		81,14	81,14	0,00	78,09	45,90	32,19	6,80	4,90												2,61
18.03.2025	24,00		84,35	84,35	0,00	78,44	47,01	31,43	6,80	4,90												2,65
19.03.2025	24,00		86,23	86,23	0,00	77,18	47,17	30,01	6,80	4,90												2,59
20.03.2025	24,00		85,09	85,09	0,00	75,84	46,62	29,22	6,80	4,90												2,49
21.03.2025	24,00		82,42	82,42	0,00	71,62	44,48	27,14	6,80	4,90												2,24
22.03.2025	24,00		82,07	82,07	0,00	72,46	44,43	28,03	6,80	4,90												2,30
Среднее	24,00		83,04	83,04	0,00	78,11	47,18	30,92	6,80	4,90												2,57
Итого	672,00		2324,99	2324,98	0,01																	71,99

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.02.2025	11964,3	11966,80						377,21	3589,00
23.03.2025	14375	14377,50						452,32	4285,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

0 час Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Объем теплоносителя Vizл, рассчитанный по среднему

0 час куб.м

Период расчета по договору:

час

Период превышения t2:

Исправление на температуру холодной воды 0,29 °C

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Документ подписан ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Идентификатор: 2d339abf-d2e5-49dd-a376-e2efa9ebcddb2
Представитель теплоснабжающей организации

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ.

71,99 Гкал

Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл.

м.куб.

ОТПРАВЛЕНО АО "ТЭК СПб", Соколов Дмитрий Александрович
Эл.доверенность №f8b356b2-ef8d-442b-8c53-e151425cdab5

27.03.25 11:39 (MSK) Сертификат 057778B60094B1C9A446732FFFE743C075

УТВЕРЖДЕНО ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

27.03.25 16:37 (MSK) Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D