

Отчет о теплоте потреблении по приборам УУТЭ за Март 2025

Абонент:	Жилой дом по адресу: ул. Бабушкина, д. 52, лит. А			Договор:	41153.046.6			Телефон:				Узел учета:	Отопление		
Адрес:	Бабушкина ул, д. 52, лит. А ИТП4			Строит.адрес:								Код УУТЭ:	146430		
Обслуживающая организация:				Телефон:											
Источник:	ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"			Схема подключения:	2-х трубная схема								график: 150/70		
Установленные приборы:				Часовые и суточн. архивы в файлах:				Приборы УУТЭ поверены до:				Режим (схема): ОП: 02;			
Вычислитель: ВКТ-7.04 № 208185				расходомер: Gmin= Gmax=				Термопреобр.: Термопреобр.:				Преобр.давления: Преобр.давления:			
Подающий трубопровод (M1)				ПРЭМ-32-D 0,2 30				КТСП-Н							
Обратный трубопровод (M2)				ПРЭМ-32-D 0,2 30				КТСП-Н							
Подающий ГВС (M3)															
Циркуляционный ГВС (M4)															
Подпиточный трубопровод (Vп)															
Расчетный алгоритм:				зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)				лето: Qгвс=M3*(h3-hxв)							
Договорные нагрузки, Гкал/час:				Qот.= 0,1416 Qвент.= 0				Qтех.= 0 Qтех.гв.= 0				Qгвс.= 0			
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:								Qтех.гвс.ср 0				Qгвс.ср= 0			
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:				Gот.= 42,48 Gвент.= 0				Gтех.= 0 Gтех.гв.= 0				Gгвс.= 0 Gгвс.м=			

Фактическое потребление за отчетный период с 23.02.2025 по 22.03.2025																						
Учет отопление (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)												
Дата	Ти час	НС	M1 т	M2 т	dM т	T1 °С	T2 °С	dT °С	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 т	M4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV (излив) м3	Vподпит м3	T3 °С	T4 °С	P3 кгс/см2	P4 кгс/см2	Qобщ Гкал
23.02.2025	24,00		131,82	131,82	0,00	86,63	54,57	32,06	6,80	4,90												4,23
24.02.2025	24,00		131,32	131,32	0,00	85,05	54,11	30,94	6,80	4,90												4,07
25.02.2025	24,00	*	131,30	130,91	0,39	81,34	52,27	29,07	6,80	4,90												3,84
26.02.2025	24,00		133,77	133,77	0,00	80,43	53,87	26,56	6,80	4,90												3,56
27.02.2025	24,00		136,35	136,35	0,00	80,67	52,65	28,02	6,80	4,90												3,83
28.02.2025	24,00		135,71	135,71	0,00	79,87	52,34	27,53	6,80	4,90												3,74
01.03.2025	24,00		134,91	134,91	0,00	79,21	52,05	27,16	6,80	4,90												3,67
02.03.2025	24,00		134,00	134,00	0,00	78,79	51,66	27,13	6,80	4,90												3,64
03.03.2025	24,00		134,20	134,20	0,00	78,35	51,69	26,66	6,80	4,90												3,58
04.03.2025	24,00		133,36	133,36	0,00	77,71	51,44	26,27	6,80	4,90												3,50
05.03.2025	24,00	*	63,57	63,37	0,20	75,25	49,28	25,97	6,80	4,90												1,66
06.03.2025	24,00		134,95	134,95	0,00	74,72	48,85	25,87	6,80	4,90												3,49
07.03.2025	24,00		132,88	132,88	0,00	76,30	50,54	25,76	6,80	4,90												3,42
08.03.2025	24,00		133,37	133,37	0,00	76,78	51,08	25,70	6,80	4,90												3,43
09.03.2025	24,00		131,56	131,56	0,00	76,66	51,11	25,55	6,80	4,90												3,37
10.03.2025	24,00		131,68	131,68	0,00	76,43	50,93	25,50	6,80	4,90												3,36
11.03.2025	24,00		130,73	130,73	0,00	76,98	51,16	25,82	6,80	4,90												3,38
12.03.2025	24,00		128,94	128,94	0,00	78,94	51,65	27,29	6,80	4,90												3,52
13.03.2025	24,00		130,67	130,67	0,00	78,83	51,67	27,16	6,80	4,90												3,55
14.03.2025	24,00		128,16	128,16	0,00	78,03	50,77	27,26	6,80	4,90												3,50
15.03.2025	24,00		127,70	127,70	0,00	78,86	51,03	27,83	6,80	4,90												3,56
16.03.2025	24,00		128,27	128,27	0,00	78,80	50,86	27,94	6,80	4,90												3,59
17.03.2025	24,00		123,78	123,78	0,00	78,16	50,03	28,13	6,80	4,90												3,49
18.03.2025	24,00		129,14	129,14	0,00	78,50	50,90	27,60	6,80	4,90												3,57
19.03.2025	24,00		131,99	131,99	0,00	77,23	51,18	26,05	6,80	4,90												3,44
20.03.2025	24,00		130,21	130,21	0,00	75,85	50,36	25,49	6,80	4,90												3,32
21.03.2025	24,00		125,55	125,55	0,00	71,59	47,97	23,62	6,80	4,90												2,97
22.03.2025	24,00		124,94	124,94	0,00	72,50	48,14	24,36	6,80	4,90												3,04
Среднее	24,00		128,74	128,72	0,02	78,16	51,22	26,94	6,80	4,90												3,48
Итого	672,00		3604,83	3604,24	0,59																	97,32

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.02.2025	100956	100774,00						2787,75	29001,00
23.03.2025	104694	104511,00						2889,38	29697,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

0 час Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Объем теплоносителя Vizл, рассчитанный по среднему

0 час куб.м

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 0,29 °С

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. 97,32 Гкал

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

Документ подписан Электронной подписью

ОТПРАВЛЕНО АО "ТЭК СПб", Соколов Дмитрий Александрович
Эл.доверенность №f8b356b2-ef8d-442b-8c53-e151425cdab5

УТВЕРЖДЕНО ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

27.03.25 11:39 (MSK) Сертификат 057778B60094B1C9A446732FFFE743C075

27.03.25 16:37 (MSK) Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D

Идентификатор: 2d339abf-d2e5-49dd-a376-e2efa9ebcddb2
Представитель теплоснабжающей организации