

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Март 2025

Абонент:	Жилой дом по адресу: ул. Бабушкина, д. 61, лит. А	Договор:	32816.046.6	Телефон:		Узел учета:	Общий
Адрес:	Бабушкина ул, д. 61, лит. А ИТП1	Строит.адрес:				Код УУТЗ:	105384
Обслуживающая организация:		Телефон:					
Источник:	котельная 2 Невская	Схема подключения:	2-х трубная схема			график:	149/70
Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЗ поверены до:	01.09.2025	Режим (схема):	ОП: СИ-1 Т3-2 ФТ-1; МП: СИ-8 Т3-2 ФТ-6;		
Вычислитель:	ВКТ-7.04 № 207819	расходомер:	Gmin=	Термопреобр.:	Преобр.давления:		
Подающий трубопровод (М1)	ПРЭМ	0,1	45	КТСП-Н			
Обратный трубопровод (М2)	ПРЭМ	0,1	45	КТСП-Н			
Подающий ГВС (М3)	ПРЭМ	0,067	30	ТСП-Н			
Циркуляционный ГВС (М4)							
Подпиточный трубопровод (Vп)							
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)	лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)					
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,3178	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гвс.= 0,0169	Qгвс.= 0,3192		
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср 0,0169	Qгвс.ср= 0,0856		
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 96,5468	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gтех.гвс= 6,76	Gгвс.= 34,24	Gгвс.м=	

Фактическое потребление за отчетный период с 23.02.2025 по 22.03.2025																						
Учет отопления (ТВ-1)											Контроль ГВС (ТВ-2)											
Дата	Ти час	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	Qобщ
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.02.2025	24.00	*	155,23	143,29	11,94	84,37	50,40	33,97	6,80	4,90	13,11		13,11	13,51		13,51		83,94				5,88
24.02.2025	24,00	*	154,23	142,38	11,85	82,90	49,83	33,07	6,80	4,90	13,09		13,09	13,48		13,48		82,25				5,70
25.02.2025	24,00	*	153,64	143,32	10,32	80,82	49,45	31,37	6,80	4,90	11,52		11,52	11,85		11,85		79,89				5,34
26.02.2025	24,00	*	156,68	143,82	12,86	79,74	49,04	30,70	6,80	4,90	14,03		14,03	14,44		14,44		79,43				5,45
27.02.2025	24,00	*	160,04	149,87	10,17	81,16	50,67	30,49	6,80	4,90	11,36		11,36	11,69		11,69		80,72				5,40
28.02.2025	24,00	*	157,82	146,14	11,68	78,69	49,31	29,38	6,80	4,90	13,02		13,02	13,33		13,33		77,71				5,22
01.03.2025	24,00		156,07	142,57	13,50	76,43	47,74	28,69	6,80	4,90	14,69		14,69	15,07		15,07		76,02				5,13
02.03.2025	24,00	*	154,86	142,67	12,19	76,09	47,48	28,61	6,80	4,90	13,44		13,44	13,80		13,80		75,45				5,01
03.03.2025	24,00	*	155,07	143,80	11,27	77,03	47,96	29,07	6,80	4,90	12,42		12,42	12,75		12,75		76,74				5,05
04.03.2025	24,00	*	153,31	143,53	9,78	75,73	47,63	28,10	6,80	4,90	11,02		11,02	11,29		11,29		74,83				4,78
05.03.2025	24,00	*	152,80	140,73	12,07	73,50	46,09	27,41	6,80	4,90	13,42		13,42	13,74		13,74		73,27				4,75
06.03.2025	24,00	*	157,89	146,38	11,51	73,92	47,22	26,70	6,80	4,90	12,86		12,86	13,16		13,16		73,57				4,76
07.03.2025	24,00		156,88	145,15	11,73	74,02	47,28	26,74	6,80	4,90	12,93		12,93	13,24		13,24		73,68				4,75
08.03.2025	24,00		160,21	146,89	13,32	74,12	47,46	26,66	6,80	4,90	14,57		14,57	14,94		14,94		73,93				4,91
09.03.2025	24,00		157,88	144,02	13,86	73,46	46,80	26,66	6,80	4,90	15,12		15,12	15,51		15,51		73,29				4,86
10.03.2025	24,00	*	156,45	145,17	11,28	73,78	46,93	26,85	6,80	4,90	12,67		12,67	12,96		12,96		73,48				4,73
11.03.2025	24,00	*	156,64	144,82	11,82	74,94	47,49	27,45	6,80	4,90	13,16		13,16	13,48		13,48		74,83				4,86
12.03.2025	24,00		154,01	141,57	12,44	75,87	47,15	28,72	6,80	4,90	13,63		13,63	13,97		13,97		75,52				5,01
13.03.2025	24,00	*	154,33	143,12	11,21	75,96	47,40	28,56	6,80	4,90	12,66		12,66	12,98		12,98		75,59				4,94
14.03.2025	24,00	*	154,45	142,93	11,52	76,41	47,42	28,99	6,80	4,90	12,74		12,74	13,05		13,05		76,09				5,03
15.03.2025	24,00		156,18	143,02	13,16	76,83	47,52	29,31	6,80	4,90	14,39		14,39	14,77		14,77		76,52				5,21
16.03.2025	24,00	*	155,38	142,96	12,42	77,02	47,67	29,35	6,80	4,90	13,64		13,64	14,00		14,00		76,72				5,16
17.03.2025	24,00	*	152,88	141,17	11,71	76,43	46,87	29,56	6,80	4,90	12,97		12,97	13,28		13,28		76,03				5,07
18.03.2025	24,00		154,39	143,08	11,31	76,79	47,38	29,41	6,80	4,90	12,53		12,53	12,85		12,85		76,47				5,08
19.03.2025	24,00	*	157,82	145,25	12,57	75,29	47,61	27,68	6,80	4,90	13,82		13,82	14,16		14,16		74,66				4,97
20.03.2025	24,00	*	152,95	142,21	10,74	71,90	45,76	26,14	6,80	4,90	12,04		12,04	12,29		12,29		71,39				4,49
21.03.2025	24,00	*	153,50	140,21	13,29	70,38	44,79	25,59	6,80	4,90	14,57		14,57	14,89		14,89		70,15				4,53
22.03.2025	24,00	*	153,56	140,52	13,04	70,99	44,88	26,11	6,80	4,90	14,34		14,34	14,67		14,67		70,81				4,60
Среднее	24,00		155,54	143,59	11,95	76,23	47,62	28,62	6,80	4,90	13,21		13,21	13,54		13,54		75,82				5,02
Итого	672,00		4355,15	4020,59	334,56						369,76		369,76	379,15		379,15						140,67

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.02.2025	168505	151391,00	17499,20		17837,10			5389,27	27567,00
23.03.2025	173014	155553,00	17882,20		18229,80			5564,90	28263,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

0 час

Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему

0 час

куб.м

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 1,64 °C

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ. 140,12 Гкал

Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. 379,15 м.куб.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ОТПРАВЛЕНО АО "ТЭК СПб", Соколов Дмитрий Александрович
Эл.доверенность №f8b356b2-ef8d-442b-8c53-e151425cdab5

27.03.25 11:39 (MSK) Сертификат 057778B60094B1C9A446732FFFE743C075

УТВЕРЖДЕНО ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

27.03.25 16:37 (MSK) Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D

Идентификатор: 2d339abf-d2e5-49dd-a376-e2efa9ebcddb2
Представитель теплоснабжающей организации

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"