

Отчет о теплоте потреблении по приборам УУТЗ за Март 2025

Абонент:	Жилой дом по адресу: ул. Бабушкина, д. 61, лит. А				Договор:	32816.046.6				Телефон:					Узел учета:	Общий			
Адрес:	Бабушкина ул, д. 61, лит. А ИТПЗ				Строит.адрес:										Код УУТЭ:	105391			
Обслуживающая организация:					Телефон:														
Источник:	котельная 2 Невская				Схема подключения:	2-х трубная схема										график: 149/70			
Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:				Приборы УУТЭ поверены до:	12.08.2025				Режим (схема):	ОП: СИ-8 Т3-2 ФТ-6;								
Вычислитель:	ВКТ-7.04 № 211904				расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:		Преобр.давления:									
Подающий трубопровод (М1)	ПРЭМ				0,1	45		КТСП-Н											
Обратный трубопровод (М2)	ПРЭМ				0,1	45		КТСП-Н											
Подающий ГВС (М3)	ПРЭМ				0,12	30		ТСП-Н											
Циркуляционный ГВС (М4)																			
Подпиточный трубопровод (Vп)																			
Расчетный алгоритм:	зима:	Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)				лето:	Qгвс=M3*(h3-hхв)												
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.=	0,35		Qвент.=	0		Qтех.=	0		Qтех.гвс=	0,0184		Qгвс.=	0,3422					
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:										Qтех.гвс.ср	0,0184		Qгвс.ср=	0,0934					
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.=	106,329		Gвент.=	0		Gтех.=	0		Gтех.гвс=	7,36		Gгвс.=	37,36		Gгвс.м=			

Фактическое потребление за отчетный период с 23.02.2025 по 22.03.2025																						
Учет отопление (ТВ-1)											Контроль ГВС (ТВ-2)											
Дата	Ти час	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	Qобщ
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.02.2025	24,00	*	183,42	164,54	18,88	85,51	53,19	32,32	6,80	4,90	13,97		13,97	14,41		14,41		85,25				6,94
24.02.2025	24,00	*	181,07	163,56	17,51	84,02	52,48	31,54	6,80	4,90	12,62		12,62	13,01		13,01		83,65				6,64
25.02.2025	24,00	*	182,11	164,47	17,64	81,84	51,88	29,96	6,80	4,90	12,82		12,82	13,19		13,19		81,35				6,38
26.02.2025	24,00	*	183,07	165,33	17,74	80,79	51,47	29,32	6,80	4,90	12,97		12,97	13,32		13,32		80,61				6,29
27.02.2025	24,00	*	188,98	171,94	17,04	82,19	52,97	29,22	6,80	4,90	12,03		12,03	12,38		12,38		81,94				6,43
28.02.2025	24,00	*	185,56	167,80	17,76	79,54	51,39	28,15	6,80	4,90	12,90		12,90	13,24		13,24		78,83				6,14
01.03.2025	24,00	*	182,58	164,02	18,56	77,38	49,88	27,50	6,80	4,90	13,78		13,78	14,14		14,14		77,11				5,95
02.03.2025	24,00	*	183,66	164,09	19,57	77,02	49,62	27,40	6,80	4,90	14,73		14,73	15,12		15,12		76,56				6,01
03.03.2025	24,00	*	183,87	165,34	18,53	77,96	50,16	27,80	6,80	4,90	13,79		13,79	14,15		14,15		77,82				6,05
04.03.2025	24,00	*	182,22	164,79	17,43	76,51	49,85	26,66	6,80	4,90	12,70		12,70	13,02		13,02		75,77				5,73
05.03.2025	24,00	*	180,00	161,88	18,12	74,35	48,23	26,12	6,80	4,90	13,52		13,52	13,85		13,85		74,17				5,58
06.03.2025	24,00	*	184,87	168,12	16,75	74,72	49,31	25,41	6,80	4,90	12,02		12,02	12,33		12,33		74,48				5,53
07.03.2025	24,00	*	184,05	166,68	17,37	74,81	49,18	25,63	6,80	4,90	12,63		12,63	12,92		12,92		74,55				5,58
08.03.2025	24,00	*	187,07	168,62	18,45	74,92	49,33	25,59	6,80	4,90	13,62		13,62	13,95		13,95		74,81				5,70
09.03.2025	24,00	*	185,93	165,43	20,50	74,26	48,68	25,58	6,80	4,90	15,58		15,58	15,97		15,97		74,23				5,76
10.03.2025	24,00	*	183,95	166,63	17,32	74,63	48,94	25,69	6,80	4,90	12,57		12,57	12,90		12,90		74,48				5,58
11.03.2025	24,00	*	184,18	166,14	18,04	75,83	49,60	26,23	6,80	4,90	13,32		13,32	13,65		13,65		75,88				5,73
12.03.2025	24,00	*	179,57	162,36	17,21	76,79	49,40	27,39	6,80	4,90	12,56		12,56	12,89		12,89		76,53				5,78
13.03.2025	24,00	*	180,49	164,15	16,34	76,89	49,58	27,31	6,80	4,90	11,68		11,68	11,98		11,98		76,66				5,75
14.03.2025	24,00	*	146,89	133,99	12,90	77,31	49,82	27,49	6,80	4,90	9,13		9,13	9,35		9,35		77,08				4,69
15.03.2025	24,00	*	74,29	66,42	7,87	78,12	50,20	27,92	6,80	4,90	5,98		5,98	6,16		6,16		77,98				2,47
16.03.2025	24,00	*	183,42	164,07	19,35	77,98	50,02	27,96	6,80	4,90	14,65		14,65	15,02		15,02		77,84				6,10
17.03.2025	24,00	*	179,16	161,86	17,30	77,39	49,44	27,95	6,80	4,90	12,70		12,70	13,04		13,04		77,16				5,87
18.03.2025	24,00	*	181,21	164,07	17,14	77,77	50,02	27,75	6,80	4,90	12,60		12,60	12,93		12,93		77,63				5,89
19.03.2025	24,00	*	184,48	166,45	18,03	76,10	49,94	26,16	6,80	4,90	13,36		13,36	13,70		13,70		75,51				5,73
20.03.2025	24,00	*	180,10	163,07	17,03	72,73	48,01	24,72	6,80	4,90	12,62		12,62	12,90		12,90		72,34				5,27
21.03.2025	24,00	*	178,11	160,97	17,14	71,21	46,87	24,34	6,80	4,90	12,74		12,74	13,03		13,03		71,04				5,14
22.03.2025	24,00	*	181,06	161,20	19,86	71,89	47,03	24,86	6,80	4,90	15,34		15,34	15,70		15,70		71,89				5,44
Среднее	24,00		177,69	160,29	17,41	77,16	49,87	27,28	6,80	4,90	12,82		12,82	13,15		13,15		76,90				5,72
Итого	672,00		4975,37	4487,99	487,38						358,93		358,93	368,25		368,25						160,15

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.02.2025	170918	159347,00	19831,40		20241,30			5294,03	26323,00
23.03.2025	176073	163999,00	20202,50		20622,20			5489,60	27019,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

0 час

Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Объем теплоносителя Визл, рассчитанный по среднему

0 час

куб.м

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 1,64 °C

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. 159,35 Гкал

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. 368,25 м.куб.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ОТПРАВЛЕНО АО "ТЭК СПб", Соколов Дмитрий Александрович
Эл.доверенность №9f8b356b2-ef8d-442b-8c53-e151425cdab5

27.03.25 11:39 (MSK) Сертификат 057778B60094B1C9A446732FFFE743C075

УТВЕРЖДЕНО ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

27.03.25 16:37 (MSK) Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

Идентификатор: 2d339abf-d2e5-49dd-a376-e2efa9ebcddb2
Представитель теплоснабжающей организации